

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	15/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,38			Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,64	0,37		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,51	0,3		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,16	0,27		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,08	0,3		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,92	0,2		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	1,01	0,23		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,55	0,5		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,94	0,23		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,87	0,26		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,97	0,29		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,8	0,28		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PADRE JOAO SIMIDI, 1287	Ausente	Ausente	1,05	2,18		Sim	6,5
ABELARDO LUZ	SAA	ABELARDO LUZ UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,72	0,11		Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVEMBRO, 225	Ausente	Ausente	1,43	0,55		Sim	6,6
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	7 DE SETEMBRO, 368	Ausente	Ausente	0,89	0,94	0,7	Sim	6,6
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VENLADOR JOAO PEDRO TESTONI, 62	Ausente	Ausente	0,6	1,99		Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	7 DE SETEMBRO, 654	Ausente	Ausente	1,42	2,82		Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALMOR FRAGA, 49	Ausente	Ausente	0,69	0,47	0,7	Sim	6,7
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM STEDILE, 88	Ausente	Ausente	0,88	0,66		Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ NIQUELATTI, 231	Ausente	Ausente	1,45	1,75	0,8	Sim	6,6
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EGON RUDOLF, 851	Ausente	Ausente	1,31	24,6	0,8	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENAL MAÇANEIRO, 1517	Ausente	Ausente	1,32	1,39		Sim	6,6
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROGRESSO, 67	Ausente	Ausente	1,39	0,72	0,8	Sim	6,6
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVEMBRO, 1045	Ausente	Ausente	1,26	19,1		Sim	6,5
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COLÉGIO SILVA JARDIM	Ausente	Ausente		0,42	0,7	Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GERAL CAETE	Ausente	Ausente	1	0,43	0,7	Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE PRIMEIROS PASSOS	Ausente	Ausente	0,8	0,47	0,7	Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARNOLD	Ausente	Ausente	0,8	0,34	0,8	Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DEMORAS	Ausente	Ausente	0,6	1,16		Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE PRIMEIROS PASSOS	Ausente	Ausente	0,6	0,39		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BEIRA RIO	Ausente	Ausente		0,35		Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,8	0,37		Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GENIAL BARRACAO CASA SN	Ausente	Ausente	1,5	0,49		Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DA SAÚDE	Ausente	Ausente	1	0,59		Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTAMENTO VALDIR MARIOTTI	Ausente	Ausente		0,27		Sim	
ALFREDO WAGNER	SAA	ETA ALFREDO WAGNER	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE DE SAÚDE CENTRO	Ausente	Ausente	1	0,46		Sim	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO	Ausente	Ausente	0,13	1,05		Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO SCHUCK	Ausente	Ausente	0,6	1,01		Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO	Ausente	Ausente	0,28	1,05	2	Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR POTKER	Ausente	Ausente	0,22	1,15	2	Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO	Ausente	Ausente	0,13	0,98	2	Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO	Ausente	Ausente	0,19	1,75		Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS ALBERTO TESSMANN	Ausente	Ausente	0,21	1,32		Não	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,4	1,21	0,9	Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,38	0,71	0,9	Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,39	1,05	0,7	Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,35	0,87		Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	0,45	0,62		Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,46	1,71		Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,43	1,28	0,7	Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,43	0,69	0,6	Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,37	1,4		Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,37	1,16		Sim	
ANITA GARIBALDI	SAA	SAA ANITA GARIBALDI	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,32	0,78		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NELTON OLEGARIO SCHMITZ	Ausente	Ausente	1,81	0,55		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO PEDRO SCHERER	Ausente	Ausente	1,29	1,09		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO GERONIMO GUESSER	Ausente	Ausente	1,7	0,52	0,8	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOURENÇO VALDEMIR RIOS	Ausente	Ausente	2,06	0,44	0,8	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOSE ZIMMERMANN	Ausente	Ausente	2,6	0,45	1	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	ESTRADA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DE FATIMA	Ausente	Ausente	2,5	0,42	1	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA ANCHIETA	Ausente	Ausente	1,67	0,43		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 06 DE NOVENBRO	Ausente	Ausente	1,98	0,48		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOÃO FREDERICO MARTENDAL	Ausente	Ausente	2,06	0,56	0,8	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO FRANCISCO	Ausente	Ausente	2,03	0,32		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MILITAR JOSE COELHO	Ausente	Ausente	2,02	0,34		Sim	
ARABUTA	SAC	ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CAMPO DE FUTEBOL	Ausente	Ausente	1,09	1,01	0,3	Sim	7,1
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDENCIA DA OTILIA	Ausente	Ausente	1,9	1,93	0,1	Sim	6,5
ARABUTA	SAC	ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	08/05/2023	PREDIAL	POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,89	1,75	0,3	Sim	7,3
ARABUTA	SAC	ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	08/05/2023	PREDIAL	ESCOLA MARCOLENO PEDROSO	Ausente	Ausente	0,85	1,11	0,2	Sim	7,1
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. LAURO MULLER	Ausente	Ausente	0,74	0,8		Sim	7,4
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. IMIGRANTES	Ausente	Ausente	0,22	0,8		Sim	7
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO GOSSENHEIMER	Ausente	Ausente	0,8	1,86	0,2	Sim	7,9
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO GOSSENHEIMER	Ausente	Ausente	0,4	1,01		Sim	7,8
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SPROTTE	Ausente	Ausente		0,45	1,1	Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ LICKFET	Ausente	Ausente		0,22	0,8	Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIETA MIRA FERREIRA	Ausente	Ausente		0,47		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BEIJA FLOR	Ausente	Ausente		0,58		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOGUEIRA	Ausente	Ausente	5	1,63		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MIQUELUTE	Ausente	Ausente		0,67		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO BATISTA	Ausente	Ausente		1,06		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	08/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DAS CARPAS	Ausente	Ausente		0,27		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO TOCANTINS	Ausente	Ausente		0,73	1	Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BUDAL	Presente	Ausente	5	0,6	0,7	Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BEZERRA DE MENEZES	Ausente	Ausente	1,04	0,28	0,8	Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	22/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROD SC 415	Ausente	Ausente	5	1,09		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	5	0,96		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRISPIM FERREIRA	Ausente	Ausente	5	0,84		Sim	
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUTA DE AGUIAR	Ausente	Ausente	1,4	0,34		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOUZA 513	Ausente	Ausente	1,78	0,66	0,8	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. SEMPRE VIVA 348	Ausente	Ausente	1,17	1,99	1	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	5374	Ausente	Ausente	0,66	0,91	1	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. DAS PALMEIRAS 2267	Ausente	Ausente	0,59	1,35	1	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIV/S/ES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLOR DE LARANJEIRAS S/N (POSTO DE SAÚDE)	Ausente	Ausente	0,47	0,83	1,2	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIRGILIO MOISELA GEREMIAS 1077	Ausente	Ausente	2	0,68	0,9	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIMBE DO SUL 427	Ausente	Ausente	1,01	0,81	0,9	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO ROLINO ORIGE AO LADO 1030	Ausente	Ausente	0,55	1,08		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONINA FRANCISCO DE ALMEIDA (MECANICA)	Ausente	Ausente	0,4	1,19		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. JOSE CARLOS CARDOSO 785	Ausente	Ausente	0,44	1,52		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. SALVATO ORIGE 644	Ausente	Ausente	0,44	1,36		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. ALVARENGA PIKOTO 109	Ausente	Ausente	0,35	1,38		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. RUA 227 MORRO DOS CONVENTOS	Ausente	Ausente	2	0,63		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. JULIO DE CASTELHOS (CASA DA CLEIDE)	Ausente	Ausente	1,73	1,38		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. PASSO FUNDO (COMERCIO MERCADO DO	Ausente	Ausente	2	6,82		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. DAS BROMELIAS 36 (LOT. PAIQUERE)	Ausente	Ausente	1,42	0,86		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. GERAL MERCURIO LOZ (CAPELA MORTUARIA)	Ausente	Ausente	0,37	1,28		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. VALMIR CARDOSO FREITAS (CASA)	Ausente	Ausente	0,63	1,37		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. ANTONIO LEMOS PEDROSO (CASA DA ESQUINA)	Ausente	Ausente	0,53	1,36		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. ELVIRIO FRANCISCO PEDROSO (CASA)	Ausente	Ausente	0,56	1,45		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. ELVIRIO FRANCISCO PEDROSO (CASA VERDE)	Ausente	Ausente	0,4	1,39		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. VIRGILIO AMARO PEREIRA 100	Ausente	Ausente	0,33	1,6		Sim	
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL ILSE GRANDE	Ausente	Ausente	1,35	0,41		Sim	7,8
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIMBO	Ausente	Ausente	1,52	1,19		Sim	7,5
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. PADRE QUESTOR DE BARROS	Ausente	Ausente		0,49	1,72	Sim	7,1
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA INDAIAL	Ausente	Ausente	1,54	0,24	0,7	Sim	7,4
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA BARBARA	Ausente	Ausente	1,69	0,26		Sim	7,1
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIBEIRAO SAO PAULO	Ausente	Ausente	1,34	0,21		Sim	7,3
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILA NOVA	Ausente	Ausente	1,5	0,16		Sim	7,2
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIN CONSTANT	Ausente	Ausente	1,55	0,27	0,8	Sim	7,6
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DE LURDES	Ausente	Ausente	1,25	0,09	0,7	Sim	7,4
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA EMILIO ROZZA	Ausente	Ausente	1,34	0,3	0,8	Sim	7,3
ASCURRA	SAA	ETA ASCURRA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUCIO DE MARCHI	Ausente	Ausente	1,59	0,43	0,7	Sim	7,2
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	17/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA. ELIZEN VIEIRA PAMPLONA Nº S/N	Ausente	Ausente	0,74	0,25	0,6	Sim	
ATALANTA	SAC	CAP. LTA DONA LUIZA PONTO 1 DONA LUIZA SALTA Z	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL DONA LUIZA	Presente	Ausente	0,38	0,63		Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ATALANTA	SAC	ESCOLA RIBELNÃO MATILDE PONTO 1	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GENRAL RIBELNÃO MATILDE NºS/N	Ausente	Ausente	0,52	1,08		Não	
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: XV DE NOVENBRO Nº629	Ausente	Ausente	0,79	0,7	0,7	Sim	
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: ERNESTO BECK Nº718	Ausente	Ausente	0,82	0,29	0,7	Sim	
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: HELMONT ZIMMERMANN NºS/N	Ausente	Ausente	0,71	0,16	0,8	Sim	
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: SÃO JOSÉ Nº144	Ausente	Ausente	0,7	0,2	0,8	Sim	
ATALANTA	SAA	ETA ATALANTA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: 3 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,78	0,19		Sim	
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAI	SAI17 JARBEL ZANONI	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FORQUILINHA N 34	Ausente	Ausente		0,75		Não	7,9
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS CAÇAMBA	Ausente	Ausente	0,25	0,56		Sim	7
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS VALTER DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,31	0,55	1,2	Sim	6,9
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA 5156	Ausente	Ausente	0,49	0,48		Sim	6,8
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL S M TEIXEIRA S/N	Ausente	Ausente	0,59	0,59		Sim	7
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FLORIANOPOLIS 680	Ausente	Ausente	0,41	0,67	1	Sim	6,9
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO CARMINATI Nº3	Ausente	Ausente	0,28	0,47		Sim	6,9
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS ERLECHIM - RUA VALERIANO C DA SILVA	realizada	Ausente	0,46	0,6		Sim	6,8
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BELLA MAR NORTE N. 1721	Ausente	Ausente	0,24	0,57	1,3	Sim	6,8
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BOM JESUS N. 87	Ausente	Ausente	0,75	0,7	1,2	Sim	6,7
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DIONISIO MONDARDO 385	Ausente	Ausente	1,01	0,67		Sim	6,6
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,95	0,67	1,2	Sim	6,6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MARGINAL LESTE, 3350	Ausente	Ausente	1,5	0,19		Sim	5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PIAUI	Ausente	Ausente	0,67	1,03		Sim	6,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,68	1,33	0,4	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ VALDOMIRO GOMES	Ausente	Ausente	0,4	1,55	0,2	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAGES	Ausente	Ausente	0,78	1,47		Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRESPIM JOÃO PEREIRA	Ausente	Ausente	2,04	1,48	0,2	Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DELAUDINO DOS SANTOS	Ausente	Ausente	0,21	2,15		Sim	6,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ausente	Ausente	2,88	0,8	0,2	Sim	6,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LAGOA DA TERNEIRA	Ausente	Ausente	2,88	0,8	0,2	Sim	6,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS LARANJEIRAS	Ausente	Ausente	1,34	1,26		Sim	6,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	2,45	21,43		Sim	6,5
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERGIPE	Ausente	Ausente	2,27	0,93	0,2	Sim	6,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA I	Ausente	Ausente	1,59	0,99		Sim	6,5
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTOR ZIMMERMANN, 19	Ausente	Ausente	0,75	37	0,6	Sim	8,52

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA, LIMI FRENTE AO 15	Ausente	Ausente	0,52	0,74		Sim	8,6
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PESCADA, 465	Ausente	Ausente	0,37	32		Sim	8,65
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA EMANOEL PINTO, 1967	Ausente	Ausente	0,75	0,65	0,6	Sim	8,58
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 500, 37	Ausente	Ausente	0,6	0,34		Sim	8,57
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FERREIRA, 354	Ausente	Ausente	1,66	0,34		Sim	8,65
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOSSA SENHORA DO ROSARIO, 559	Ausente	Ausente	2,05	0,49		Sim	8,62
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VENEDOR ALTAIR DE SOUZA, 10	Ausente	Ausente	1,36	1,75	0,5	Sim	8,63
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO DE DEUS CARVALHO, 123	Ausente	Ausente	0,78	2,78		Sim	8,64
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA TAKATA, 91	Ausente	Ausente	1,57	1,55		Sim	8,7
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ MARIA JULIA	realizada	Ausente	1,2	0,93	1,2	Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URUBUCI	realizada	Ausente	0,38	0,65	1	Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO	realizada	Ausente	0,78	0,75	0,9	Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	realizada	Ausente	0,94	0,76	1	Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE DE LAGOS INÁCIO	realizada	Ausente	1,1	1,81		Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA COPA CABANA	realizada	Ausente	1,05	8,59		Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATLÂNTIDA	realizada	Ausente	1,1	0,55	0,9	Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DANNA VELHA	realizada	Ausente	0,87	0,97		Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ICR 353	realizada	Ausente	2,2	1,28		Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DANNA VELHA	realizada	Ausente	1,09	0,95		Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO PAGANE	realizada	Ausente	1,01	0,75		Sim	7,17
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL ACESSO SUL	realizada	Ausente	1,12	0,88		Sim	7,17
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO KUCHLER	Ausente	Ausente	145	62		Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULO OSSOWSKI	Ausente	Ausente	156	64	1	Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULO OSSOWSKI	Ausente	Ausente	156	73	1	Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTANISLAU SCHUMANN OVANDE DOS SANTOS	Ausente	Ausente	145	1,43		Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PACHECO	Ausente	Ausente	145	77		Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTANISLAU SCHUMANN OVANDE DOS SANTOS	Ausente	Ausente	145	61		Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PACHECO	Ausente	Ausente	145	49		Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO KUCHLER	Ausente	Ausente	145	44		Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO KUCHLER	Ausente	Ausente	125	0	1	Sim	6
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO KUCHLER	Ausente	Ausente	111	69	1,1	Sim	6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULO OSSOWSKI	Ausente	Ausente	156	65	1	Sim	6
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SALTO DONNER	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE DE SAÚDE DANIA SAO JOAO	Ausente	Ausente	1,87	1,54	0,6	Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS PAOLO WESPHAL	Ausente	Ausente	1,49	1,14		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SANTA MARIA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CEESAM SANTA MARIA	Ausente	Ausente	1,89	0,27	0,7	Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SANTA MARIA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE DE SAÚDE SANTA MARIA	Ausente	Ausente	1,96	0,33		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TORQUEMESTRINA SANTA ROSA	Ausente	Ausente	2	2,6		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUIS CARLOS RUTZ	Ausente	Ausente	1,69	0,32		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA DAS BANDEIRAS	Ausente	Ausente	1,72	0,65	0,8	Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA MORTO DANA JARDIM DA SAUDADE	Ausente	Ausente	1,86	2,1	0,9	Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA ALTO BENEDITO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ELEMER SCHMITH	Ausente	Ausente	1,74	0,98		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA ALTO BENEDITO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SICOOB ALTO BENEDITO	Ausente	Ausente	1,93	3,23	1	Sim	
BENEDITO NOVO	SAI	SAI SANTA MARIA	09/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL PICADAO	Presente	Ausente		0,54		Não	
BENEDITO NOVO	SAI	SAI SANTA MARIA	09/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL BAIXO SANATA MARIA	Presente	Ausente		0,83		Não	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERMOGENES PRAZERES - CASA AZUL	Ausente	Ausente		1,08	0,8	Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIGILANCIA SANITARIA ENDEREÇO: LEOPOLDO	Ausente	Ausente		9,16	0,8	Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOSÉ 261	Ausente	Ausente		9,64		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOSÉ 112	Ausente	Ausente		1,64		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERMOGENES PRAZERES 297	Ausente	Ausente		1,82	0,8	Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO SAÚDE ENDEREÇO: RUA SÃO JOSÉ	Ausente	Ausente		0,84		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOÃO BORN 190	Ausente	Ausente		0,57		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO ADV ENDEREÇO: AV RIO BRANCO	Ausente	Ausente		16,4		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMPULSO HENRIQUE FLEGER 3069	Ausente	Ausente		0,83		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITURA ENDEREÇO: PRAÇA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente		0,92		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ MANGRICH - ESCOLA	Ausente	Ausente		1,98		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTENAS ETORAL ENDEREÇO: BR 101	Ausente	Ausente		1,15		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PATRICIO ANTONIO TELLENA 317	Ausente	Ausente		1		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOVITO SODRE 359	Ausente	Ausente		0,37		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO AZUL ENDEREÇO: ARNO ELEOTERIO	Ausente	Ausente		0,86		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO VERISSIMO DAS NEVES SALAO	Ausente	Ausente		0,77		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COND AÇORES ENDEREÇO: HOMERO DE MIRANDA	Ausente	Ausente		0,49		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAPA JOÃO PAULO I	Ausente	Ausente		0,66		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENTO FRANCISCO 101	Ausente	Ausente		0,32	0,8	Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENTO FRANCISCO	Ausente	Ausente		1,3		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENTO FRANCISCO 9690	Ausente	Ausente		0,19		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MUNICÍPIO: BIGUACU / SC	Ausente	Ausente		0,27		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MACHADO ENDEREÇO:	Ausente	Ausente		1,63		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO JOSÉ GARCIA - UBS	Ausente	Ausente		0,24		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRENTE AO N° 400	realizada	Ausente		0,26		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENTO FRANCISCO 1493	Ausente	Ausente		0,22		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COMUNITÁRIO ENDEREÇO:	Ausente	Ausente		0,25		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENTO FRANCISCO 10086	Ausente	Ausente		0,42		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: BRIGADEIRO	Ausente	Ausente		0,36		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: MARIA MOISES -	Ausente	Ausente		0,25		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BIFURCAÇÃO PARA	Ausente	Ausente		0,34		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: ALBERTO	Ausente	Ausente		0,19		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERMÍNIO SILVY 618	Ausente	Ausente		0,34		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL VICENTE VENTURA	Ausente	Ausente		0,19		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: HERMÍNIO SILVY	Presente	Presente		5		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBERTO FRAGANELO 204	Ausente	Ausente		0,2		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FLORIANO PEIXOTO 300	Ausente	Ausente	1,33	0,56	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANTONIO ZENDRON 1625	Ausente	Ausente	1,11	0,22		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R TIRADENTES 303	Ausente	Ausente	1,07	0,53		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GUSTAVO MAIER 1374	Ausente	Ausente	1,24	0,41		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROGRESSO 141	Ausente	Ausente	1,32	0,37		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CHIPRE 207	Ausente	Ausente	1,13	0,63		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JORDAO 2269	Ausente	Ausente	1,22	0,59	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DA GLORIA 1419	Ausente	Ausente	1,32	0,46		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CARLOS SPLITER 55	Ausente	Ausente	1,2	0,49		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANTONIO TREIS 140	Ausente	Ausente	1,09	0,69	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	961	Ausente	Ausente	1,37	0,87		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1164	Ausente	Ausente	1,19	0,18		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AMAZONAS 301	Ausente	Ausente	1,32	0,53		Sim	



* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ITAJAI 545	Ausente	Ausente	1,29	0,47		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R OTO STUTZER 43	Ausente	Ausente	0,8	2,13	0,6	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ENGENHEIRO PAUL WERNER 1141	Ausente	Ausente	0,88	0,24		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRITZ MULLER 416	Ausente	Ausente	0,96	0,59	0,7	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AQUIDABA 77	Ausente	Ausente	0,88	0,3		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOHANN HADLICH 263	Ausente	Ausente	1,12	0,25		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE REUTER 2412	Ausente	Ausente	0,9	0,33		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R BERNARDO REITER 2615	Ausente	Ausente	0,96	0,26		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HELMUTH BIRR 97	Ausente	Ausente	0,78	0,3		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOAO PESSOA 2029	Ausente	Ausente	1,06	0,25		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANZ MUELLER 1950	Ausente	Ausente	0,63	0,28	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PETROPOLIS 247	Ausente	Ausente	0,78	0,53		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CUBA 40	Ausente	Ausente	0,59	0,79	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AUGUSTO REINHOLD 350	Ausente	Ausente	1,07	0,24	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R REPUBLICA ARGENTINA 2591	Ausente	Ausente	2	0,33		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R URUGUAI 266	Ausente	Ausente	1,53	1,16		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERMANN TRIBESS 1717	Ausente	Ausente	1,03	1,1		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO VAHLDIECK 777	Ausente	Ausente	0,87	1,04		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R THEODORO PASOLD 126	Ausente	Ausente	0,77	0,81		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO VAHLDIECK 3388	Ausente	Ausente	0,95	0,81		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DR PEDRO ZIMMERMANN 9270	Ausente	Ausente	1,08	0,16		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HENRIQUE CONRAD 851	Ausente	Ausente	1,28	0,79		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRIEDRICH BIEGING 150	Ausente	Ausente	1,66	1,02		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROF HERMANN LANGE 3688	Ausente	Ausente	1,36	0,35	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GODOFREDO RANGEL 100	Ausente	Ausente	0,92	0,81		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PEROLA DO VALE 337	Ausente	Ausente	0,88	0,98		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MAX HAUFE 211	Ausente	Ausente	1,23	0,98	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R BRACO DO SUL 309	Presente	Ausente	1,22	1,72	0,7	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANZ VOLLES 2060	Ausente	Ausente	0,84	0,21		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ENGENHEIRO GDO DEKLE 1650	Ausente	Ausente	1,28	0,19		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R 2 DE SETEMBRO 3323	Ausente	Ausente	0,77	0,31		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MAX LINK 332	Ausente	Ausente	1,77	0,99		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROF JACOB INEICHEN 7200	Ausente	Ausente	0,7	0,61		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO CORREIA 44	Ausente	Ausente	0,61	0,68		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROF JACOB INEICHEN 1230	Ausente	Ausente	1,14	0,18	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R OSCAR JOAO RAUSCH 100	Ausente	Ausente	0,88	0,28	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HEINRICH HEMMER 2876	Ausente	Ausente	0,82	0,2		Sim	
BOCAINA DO SUL	SAC	JOAO WALTER	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CAMPINAS	Presente	Presente				Não	
BOCAINA DO SUL	SAC	ESCOLA ANA VALQUÍRIA DE SOUZA	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PIURRAS	Presente	Presente				Não	
BOCAINA DO SUL	SAC	UNIDADE SÃO DE DONALINA SETEMBRINA DE LIZ	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	realizada				Não	
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BOCAINA DO SUL	Ausente	Ausente				Sim	
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente				Sim	
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente				Sim	
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente				Sim	
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,3	2,44		Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,31	0,25		Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,3	0,28		Sim	6,1
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,3	0,56		Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,3	0,5		Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,3	0,51		Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,3	0,21		Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,31	0,26		Sim	6,1
BRACO DO NORTE	SAI	CASA DA PEDRA	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		0,23		Não	
BRACO DO NORTE	SAI	BICA URUGUAIA	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente		0,24		Não	
BRACO DO NORTE	SAI	IVALDO RICKEN	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente		0,35		Não	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,06	0,25		Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,08	0,34	<LD	Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,1	0,97		Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,17	0,29	0,8	Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,19	0,34	0,9	Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,77	9,68		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,09	0,53	0,9	Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,62	0,31		Sim	6,97
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,06	0,43		Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,06	0,42	0,9	Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,06	0,27		Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	0,09	0,67		Sim	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,23	0,43		Sim	
BRUNOPOLIS	SAA	BAIRRO MAROMBAS	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MAROMBAS	Ausente	Ausente	0,63	1,1		Sim	6,78
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: SALGADO FILHO	Presente	Ausente				Sim	
CAIBI	SAC	PROJETO DE PROTEÇÃO DE FONTES	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SÃO DOMINGOS	Ausente	Ausente		0,47		Não	
CAIBI	SAC	LINHA SÃO DOMINGOS NICOLAU PONTO 13	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAÕ DOMINGOS	Ausente	Ausente		0,5		Não	
CAIBI	SAC	PARQUE AGUA MINERAL PONTO 27	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SÃO DOMINGOS	Presente	Ausente		0,14		Não	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MACHADO DE ASSIS	Ausente	Ausente		0,28		Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ALMIRANTE SALDANHA	Ausente	Ausente	0,3	1,2		Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA:MACHADO DE ASSIS	Ausente	Ausente	0,3	0,18		Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MARECHAL FLORIANO	Ausente	Ausente	0,29	0,22		Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA:SÃO DOMINGOS	Ausente	Ausente	0,29	0,66		Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ALMIRANTE SALDANHA	Ausente	Ausente	0,2	0,33		Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MACHADO DE ASSIS	Ausente	Ausente	0,2	0,26		Sim	
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PINDAIBA	Ausente	Ausente		1,85		Sim	
CAMBORIU	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUSTAVO RICHARD	Ausente	Ausente	1,06	0,3		Sim	7,4
CAMBORIU	SAI	ROSA RIO SENHORA DO ROSARIO	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL DO BRAÇO	Presente	Ausente		0,72		Não	6
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URIAS BERNARDES 52	Ausente	Ausente	1,16	0,84		Sim	7,5
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. MINAS GERAIS	Ausente	Ausente	1,21	1,2		Sim	7,6
CAMBORIU	SAI	ESPAÇO RURAL CLAREAR	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA PAULO DALLAGO	Presente	Ausente		1,19		Não	6
CAMBORIU	SAI	ESCOLINHA DE CAMPO RIO DO MEIO	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BENJAMIN DAGNONE	Presente	Ausente		0,97		Não	6
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO MORAIS	Ausente	Ausente	0,3	1,42		Sim	7,7
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLAMBOYANT	Ausente	Ausente	1,21	0,36		Sim	7,3
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA TEREZINHA	Ausente	Ausente	1,02	0,63		Sim	7,3
CAMBORIU	SAI	CAPELA IMACULADA CONCEICAO	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL DO BRAÇO	Presente	Ausente		0,84	0,3	Não	7,3
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. MARGINAL OESTE 1500	Ausente	Ausente	0,15	0,38		Sim	7,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO PAULO	Ausente	Ausente	1,14	0,93	0,6	Sim	7,5
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MASSARANDUBA	Ausente	Ausente	0,21	1,32	0,6	Sim	7,4
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO TEIXEIRA	Ausente	Ausente	1,05	2,84	0,6	Sim	7,2
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CASSEMINO BITTENCOURT	Ausente	Ausente	1,31	5,22	0,6	Sim	7,5
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONTE AGULHAS NEGRAS	Ausente	Ausente	1,07	1	0,6	Sim	6,5
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLGA BERNARDES	Ausente	Ausente	1,27	0,69		Sim	7,6
CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BELO HORIZONTE	Ausente	Ausente	1,07	0,69	0,6	Sim	7,4
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOÃO BATISTA 1041	Ausente	Ausente	0,97			Sim	
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PE ALFREDO	Ausente	Ausente	1,14	1,52		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CRUZ 405	Ausente	Ausente	1,23	2,38		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BLUMENAU 245	Ausente	Ausente	1,1	1,59		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENITO ZANDONA 1380	Ausente	Ausente	1,07	1,4		Sim	6,7
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DO SUL 31	Ausente	Ausente	0,87	1,49		Sim	6,8
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENITO ZANDONA 1228	Ausente	Ausente	0,73	2,52		Sim	6,6
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS PIZANI 669	Ausente	Ausente	0,67	1,26		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERGILIO ANTONES DE SOUZA 420	Ausente	Ausente	0,88	1,77		Sim	6,7
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE IBICUI	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IBICUI I	Ausente	Ausente	0,58	1,62		Sim	6,6
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE ENCRUZILHADA	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENCRUZILHADA	Ausente	Ausente	1,22	2,83		Sim	7,8
CAMPOS NOVOS	SAA	IBICUÍ 2	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IBICUI II	Ausente	Ausente	0,46	1,2		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE BARRA DO LEÃO	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,38	0,78		Sim	9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE BARRA DO LEÃO	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POUSADA NA BARRA DO LEÃO	Ausente	Ausente	0,37	1,18		Sim	9,4
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NERI WALTRICK 334	Ausente	Ausente	1,39	0,57	1	Sim	6,84
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV EXPEDICIONÁRIOS 1100	Ausente	Ausente	1,61	0,24	1,2	Sim	6,92
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIELEMENANDRO KAMPF 741	Ausente	Ausente	1,4	2	1	Sim	6,66
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLEMENTE PROCOPIACK 1074	Ausente	Ausente	0,77	0,27		Sim	6,8
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ROBERTS RIBEIRO DA SILVA 109	Ausente	Ausente	1,34	0,32		Sim	6,76
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIDAL RAMOS 1006	Ausente	Ausente	1,42	0,67		Sim	6,8
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUILHERME RADKE 210	Ausente	Ausente	0,73	0,21		Sim	6,7
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO MULLER 300	Ausente	Ausente	1,07	0,41	1	Sim	6,62
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA FRANCISCA 585	Ausente	Ausente	1,37	0,3		Sim	6,58
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BASILIO HUMENHUK 518	Ausente	Ausente	1,32	0,5	1,1	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE SORG 85	Ausente	Ausente	1,23	0,53		Sim	
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IMANI FARIAS DALLA BARBA 20	Ausente	Ausente	1,17	0,29	0,9	Sim	
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASTELO BRANCO 267	Ausente	Ausente	1,18	0,36		Sim	
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO ARTNER GONÇALVES 02	Ausente	Ausente	1,14	0,33		Sim	
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO PAUL 205	Ausente	Ausente	0,38	0,61		Sim	
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALVARO SOARES MACHADO 1365	Ausente	Ausente	1,26	0,34		Sim	
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO ARTNER 112	Ausente	Ausente	1,07	0,25	1,1	Sim	
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA MATILDE FUCK 22	Ausente	Ausente	1,06	0,4		Sim	
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVIO ZENERE, 87	Ausente	Ausente	1,06	1,53	1	Sim	7,18
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADELMO BIAVATTI, 213	Ausente	Ausente	1,29	0,97	1	Sim	7,15
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERNESTO HACHMANN, 1472	Ausente	Ausente	0,36	0,8	1	Sim	7,45
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARILDE BERTAIOLI, S/N	Ausente	Ausente	0,93	1,05		Sim	7,18
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARMELO ZOCOLI, 2155	Ausente	Ausente	1,31	0,86	1	Sim	7,15
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANSELMO TOALDO, 334	Ausente	Ausente	1,08	0,75	1	Sim	7,17
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEONILDO BORTOLI, S/N	Ausente	Ausente	0,98	0,77		Sim	7,18
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROGERIO TOALDO, 528	Ausente	Ausente	0,87	0,86		Sim	7,18
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	16 DE MAIO, 554	Ausente	Ausente	7,92	0,93		Sim	7,2
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGENOR TRANCOSO, 327	Ausente	Ausente	1,56	1,11		Sim	7,31
CAPINZAL	SAI	ILARIO VIERA	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINDENBERG	Presente	realizada		1,06		Não	5,94
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAIANA ODETE PARIZOTTO, S/N	Ausente	Ausente	1,3	0,96		Sim	7,28
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EMILIA BARISON, S/N	Ausente	Ausente	1,36	1,06		Sim	7,28
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SANEAMENTO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VITORIO TONINI, 77	Ausente	Ausente	1,38	1,17		Sim	7,3
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DANIE THOMAZ DE OLIVEIRA 338	Ausente	Ausente	0,8	1,04	0,9	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OZAIR CARRADORE 80	Ausente	Ausente	0,8	1,44		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DORACI ROSA OSORIO 07	Ausente	Ausente	0,8	1,11		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO RODRIGUES MARTINS 114	Ausente	Ausente	0,7	0,92		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEONETE FRONTINA REVES 1737	Ausente	Ausente	0,8	9,32	0,9	Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO LUIZ BITENCOURT 823	Ausente	Ausente	0,8	0,59		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NEREU RAMOS 926	Ausente	Ausente	0,8	0,79		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TARCISIO VILELA 1450	Ausente	Ausente	0,7	0,9		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VICENTE CESARIO PERITO 179	Ausente	Ausente	0,7	9,66	0,9	Sim	7,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE LINO CORREA 47	Ausente	Ausente	0,8	0,87		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSE SEVERINO MARTINS 358	Ausente	Ausente	0,8	0,68		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL PEDRO FLOR 1022	Ausente	Ausente	0,7	9,1		Sim	7,1
CAPIVARI DE BAIXO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAO ERNESTO RAMOS 110	Ausente	Ausente	0,8	1,33	0,9	Sim	7,1
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE CEI CRIANÇA FELIZ	Ausente	Ausente		1,39		Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAI	GEOVANI ANDRE VIVAN	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CASA SR GEOVANE ANDRE VIVAN	Presente	Presente		1,25		Não	
CAXAMBU DO SUL	SAA	ETA LINHA SAO FELIX	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETA SÃO FÉLIX	Ausente	Ausente		1,06		Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAC	COMUNIDADE LINHA DOM JOSE	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESCOLA ADELE FACCIN	Ausente	Ausente		0,77		Não	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS	Ausente	Ausente		0,45		Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FISIOTERAPIA	Ausente	Ausente		0,51		Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MUNICIPAL	Ausente	Ausente		0,71		Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL E EDUCAÇÃO	Ausente	Ausente		0,52		Sim	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR DE MATIA	realizada	realizada		2,44		Sim	
CELSO RAMOS	SAC	COMUNIDADE DE SANTA LUCIA	09/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		1,19		Não	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MAZZUCO	Ausente	Ausente		2,8	0,8	Sim	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ MARTINELLI	Ausente	Ausente		4,73	0,8	Sim	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. DON DANIEL HOSTIN	Ausente	Ausente		3,37	0,8	Sim	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO GRASSI	Ausente	Ausente		2,99	0,7	Sim	
CELSO RAMOS	SAC	COMUNIDADE DE SANTA LUCIA	09/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Presente	realizada		1,84		Não	
CELSO RAMOS	SAC	POCO LINHA FERRI	09/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		36,5		Não	
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FURTADO	Ausente	Ausente	2	1	0,9	Sim	7,2
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,78	0,9	Sim	7,2
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO P D MORAES	Ausente	Ausente	2	0,89		Sim	7,2
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,82	1	Sim	7,2
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	2	0,86		Sim	7,2
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRIMO	Ausente	Ausente	2	0,51		Sim	7,2
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEREIRA	Ausente	Ausente	2	1,08	1	Sim	7,2
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OCTAVIANO KLEY	Ausente	Ausente	2	0,74	1	Sim	7,2
CHAPECO	SAA	JARDIM DO LAGO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EFAPI	Ausente	Ausente	0,05	0,21		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANDORINHAS SN EFAP	Ausente	Ausente	0,95	1,67		Sim	
CHAPECO	SAA	JARDIM DO LAGO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA M N° 500 EFAPI	Ausente	Ausente	1,06	0,13		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CHAPECO	SAA	CONSELHO COMUNITÁRIO JARDIM DO LAGO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELTRÃO N° 100-E EFAPI	Ausente	Ausente	0,19	0,24		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS CANARIOS N° 330-D EFAPI	Ausente	Ausente	1,38	0,6		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA E SCHOELL N° 277-D EFAPI	Ausente	Ausente	1,44	2,83		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALDEMAR FORMIEN N° 19 EFAPI	Ausente	Ausente	1,41	1,6		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS FARDEIS N° 344-E EFAPI	Ausente	Ausente	1,43	1,85		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MASCARENHAS DE MORAES N° 1470-E PARQUE	Ausente	Ausente	1,48	1,9		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERV VICENTE MANTELLI N° 52-E VILA MANTELLI	Ausente	Ausente	1,27	1,5		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GRACILIANO RAMOS N° 489-D JARDIM AMÉRICA	Ausente	Ausente	1,97	0,64		Sim	
CHAPECO	SAA	MARECHAL BORMANN	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE COSTA N° 151-D DISTRITO M BORMANN	Ausente	Ausente	1,23	0,12		Sim	
CHAPECO	SAA	MARECHAL BORMANN	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOV SC 480 SN DISTRITO M BORMANN	Ausente	Ausente	1,28	0,1		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE II DISTRITO INDUSTRIAL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORELO BADAECOTTI N° 361-E DISTRITO INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	0,69	0,1		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO DISTRITO DE MARECHAL BORMANN	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEVE BENNARDINO SN DISTRITO M BORMANN	Ausente	Ausente	1,25	0,1		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE II DISTRITO INDUSTRIAL	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO H DE ALMEIDA SN DISTRITO INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	0,65	0,1		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLVO LAGO N° 14 QUEDAS DO PALMITAL	Ausente	Ausente	1,41	0,4		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATELINO BOCATI N° 313-D QUEDAS DO PALMITAL	Ausente	Ausente	1,58	0,35		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORENDA ROSSETTO N° 321 SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,53	0,3		Sim	
CHAPECO	SAC	PRESÍDIO REGIONAL DE CHAPECO	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA CONTRA FORTA 1000, EFAPI	Ausente	Ausente		1,02		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IGUAÇU N 1286-D SAIC	Ausente	Ausente	1,54	0,3		Sim	
CHAPECO	SAC	PRESÍDIO REGIONAL DE CHAPECO	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA CONTRA FORTA 1000, EFAPI	Ausente	Ausente		0,6		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO LEOPOLDO MENDES N° 823-D SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	1,55	0,32		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IGUAÇU N 230-E SAIC	Ausente	Ausente	1,54	0,3		Sim	
CHAPECO	SAC	PRESÍDIO REGIONAL DE CHAPECO	22/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA CONTRA FORTA 1000, EFAPI	Ausente	Ausente		0,54		Sim	
CHAPECO	SAC	PRESÍDIO REGIONAL DE CHAPECO	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA CONTRA FORTA 1000, EFAPI	Ausente	Ausente		0,3		Sim	
CHAPECO	SAC	PRESÍDIO REGIONAL DE CHAPECO	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA CONTRA FORTA 1000, EFAPI	Ausente	Ausente		0,45		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AQUILES TOMAZELLI N° 804-E SANTA MARIA	Ausente	Ausente	1,46	0,8		Sim	
CHAPECO	SAC	PRESÍDIO REGIONAL DE CHAPECO	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA CONTRA FORTA 1000, EFAPI	Presente	Ausente		0,4		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ASSIS BRASIL N° 33-E MARIA GORETTI	Ausente	Ausente	1,39	0,45		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANO POLIS N° 1448-E ESPLANADA	Ausente	Ausente	1,42	0,72		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONTENEGRO N° 803-D SANTA MARIA	Ausente	Ausente	1,31	0,31		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO LEOPOLDO N° 351-D ESPLANADA	Ausente	Ausente	1,66	0,63		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ISRAEL N° 1830-D ESPLANADA	Ausente	Ausente	1,52	0,37		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIRENE VITALEI DECO IV, PROGRESSO	Ausente	Ausente	1,3	0,51		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DIRCELO JOSE FERROLDI N° 43-E PROGRESSO	Ausente	Ausente	1,36	0,41		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA TEREZINHA N° 73 E UNIVERSITÁRIO	Ausente	Ausente	1,73	0,42		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TAPAJOS N° 283 D UNIVERSITÁRIO	Ausente	Ausente	1,68	0,88		Sim	
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ZELCI BURIGO	Ausente	Ausente	0,7	0,62	0,9	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA LENITA ISABEL	Ausente	Ausente	0,33	0,4	1	Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE HELENA SAVI	Ausente	Ausente	0,42	1,27		Sim	7,2
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV COLINA 157	Ausente	Ausente	0,81	0,86		Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL NO COMPRUDENTE 1861	Presente	Ausente	0,45	0,46		Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESF HORIZONTE	Ausente	Ausente	0,46	1,26	1	Sim	7,5
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA JOSÉ PERUCHI	Ausente	Ausente	0,45	0,78		Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IEI OS AMIGOS	Ausente	Ausente	0,44	2,23		Sim	7,5
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANES GALBERTO (JC 108 - BCL)	Ausente	Ausente	0,6	1,67	1	Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA JD BELA VISTA	Ausente	Ausente	0,24	0,52	1	Sim	7,2
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DENONI CENTRO	Presente	Ausente	0,45	0,54		Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IEI MARIA NUNES TRICHES	Ausente	Ausente	0,25	0,51		Sim	7,3
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROGÉRIO BONIFÁCIO, CENTRO, CASA MULTIPOUSO	Ausente	Ausente	1,69	0,74		Não	8
CORDILHEIRA ALTA	SAI	FONTE SILVIA	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PILAO DE PEDRA	Ausente	Ausente		0,82		Não	7,5
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA RANZAN, BAIRRO ROSA LINDA POSTO DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,76	1,34		Não	8,3
CORDILHEIRA ALTA	SAC	ASSOCIAÇÃO AGUA PURA FERNANDO MACHADO	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA SETE DE SETEMBRO, DISTRITO DE FERNANDO	Ausente	Ausente	1,44	0,34		Não	8,2
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA LEMING TOZZO, CENTRO, CRAS	Ausente	Ausente	1,9	0,39		Não	7,6
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO MARTINI, CASA MINIMERCADO, COHAB	Ausente	Ausente	2,57	0,24		Não	7,7
CORDILHEIRA ALTA	SAA	ETA ROSA LINDA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLESO TOZZO, N 27, CENTRO, PREFEITURA	Ausente	Ausente	2,38	0,71		Não	7,7
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO MAHNKE 355	Ausente	Ausente	1,9	0,59		Sim	7,4
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1º DE MAIO 237	Ausente	Ausente	2,1	0,21	0,8	Sim	7,2
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROBERTO SEIDEL	Ausente	Ausente	1,8	0,32		Sim	7,3
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRA DE AMOLAR 440	Ausente	Ausente	2,5	0,28		Sim	7,1
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLY GERMANO GESSNER 1436	Ausente	Ausente	2,1	0,23		Sim	7
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE VICENTE SCHMITZ 45	Ausente	Ausente	1,8	0,34	0,8	Sim	7,2
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MEES 1014	Ausente	Ausente	2,5	0,14	0,9	Sim	6,4
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANO BOM 2034	Ausente	Ausente	2,1	0,16	0,8	Sim	7,3



* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS 401	Ausente	Ausente	2,2	0,34		Sim	7,2
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO HILLBRECHT 300	Ausente	Ausente	2,6	0,3		Sim	7,3
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUGUSTO BORCHARDT 336	Ausente	Ausente	2,3	0,13	0,8	Sim	7,5
CORUPA	SAC	RF REFLORESTADORA	15/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA DO SERTÃO - SERTAOZINHO	Ausente	Ausente	0,5	0,18		Não	7,1
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 280, 255	Ausente	Ausente	2,2	0,14		Sim	6,9
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MADRE TEREZA MICHEL	Ausente	Ausente	1,08	0,73	0,7	Sim	7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EMILIO HULSE 2120	Ausente	Ausente	1	0,62	0,7	Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOMENICO SONEGO	Ausente	Ausente	0,81	3,59	0,7	Sim	7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 523	Ausente	Ausente	0,94	0,4		Sim	7,2
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADAIDE BOTELHO	Ausente	Ausente	0,85	0,62		Sim	6,9
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERGIO EVALDT 32	Ausente	Ausente	0,8	0,64	0,7	Sim	6,9
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAO FRANCISCO DO SUL 345	Ausente	Ausente	0,86	0,49		Sim	7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMIGRANTE BENEDET	Ausente	Ausente	1,24	2,1		Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAFRA	Ausente	Ausente	1,07	0,55		Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARTUR BERNARDES 330	Ausente	Ausente	1,16	0,8	0,7	Sim	7,3
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVINO MAGANELI 517	Ausente	Ausente	0,7	0,56	0,7	Sim	7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE PRUDENTE	Ausente	Ausente	0,88	0,51	0,7	Sim	6,9
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DIOGO CARDOSO FEUSER	Ausente	Ausente	1,12	0,6		Sim	6,8
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARCANGELO MELLER 318	Ausente	Ausente	1,14	0,41		Sim	7,1
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSVALDO GOMES 310	Ausente	Ausente	0,64	0,47		Sim	6,7
CRICIUMA	SAA	CRICIUMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMIGRANTE MELLER	Ausente	Ausente	1	0,78		Sim	7
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL DE CUNHA PORÃ	Ausente	Ausente	1,98	0,4		Sim	
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESPAÇO VITAL - AV. DO COMERCIO	Ausente	Ausente	1,5	0,26		Sim	
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULO CRISTÓFARO VITOR MEIRELLES	Ausente	Ausente	2,26	0,27		Sim	
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ausente	Ausente	1,93	0,24		Sim	
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREDIO WEBER	Ausente	Ausente	1,8	0,22		Sim	
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE DA PRAÇA	Ausente	Ausente	2,01	0		Sim	
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO CRISTA - RUA BENJAMIN CONSTANT	Ausente	Ausente	1,89	0,21		Sim	
CUNHA PORA	SAI	EDSON DIAS	18/05/2023	PREDIAL	LINHA GLORIA DO MEIO	Ausente	Ausente		0,11		Não	
CUNHA PORA	SAC	PISCINA CAMPESTRE CLUBE	18/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SEDE DO CLUBE PISCINA CAMPESTRE CLUBE	Ausente	Ausente		0,69		Não	
CUNHA PORA	SAC	BICA BAIRRO KEMPFER	18/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BICA DA PRAÇA AUGUSTO KEMPFER	Presente	Presente		0,32		Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CUNHA PORA	SAA	CUNHA PORA UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BARRIO SALTNER - CASA MARRON 212	Ausente	Ausente	1,77	0,19		Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SEM SAIDA	Ausente	Ausente	1,17	0,13		Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 04 DE JULHO 875	Ausente	Ausente	1,79	0,41		Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUCIRDES HERMANN	Ausente	Ausente	1,76	1,12		Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 04 DE JULHO 800	Ausente	Ausente	1,8	2,33		Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE KERBES	Ausente	Ausente	1,62	0,26		Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORESTAL	Ausente	Ausente	1,52	0,24		Sim	
CURITIBANOS	SAI	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PROFESSORA JONACK DE MELLO SCHMIDT	Ausente	Ausente		1,28		Não	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MATHEUS CONCEIÇÃO	Ausente	Ausente	1,9	0,33	0,8	Sim	
CURITIBANOS	SAI	CAPELA NOSSA SENHORA DE FATIMA	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	INTERIOR	Presente	Ausente		2,54		Não	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER. LEONIDAS DE MORAES	Ausente	Ausente	1,92	0,4		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROSAELIA DE ANDRADE LEMOS	Ausente	Ausente	1,95	0,42		Sim	
CURITIBANOS	SAA	POCO TAIPINHA	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ NERY MOTTA DE GODÓI	Ausente	Ausente	1,07	0,55		Sim	
CURITIBANOS	SAI	LUANA FIDELIS	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	INTERIOR	Presente	Presente		3,54		Não	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIANÓPOLIS	Ausente	Ausente	1,81	0,39		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. LIONS	Ausente	Ausente	1,97	0,78	0,8	Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SALOMIRO CARNEIRO DE ALMEIDA	Ausente	Ausente	1,91	0,88	0,9	Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER. PEDRO RONCHI	Ausente	Ausente	1,96	0,5	0,8	Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GOMES	Ausente	Ausente	1,94	0,78	0,8	Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALZERINO ROSA	Ausente	Ausente	1,95	0,7		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAXIMINO DE MORAES	Ausente	Ausente	1,99	0,83		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GOETTEN	Ausente	Ausente	1,99	0,53		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA JOSEFINA AMORIM	Ausente	Ausente	1,64	0,35		Sim	
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TOLDINHO N 170 CENTRO	Ausente	Ausente	1,55	0,47		Não	7,8
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	24/05/2023	ESTRÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA MANDURI	Ausente	Ausente	1,55	0,38		Não	7,8
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PERGENTINO ALBERICHIN 35	Ausente	Ausente	1,54	0,53		Não	7,8
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TOLDINHO	Ausente	Ausente	1,54	0,34		Não	7,7
ENTRE RIOS	SAI	JEAN DE ARAUJO	24/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA	Presente	Presente		0,76		Não	7,6
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 19 DE JULHO, CENTRO	Ausente	Ausente	1,54	0,41		Não	7,7
ENTRE RIOS	SAC	POCO LINHA LIMEIRA	24/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA LIMEIRA INTERIOR	Ausente	Ausente	0,8	0,35		Não	7,6
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CHAPECOZINHO N 243	Ausente	Ausente	1,45	0,71		Não	7,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ERMO	SAA	TURVO	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,56	0,61	1	Sim	7,6
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		44		Sim	
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I	16/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente		0,47		Sim	
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,3		Sim	
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,42		Sim	
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,7		Sim	
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APAE	Ausente	Ausente		0,46		Sim	
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,9		Sim	
FAXINAL DOS GUEDES	SAA	FAXINAL DOS GUEDES UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,53		Sim	
FAXINAL DOS GUEDES	SAI	ADRIANO CONTI	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		2,94		Não	
FAXINAL DOS GUEDES	SAI	CAETANO SANTANNA	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente		0,46		Não	
FAXINAL DOS GUEDES	SAI	ADILSON BORGES	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente		0,54		Não	
FAXINAL DOS GUEDES	SAI	ADILSON BORGES	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		1,5		Não	
FLOR DO SERTAO	SAC	ASSOCIACAO DOS DE FEVEIREIRO	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SARANDI	Ausente	Ausente	0,61	1,4		Não	8
FLOR DO SERTAO	SAC	ASSOCIACAO COMUNITARIA BEIRA RIO	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA POÇO RICO BAIXO	Ausente	Ausente	0,09	1,3	0,3	Não	8
FLOR DO SERTAO	SAC	ASSOCIACAO FLOR SERTANENSE	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA FLOR DA SERRA	Presente	Presente	0,06	3,8		Não	8
FLOR DO SERTAO	SAC	ASSOCIACAO DO POÇO ARTESIANO COMUNITARIA	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PEDRA BRANCA	Presente	Ausente	0	2,6		Não	8
FLOR DO SERTAO	SAC	POÇO ARTESIANO BARRA DO TARAIRAS	04/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BARRA DO TARAIRAS	Presente	Presente	0,09	1,5	1,1	Não	8
FLOR DO SERTAO	SAA	APAFLOR	03/05/2023	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	RUA VITORIA	Ausente	Ausente	0,02	2,5	0,9	Sim	8
FLOR DO SERTAO	SAC	ASSOCIACAO DO POÇO ARTESIANO DE LINHA FUZIL	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA FUZIL	Presente	Ausente	0,24	1,8		Não	8
FLOR DO SERTAO	SAA	APAFLOR	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV FLOR DO SERTÃO	Ausente	Ausente	1,6	1,6	0,8	Sim	7,6
FLOR DO SERTAO	SAC	ASSOCIACAO DO POÇO ARTESIANO COMUNITARIA	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PEDRA BRANCA	Presente	Presente	0,24	0,5		Não	8
FLOR DO SERTAO	SAC	ASSOCIACAO DOS DE FEVEIREIRO	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SARANDI	Presente	Presente	0,26	0,5		Não	8
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TESTE realizada	Ausente	Ausente	0,2	0,5	<LD	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE ANNA SPINOS DIMATOS	Ausente	Ausente		0,67	0,8	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NEI CAETANA MARCELIA DIAS	Ausente	Ausente		0,82	0,8	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAUDE RIBEIRAO DA ILHA	Ausente	Ausente	0,8	0,52		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CS CAMPECHE	Ausente	Ausente	0,8	0,47		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NET MARCELINO BARCELLOS DUTRA	Ausente	Ausente	0,6	0,41	0,7	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAUDE CAETANA DA BARRA DO SUL	Ausente	Ausente	0,4	0,62		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UPA SUL	Ausente	Ausente	0,1	0,24		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fuoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE SACO DOS LIMÕES	Ausente	Ausente	1	0,8	1	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE ARMAÇÃO	Presente	Ausente	0,8	0,73		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 405 1305	Ausente	Ausente	1	1,08		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETA LAGOA DO PERI	Ausente	Ausente	0,6	0,44	0,9	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	ACORES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMOBILIARIA PANTANO DO SUL	Ausente	Ausente	0,8	0,81	0,2	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	DISTRIBUIDORA DE ÁGUA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	: NASCENTE DA ILHA	Ausente	Ausente	0,6	0,52	0,6	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA DESDOBRADA COSTA DE DENTRO	Ausente	Ausente	0,4	0,55	1	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAC	AVAI	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AVAI	Ausente	Ausente	0,4	2,64		Não	
FLORIANOPOLIS	SAC	BASE AEREA	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BASE AÉREA	Presente	realizada	0	0,54		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE IDALINA OCHOA	realizada	realizada	0,4			Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AEROPORTO	Ausente	Ausente	1	0,49		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CEPON	Ausente	Ausente	0,4	2,12	0,8	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CCZ	Ausente	Ausente	0,2	1		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	APROCRUZ	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APROCRUZ	Presente	Presente	0	3,27		Não	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE JOAO PAULO	Ausente	Ausente	0,6	5,73	1	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	AMSOL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMSOL	Presente	Presente	0	2,08		Não	
FLORIANOPOLIS	SAA	ACOLOGOC	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACOLOGOC III	Ausente	Ausente	0	2,24		Não	
FLORIANOPOLIS	SAA	ACOLOGOC	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACOLOGOC II	Ausente	Ausente	0,2	2,84		Não	
FLORIANOPOLIS	SAA	ACOLOGOC	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACOLOGOC I	Ausente	Ausente	0,8	1,1		Não	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL UNIVERSITÁRIO	Ausente	Ausente	0,3	1,75		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,8	0,98		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL INFANTIL	Ausente	Ausente	1	1,07		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE RIO TAVARES	Ausente	Ausente	0,1	0,56	0,3	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	COSTA DA LAGOA	10/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA COSTA DA LAGOA	Ausente	Ausente	0	1,17		Não	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE LAGOA DA CONCEIÇÃO	Ausente	Ausente	0,1	0,57	0,6	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RENDEIRAS	Ausente	Ausente	0	0,45		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	COSTA DA LAGOA	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE COSTA DA LAGOA	Ausente	Ausente	0,1	1,42		Não	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE RIO VERMELHO	Ausente	Ausente	0,2	0,42	<LD	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA LESTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE BARRA DA LAGOA (F)	Ausente	Ausente	0	0,45	0,6	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLASSE EM GESSO	Ausente	Ausente	0,2	0,3		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETA COSTA NORTE	Ausente	Ausente	1,5	1,3	0,7	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCEARIA FAUSTÃO	Ausente	Ausente	1,5	1,29		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CS VARGEM PEQUENA	Ausente	Ausente	1	0,55		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAC	COSTÃO DO SANTINHO	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	: COSTÃO DO SANTINHO	Ausente	Ausente	0	0,25	<LD	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IMOBILIÁRIA PRAIA BRAVA	Ausente	Ausente	0,8	3,08		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE FONTE DAS CANAS	Ausente	Ausente	1,5	1,36		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERTE	Ausente	Ausente	1,5	1,89	0,6	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOTEL CANASVIEIRAS INTERNACIONAL	Ausente	Ausente	1	0,92		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE VARGEM GRANDE	Ausente	Ausente		1,35	0,6	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE RATONES	Ausente	Ausente	1	0,88		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	: CENTRO DE SAÚDE JURERÊ	Ausente	Ausente	0,8	0,68		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAE HABITASUL	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HABITASUL	Ausente	Ausente	1	0,34		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA DESDOBRA DA FARRA DO FORTE	Ausente	Ausente	1	2,76	0,6	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	Ausente	Ausente	1,5	1,42	0,9	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONSELHO COMUNITARIO DANIELA	Ausente	Ausente	1	0,98		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA	Ausente	Ausente	1	0,9		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA DESDOBRA DA MARCOLINO JOSÉ DE LIMA	Ausente	Ausente	1	2,31	0,8	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,8	1,77		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO PM SANTA MÔNICA	Ausente	Ausente	1	4,84		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BEIRA MAR NORTE	Ausente	Ausente	1,5	0,92		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL DE CARIDADE	Ausente	Ausente	1	0,68	0,9	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO	Ausente	Ausente	1,5	0,67		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL CARLOS CORREA	Ausente	Ausente	1,5	0,69		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL CELSO RAMOS	Ausente	Ausente	1	1,27		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAC	COLEGIO CATARINENSE	22/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	COLÉGIO CATARINENSE	Ausente	Ausente	0,2	4,35	0,4	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO	Ausente	Ausente	1	1,26	0,9	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE CORREGO GRANDE	Ausente	Ausente	1	1,28		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CS PANTANAL	Ausente	Ausente	1,5	1,99	0,9	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE JARDIM ATLÂNTICO	Ausente	Ausente	1	2,43	0,8	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POLICLÍNICA ESTREITO	Ausente	Ausente	1,5	0,67	0,9	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE BALNEÁRIO	Ausente	Ausente	1	0,86		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE COLONINHA	Ausente	Ausente	1	4,13	0,9	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE CAPOEIRAS	Ausente	Ausente	0,6	0,76		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE ABRAÃO	Ausente	Ausente	1,5	0,95	0,8	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLÍNICA SANTA HELENA	Ausente	Ausente	1,5	1,24		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CS COQUEIROS	Ausente	Ausente	1	0,57		Sim	
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CELLA	Ausente	Ausente	0,78	0,14		Sim	7,2
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CELLA	Ausente	Ausente	0,8	0,17		Sim	7,2
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	0,81	0,56		Sim	7,1
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETÚLIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,38	1,34		Sim	7
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	11/05/2023	ESTRÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	0,75	0,3		Sim	7
FORMOSA DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO ÁREA INDUSTRIAL	11/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BARÃO DO TRIUNFO	Presente	Presente		0,22		Não	7,7
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GINÁSIO DE ESPORTES	Ausente	Ausente	0,93	0,14		Sim	7,1
FORMOSA DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO CIDADE DE FORMOSA DO SUL	11/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA LUIZ CELLA - CENTRO	Presente	Ausente		0,36		Não	7,4
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 1855	Ausente	Ausente	0,7	0,8	0,9	Sim	6,9
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERCILIO MINATTO 222	Presente	Ausente	0,6	0,56	1	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VASSOLER 3450	Ausente	Ausente	0,8	1,12	0,9	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AFONSO TISCOSKI 46	Ausente	Ausente	0,9	0,76		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS PRINCIPES 155	Ausente	Ausente	0,8	0,51	1,1	Sim	6,8
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VASSOLER 2763	Ausente	Ausente	0,7	0,63	0,9	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO JOSE BENTO 99	Ausente	Ausente	0,8	0,63		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO PEDRO SATORNO 11	Ausente	Ausente	0,6	0,77		Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS EXTREMOSAS 97	Ausente	Ausente	0,7	0,6		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOSE 107	Ausente	Ausente	0,5	0,91		Sim	7,2
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOSE 01	Ausente	Ausente	0,5	2,81		Sim	7,2
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO RONCHI 148	Ausente	Ausente	0,5	1,12		Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DOS CISNES SN	Ausente	Ausente	0,6	0,71		Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA BARBARA 1197	Ausente	Ausente	0,7	1,84		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA BARBARA 1223	Ausente	Ausente	0,5	0,98		Sim	7
FRAIBURGO	SAA	POCO MONTANA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS SÃO SEBASTIÃO	Ausente	Ausente	0,23	0,77	0,9	Sim	6,86
FRAIBURGO	SAA	POCO MONTANA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,69	1,02		Sim	7,1
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	931 (ELOS SOM)	Ausente	Ausente	1,33	1,32		Sim	6,7
FRAIBURGO	SAA	POCO MONTANA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONSTRUÇÃO	Ausente	Ausente	0,06	0,97		Sim	7,7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. VIDEIRA (EURO ROME)	Ausente	Ausente	1,02	1,26	0,9	Sim	6,8
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS PINHEIROS (2ª LIM CONSTRUÇÃO)	Ausente	Ausente	1,07	0,82		Sim	0,82
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. CAÇADOR 40 (ALMOXARIFADO)	Ausente	Ausente	0,74	0,88	0,8	Sim	6,9
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLAVO BILAC (SITRAIPEL)	Ausente	Ausente	0,93	0,97		Sim	6,8
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. CARLOS MAISTER (MERCADO CLAUDIO GAIO)	Ausente	Ausente	0,53	0,93		Sim	6,6
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. EDSON LOIZ CHELLI (RIZZOLI)	Ausente	Ausente	0,45	0,96		Sim	6,5
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCESA IZABEL (FANTIN)	Ausente	Ausente	1,27	1,2	0,8	Sim	6,7
FRAIBURGO	SAA	SANEFRAI	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRMÃOS DE CARLI 290	Ausente	Ausente	0,55	0,99		Sim	6,8
FRAIBURGO	SAA	POCO PORTAL I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AGOSTINO PITT 201	Ausente	Ausente	1,22	1,56		Sim	6,7
FRAIBURGO	SAA	POCOS SAO MIGUEL	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. MICHELLE SIMONETTI (FRUTEIRA DA CLARICE)	Ausente	Ausente	1,25	0,99	1,44	Sim	6,6
FRAIBURGO	SAA	POCO PORTAL I	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. GIACOMO SIMONETTI (MG CHAPEAÇÃO)	Ausente	Ausente	1,26	0,86		Sim	6,5
FRAIBURGO	SAA	POCOS SAO MIGUEL	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MICHELE SIMONETTI	Ausente	Ausente	1,11	1,52		Sim	6,5
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO PEDRO 25	Ausente	Ausente	1,37	1,18	0,7	Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL LAGOA	Ausente	Ausente	0,84	0,54	0,8	Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BONIFACIO HAENDCHEN	Ausente	Ausente	1,39	1,13	0,7	Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTONIO ZENDRON 275	Ausente	Ausente	0,86	0,68		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BONIFACIO HAENDCHEN	Ausente	Ausente	1,37	0,41		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS PALMEIRAS 95	realizada	Ausente	1,03	1,08		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA II	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADRIANO KORMANN 700	Ausente	Ausente	0,87	0,68	0,7	Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA V	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIDAL FLAVIO DIAS	Ausente	Ausente	1,58	0,6		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELENA AUGUSTA GAERTNER	Ausente	Ausente	0,5	0,99	0,8	Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA II	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MOSER 126	Ausente	Ausente	1,25	0,95		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI LEOPOLDO SCHRAMM	Ausente	Ausente	1,63	0,68		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE HONORATO MULCLER	Ausente	Ausente	0,98	0,47		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI LEOPOLDO SCHRAMM	Ausente	Ausente	1,15	1,07		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI SOLANO 3040	Ausente	Ausente	1,23	0,81		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CD PENHA TRÊSS - ESTRADA GERAL GASPAR GRANDE	Ausente	Ausente	1,37	0,79		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RODOLFO VIEIRA PAMPLONA	Ausente	Ausente	1,17	0,39	0,7	Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD IVO SILVEIRA	Ausente	Ausente	1,23	0,59		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LINO VICENTE ALBERICHI	Ausente	Ausente	1,59	0,52	1	Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERNESTO CENSI 4200	Ausente	Ausente	1,89	0,34		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA IV	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMADIO BEDUSCHI	Ausente	Ausente	1,21	0,27		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IATAJI 949	Ausente	Ausente	1,26	0,71		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD JORGE LACERDA 4660	Ausente	Ausente	1,01	0,48		Sim	
GASPAR	SAA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA I	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV OLGA WEHMUTH 113	Ausente	Ausente	0,84	7,36		Sim	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CALHEIROS	Presente	Presente	0,1	1,01	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PÚBLICA	Ausente	Ausente	0,6	0,89		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	ETA DE PALMAS	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAGAS - UBS DE PALMAS	Ausente	Ausente	1,88	0,77	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	FAZENDA DA ARMAÇÃO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTOS - EM FRENTE AO	Ausente	Ausente	1,22	0,82		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	FAZENDA DA ARMAÇÃO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTOS - PRAÇA PÚBLICA	Presente	Presente	0,22	1	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA COSTEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA DO MEIO AMBIENTE	Presente	Presente	0,25	1,09		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA CAIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARVALHO - PRAÇA PÚBLICA	Ausente	Ausente	0,24	1,12	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA AREIAS DE BAIXO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIXO	Presente	Ausente	0,38	1,41		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA AREIAS DE BAIXO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Presente	Presente	0,35	1,03	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA JORDÃO I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DE AREIAS DE CIMA	Ausente	Ausente	0,41	0,72		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA JORDÃO I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVA - UBS DO JORDÃO	Ausente	Ausente	0,54	0,55		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS CANTO DOS GANCHOS	Presente	Presente	0,44	0,91		Não	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUALBERTO	Ausente	Ausente	0,89	0,6		Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL POUSO ALTO	Ausente	Ausente	0,88	0,4		Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUALBERTO	Ausente	Ausente	0,86	1,37		Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL POUSO ALTO	Ausente	Ausente	0,83	0,44	0,9	Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VERMELHO	Ausente	Ausente	0,84	0,84		Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTADA GERAL TRAVESSÃO	Ausente	Ausente	0,84	0,61	0,9	Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL BELA VISTA II	Ausente	Ausente	0,8	1,34	1	Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUARTE	Ausente	Ausente	0,88	0,62		Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 370 TIRADENTES	Ausente	Ausente	0,91	0,73	1	Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TERMAS	Ausente	Ausente	0,82	0,34		Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUALBERTO	Ausente	Ausente	0,81	0,91		Sim	
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,89	1,2		Sim	7,8
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,84	1,54		Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,07	5,42		Sim	7,5



* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,45	1,28	0,9	Sim	7,6
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,86	1,2		Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,54	2,39		Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,21	1,98	0,9	Sim	7,4
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,81	0,28		Sim	7,2
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,66	1,76		Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,23	1,79	0,9	Sim	7,4
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,84	2,16		Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,88	0,33		Sim	7,2
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,25	2,36		Sim	7,4
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,68	0,13	0,7	Sim	7,1
GUABIRUBA	SAA	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS DA ASSOCIACAO DOS	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,53	4,01	0,1	Sim	7,2
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BOTSCHARD, 3/N - CENTRO	Ausente	Ausente	1,5	1,16	1	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BOTSCHARD, 3/N - CENTRO	Ausente	Ausente	1,42	0,56		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENOVEVA FOLTA, 3/N - CENTRO	Ausente	Ausente	1,24	0,28	1	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	08/05/2023	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 - RECANTO FELIZ	Ausente	Ausente	1,22	0,32		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSVALDO BLEBER, 3/N - RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1,06	0,64		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IZIDIO CARLOS FELIX, 595 - ILHA DA FIGUEIRA	Ausente	Ausente	0,95	0,98		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS BORGAMINI, 201 - GUAMIRANGA	Ausente	Ausente	1,75	0,4	1,1	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	08/05/2023	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA POÇO GRANDE, 3/N - POÇO GRANDE	Ausente	Ausente	0,29	0,21		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE FRIEDMANN, 415 - CENTRO	Ausente	Ausente	1,23	0,91		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENOVEVA FOLTA, 303 - CENTRO	Ausente	Ausente	1,48	0,75		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	24/05/2023	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 - RECANTO FELIZ	Ausente	Ausente	1,83	0,48	0,8	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUARAMIRIM, 1055 - VILA AMIZADE	Ausente	Ausente	1,1	0,5		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. IZIDIO CARLOS FELIX, 383 - ILHA DA FIGUEIRA	Ausente	Ausente	1,51	1,23		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO DALPRA, 3/N - VILA CAROLINA, RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1,13	0,55	0,7	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 28 DE AGOSTO, 2042 - CENTRO	Ausente	Ausente	0,84	0,4		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO SUTLER CORREA, S/N - AMIZADE	Ausente	Ausente	0,9	0,46		Sim	
GUATAMBU	SAA	GUATAMBU UNIDADE II	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RESIDENCIA 722 RUA DAS TULIPAS	Ausente	Ausente	1,5	0,1		Sim	8
GUATAMBU	SAA	GUATAMBU UNIDADE II	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	CEIM DI FIORI	Ausente	Ausente	1,7	0,2		Sim	8
GUATAMBU	SAA	GUATAMBU UNIDADE II	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	CLAUCIANE LIMA MACHADO	Ausente	Ausente	1,5	0,1		Sim	8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GUATAMBU	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LINHA KILLIAN	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	SAC ETA JAIME BEGNINI	Ausente	Ausente	0,5	1,7		Não	7
GUATAMBU	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LINHA KILLIAN	22/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente	0	4,9		Não	7
GUATAMBU	SAC	ASSOCIAÇÃO FAZENDA ZANDAVALLI SOCIEDADE NOVA	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	UNIDADE SAÚDE FAZENDA ZANDAVALLI	Ausente	Ausente		0,2		Não	7,5
GUATAMBU	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LINHA KILLIAN	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	SANITÁRIA REGINA CLÁEMER MARTH	Presente	Ausente	0	2,1		Não	6,8
GUATAMBU	SAC	ASSOCIAÇÃO GRAMADO DOS ROSA	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	SAI NEIVA ROSA MARCHIORI	Presente	Presente		0,6		Não	7,2
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 135 N. 48	Ausente	Ausente	0,44	0,5	0,7	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. VINTE DE JULHO N. 466	Ausente	Ausente	0,58	0,73	0,7	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO PEDRO DANTIN, 151	Ausente	Ausente	0,49	0,78		Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DEZ DE MAIO ESCRITORIO CASAN	Ausente	Ausente	0,9	0,56	0,6	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA LEONIZA CARVALHO AGOSTINE N. 20	Ausente	Ausente	0,7	0,73	0,7	Sim	6,5
IBIAM	SAA	SAA IBIAM	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA VINTE DE JULHO N. 817	Ausente	Ausente	0,85	0,7	0,7	Sim	6,5
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA FELIPE MULLER	Ausente	Ausente	1,19	1,38	0,8	Sim	10,19
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETA	Ausente	Ausente	1,6	1,71	0,7	Sim	10,18
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PARÓQUIA	Ausente	Ausente	1,45	1,14		Sim	10,06
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIÁRIA	Ausente	Ausente	1,87	1,97	0,8	Sim	10,07
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS	Ausente	Ausente	1,77	1,35		Sim	10,03
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GINÁSIO	Ausente	Ausente		1,55	0,7	Sim	
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	1,3	1,91		Sim	10,03
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTÉRICA	Ausente	Ausente	1,86	5,56		Sim	10,08
IBIRAMA	SAA	ETA RIO DO SUL	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,76	0,89		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,28	0,69	0,8	Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO DUWE	Ausente	Ausente	1,03	0,57		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. DR. GETÚLIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,87	0,51		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADOLFO ZAISER	Ausente	Ausente	0,85	0,9		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL RIO RAFAEL	Ausente	Ausente	0,85	6,08	0,8	Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 3 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,78	1,28		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MISSLER	Ausente	Ausente	0,97	0,86	0,9	Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAHIA	Ausente	Ausente	0,8	0,47		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO LUNELLI	Ausente	Ausente	0,98	0,59		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. DR. GETÚLIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,98	0,43		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,9	0,84		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALWIN DUWE	Ausente	Ausente	1,04	0,71		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 470 KM 116	Ausente	Ausente	0,97	0,81	0,8	Sim	
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO , 461	Ausente	Ausente	1,06	2,6		Sim	7,89
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 445 , 00	Ausente	Ausente	0,98	1,74		Sim	7,09
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO VICENTE , 00	Ausente	Ausente	1,05	2,08	1	Sim	6,74
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 443 , 3040	Ausente	Ausente	1	3,32		Sim	6,69
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ANGELO VALVASSORI ,1788	Ausente	Ausente	1,13	1,47	1	Sim	6,84
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM MENDES , 00	Ausente	Ausente	1,3	1,1		Sim	6,48
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA DOMINGOS JORGE GISON , 00	Não realizada	Ausente	0,31	1,57	0,9	Sim	6,89
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ICR 357 , 00	Ausente	Ausente	1,08	1,02		Sim	6,42
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA PROFELINO BORGES , 00	Ausente	Ausente	1,03	0,76	1,3	Sim	6,54
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO GUGLIELMI , 00	Ausente	Ausente	0,72	2,18	0,9	Sim	6,59
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CECILIA CECHINEL , 00	Ausente	Ausente	1,21	0,57	1	Sim	6,28
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA PROFELINO BORGES , 00	Ausente	Ausente	1,16	0,86		Sim	6,49
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ANGELO ZILLI , 200	Ausente	Ausente	1,43	0,61		Sim	6,29
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA PROFESSORA COELHO BARREIRO , 00	Ausente	Ausente	0,97	1,21		Sim	6,22
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA MARIO GUEDIN , 00	Ausente	Ausente	1,07	1,17		Sim	6,58
ICARA	SAA	CRICIUMA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ICR 350 , 00	Ausente	Ausente	0,48	2,01	0,9	Sim	6,26
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARINGÁ, 63	Presente	Ausente	1,43	0,74		Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 470 KM 75 IN-3200	Ausente	Ausente	1,65	7,86		Sim	6,4
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AVENIDA BRASIL, 1447	Ausente	Ausente	2,2	0,35	0,9	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO FRANCISCO, 250	Ausente	Ausente	1,11	0,32	1	Sim	6,5
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO, 1000	Ausente	Ausente	1,16	0,92		Sim	6,6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS NAÇÕES, 390	Ausente	Ausente	1,77	1,24		Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR. BLUMENAU, 832	Ausente	Ausente	1,7	0,41	0,9	Sim	6,4
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR. BLUMENAU, 4599	Ausente	Ausente	1,8	0,75		Sim	6,4
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR. BLUMENAU, 05	Ausente	Ausente	1,8	0,96		Sim	6,2
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PERU, 135	Ausente	Ausente	1,9	0,42		Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA EXP. HERCILEO GONÇALVES	Ausente	Ausente	1,67	0,27		Sim	6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 15 DE NOVEMBRO, 377	Ausente	Ausente	1,69	1,17		Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO, 434	Ausente	Ausente	1,95	0,64	0,9	Sim	6,3

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAGÉ, 68	Ausente	Ausente	1,82	0,37		Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERTOLINA MAT KECHELE	Ausente	Ausente	1,41	0,49	0,9	Sim	6,2
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA UBERABA S/Nº	Ausente	Ausente	1,71	0,55		Sim	6,4
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUIZ DE FORA, 212	Ausente	Ausente	0,9	1,33		Sim	6,5
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 470 KM 73 IN- 3200	Ausente	Ausente	1,65	0,22		Sim	6,4
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTANA 555	Ausente	Ausente	1,61	2,76		Sim	6,4
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL 155	Ausente	Ausente	0,78	0,64	0,8	Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAR. FELICIANO PEIXOTO, 3330	Ausente	Ausente	0,7	0,7	0,9	Sim	6,2
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAR. DEODORO DA FONSECA, 9112	Ausente	Ausente	0,67	0,28		Sim	6,6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LA PAZ, 92	Ausente	Ausente	1,25	0,35		Sim	6,3
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,85	2,08	0,9	Sim	9,2
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1	1,51		Sim	10,2
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,9	2,28	0,5	Sim	9,1
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,24	2,34	0,5	Sim	10,6
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,54	1,01	0,6	Sim	10,1
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,54	1,26	0,98	Sim	9,6
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,22	1,35	0,6	Sim	9,5
IOMERE	SAA	SAA IOMERE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,07	1,42		Sim	10
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS BAIRRO	Ausente	Ausente	1,7	1,24	0,9	Sim	6,7
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL	Ausente	Ausente	1,38	0,71	0,9	Sim	6,5
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS FRIES	Ausente	Ausente	1,9	1,51	0,9	Sim	6,6
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CHAPEUZINHO VERMELHO	Ausente	Ausente	1,8	0,99	0,8	Sim	6,6
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIARIA	Ausente	Ausente	1,57	0,97		Sim	6,5
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HEDI KLEIN MATZENBACHER	Presente	Ausente	0,95	1,16	1	Sim	6,7
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITURA	Ausente	Ausente	1,82	0,96		Sim	6,5
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS SEDE	Presente	Ausente	1,9	<LD		Sim	6,5
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA	Ausente	Ausente	1,35	1,34	0,9	Sim	6,7
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HOSPITAL	Ausente	Ausente	1,49	0,57	0,8	Sim	6,7
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDMUNDO WOLFARDT	Ausente	Ausente	0,8	1,38	0,9	Sim	6,6
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA HEDI KLEIN MATZENBACHER	Ausente	Ausente	1,41	1,86	0,8	Sim	6,7
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITURA	Ausente	Ausente	0,68	1,16		Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS	Presente	realizada	1,45	3,48	0,7	Sim	6,9
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIÁRIA	Ausente	Ausente	1,6	1,26		Sim	6,7
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS	Ausente	Ausente	0,65	0,77		Sim	6,8
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE II	08/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BAIRRO BOM JESUS	Ausente	Ausente	1,67	1,11	0,8	Sim	7,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO GONÇALVES	Ausente	Ausente	1,89	1,09		Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO COSTA AZUL	Ausente	Ausente	1,67	0,99	0,8	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. RIO BRANCO	Ausente	Ausente	1,95	52		Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO GONÇALVES	Ausente	Ausente	1,78	1,94		Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS BONISSONI	Ausente	Ausente	2,02	1,41		Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTEAMENTO SINTRIAL	Ausente	Ausente	0,95	1,54	0,9	Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HELENA PIERINA BONISSONI	Ausente	Ausente	1,48	2,1		Sim	6,7
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOSÉ TECCHIO TRAVESSA HORAVANTE	Ausente	Ausente	1,85	1,46		Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MASSOLINI	Ausente	Ausente	1,85	1,71	0,9	Sim	7
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	08/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BAIRRO COSTA DO ENGANO	Ausente	Ausente	1,87	0,85	0,9	Sim	6,5
IRACEMINHA	SAC	ASSOCIACAO COMUNITARIA DA LINHA CAMPINAS	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ZELINHO PASQUALOTTO	Presente	Ausente	0,05	0,7	0,7	Sim	7,9
IRACEMINHA	SAC	ASSOCIACAO DE MORADORES DO DISTRITO SAO JOSE DO	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,37	0,8	0,5	Sim	8
IRACEMINHA	SAC	ASSOCIACAO DE MORADORES DA LINHA MOROE	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LUIZINHO ZANLUCHI	Presente	Presente	0,06	0,4	0,6	Sim	7,8
IRACEMINHA	SAC	ASSOCIACAO DE MORADORES DESENVOLVIMENTOCOMUNITAR	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LEVINO DEFAVERI	Presente	Ausente	0,05	0,6		Sim	7,7
IRACEMINHA	SAC	ASSOCIACAO DE MORADORES DA LINHA BIGUA	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente	0,24	0,3		Sim	7,6
IRACEMINHA	SAC	ASSOCIACAO DE MORADORES DA LINHA BIGUA	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	VALDIR TOGNI	Ausente	Ausente	1,3	0,6		Sim	7,5
IRACEMINHA	SAI	FONTE MOISES BRANDALESI	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	FONTE MOISAS BRANDALESE	Presente	Presente		1,2	0,2	Não	7
IRACEMINHA	SAA	IRACEMINHA UNIDADE 1	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE BASICA DE SAUDE RUA: ROSALINO RODRIGUES	Ausente	Ausente	2,26	2,6	0,5	Sim	7,9
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	268	Ausente	Ausente	0,51	0,45		Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	142	Ausente	Ausente	0,55	0,66	0,8	Sim	6,7
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	508	Ausente	Ausente	7,2	0,65	0,7	Sim	6,6
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: VALDECIR ZAMPIERI 1830	Ausente	Ausente	0,63	0,57		Sim	6,6
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: BOM JARDIM 151	Ausente	Ausente	0,79	1,62		Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: GOV. IVO SILVEIRA 1360	Ausente	Ausente	0,82	1,02		Sim	6,7
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA: CAIXA D'ÁGUA 70	Ausente	Ausente	0,66	0,69	0,7	Sim	6,6
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: GOV. IVO SILVEIRA 1789	Ausente	Ausente	0,49	0,58		Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	1140	Ausente	Ausente	0,91	0,72	0,8	Sim	7,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV: GOV. IVO SILVEIRA	Ausente	Ausente	0,54	1,02		Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: IZABETE GRISA	Ausente	Ausente	1,03	0,5		Sim	6,5
IRANI	SAA	IRANI UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: SONIA ZAMPIERI	Ausente	Ausente	0,76	0,83	0,8	Sim	7,1
IRINEOPOLIS	SAI	GRUPO DE CASAS DA COLONIA ESCADA	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	JOACIR TIEDKE	Presente	Presente		0,43		Não	5
IRINEOPOLIS	SAI	GRUPO DE CASAS DO CENTRO	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SUELI WAISMANN	Presente	Ausente		0,55		Não	4
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,68	0,53	0,9	Sim	6,6
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,77	0,99		Sim	7
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	10/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	0,85	0,94	1,1	Sim	6,7
IRINEOPOLIS	SAI	GRUPO DE CASAS DA COLONIA ESCADA	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	APAECO	Presente	Ausente		0,54	0,2	Não	6,3
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,17	0,28		Não	8,49
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,9	0,35		Não	8,47
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,9	0,31		Não	8,43
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,28	0,25		Não	8,54
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 68 N 133	Ausente	Ausente	0,9	0,4		Não	8,47
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,19	0,22		Não	8,45
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1	Ausente	realizada	1,17	0,36		Não	8,19
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,9	0,36		Não	8,57
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,45	0,21		Não	8,46
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,43	0,18		Não	8,69
ITA	SAA	ITA UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,12	0,61		Não	8,33
ITAIOPOLIS	SAA	SAA MOEMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 477 MOEMA	Ausente	Ausente	1,52	0,61	0,9	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA MOEMA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 477 DISTRITO	Ausente	Ausente	1,28	1,06		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SENAI IM PORTADO DE MELLO	Ausente	Ausente	1	0,68		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,94	0,69		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALOIS TYSZKA	Ausente	Ausente	0,81	0,72		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGILBERTO LINZMEIER	Ausente	Ausente	1,05	0,71	1	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	02/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA ITAIOPOLIS	Ausente	Ausente	1,75	0,91	0,9	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA COSTA CARVALHO	Ausente	Ausente	0,81	0,49		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA RIO DA ESTIVA	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 116 RIO DA ESTIVA	realizada	realizada	0,53			Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO FERNANDES LUIZ	realizada	realizada	1,16			Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TANCREDO NEVES	realizada	realizada	0,99			Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DALTE LOURES	realizada	realizada	1,17			Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANITA ANDREJEWSKI	realizada	realizada	0,72			Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA RIO DA ESTIVA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR116 RIO DA ESTIVA	Ausente	Ausente	1,01	0,29	2,2	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SENAIIM FORTADO DE MELO	realizada	realizada	1,05			Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA TANCREDO NEVES	realizada	realizada	1,36			Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DALTE LOURES	Ausente	Ausente	0,46	0,42		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,83	0,23		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO FERNANDES LUIS	Ausente	Ausente	0,42	0,23		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANITA ANDREJWSKI	Ausente	Ausente	0,83	0,24	0,9	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SENAIIM FORTADO DE MELLO	Ausente	Ausente	0,31	0,41		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 810A	Ausente	Ausente	0,82	0,58	1,1	Sim	6,8
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 109 O SN	Ausente	Ausente	0,54	0,71		Sim	7
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 119A	Ausente	Ausente	0,79	0,94	0,8	Sim	6,8
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA JOÃO	Ausente	Ausente	1,08	0,48		Sim	6,9
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 714 555	Ausente	Ausente	0,82	0,24		Sim	6,6
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 1200 516	Ausente	Ausente	0,74	0,52	1	Sim	6,9
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 1208 1255	Ausente	Ausente	0,83	0,3		Sim	6,7
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 700	Ausente	Ausente	0,66	0,33	0,9	Sim	7
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 902 SN	Ausente	Ausente	0,88	0,77		Sim	6,9
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 422, 1929	Ausente	Ausente	1,07	0,55		Sim	6,9
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 722	Ausente	Ausente	0,84	0,22		Sim	6,9
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 422	Ausente	Ausente	0,64	0,44	0,8	Sim	7
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 462 B 710	Ausente	Ausente	0,51	0,46		Sim	7
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 294	Ausente	Ausente	0,31	0,47		Sim	7
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 207	Ausente	Ausente	0,89	1,1		Sim	6,9
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 323 79	Ausente	Ausente	0,27	7,12	0,7	Sim	6,9
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA NOVA	Ausente	Ausente	0,7	0,92		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 350 - CERRO NEGRO	Ausente	Ausente	0,8	1,12		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA NOVA	Ausente	Ausente	0,8	0,82		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ODINET BECKER - N.º 314 DE FATIMA	Ausente	Ausente	0,7	0,79		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANA DELLEN CLASIN - FAXINAL DA VILA	Ausente	Ausente	0,7	0,91		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADÃO SENS - GRUTA	Ausente	Ausente	0,8	0,59		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CIRCUITO - SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	0,9	0,63		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENEROSO POLIS - SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	0,8	0,88		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI GASPAR - CENTRO	Ausente	Ausente	0,9	0,71		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PARAGUAI - JARDIM AMERICA	Ausente	Ausente	0,8	0,7		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FABRÍCIO IMEL - GABIROBA	Ausente	Ausente	0,8	1	0,8	Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO CARLOS THIESEN - CENTRO	Ausente	Ausente	0,7	0,73	0,6	Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO HAVEROTT - GABIROBA	Ausente	Ausente	0,8	0,89	0,8	Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA BELA VISTA	09/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GERAL BELA VISTA - ETA CASAN	Ausente	Ausente	1,5	0,33	0,4	Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	09/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	1,4	0,6	0,9	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSCAR DE OLIVEIRA LOPES	Ausente	Ausente	0,61	8,32	0	Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV AFONSO POSSAMAI DELLA	Ausente	Ausente	0,55	12,2		Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,64	1,17	0,8	Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSCAR DE OLIVEIRA LOPES	Ausente	Ausente	0,6	9,16	0	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV AFONSO POSSAMAI DELLA	Ausente	Ausente	0,56	95,7		Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV EGIDIO TOMASI	Ausente	Ausente	0,52	0,91	1	Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV EGIDIO TOMASI	Ausente	Ausente		1	1	Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR NEREU RAMOS	Presente	Ausente	0,6	0,64	0	Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR NEREU RAMOS	Presente	Ausente	0,63	0,79	0,9	Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,61	1,24	0	Sim	0
JACINTO MACHADO	SAA	MUCICIPAL DE AGUA E ESGOTO	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,58	2,72	1	Sim	0
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 100 CLAUDIO ABEL BOTEGA	Ausente	Ausente	0,3	0,4	0,8	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANÓPOLIS	Ausente	Ausente	0,34	0,37	0,7	Sim	0,34
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 100 CASA DAS RAÇÕES	Ausente	Ausente	0,73	0,68		Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 100 CASA MEDA LAUREANO	Ausente	Ausente	0,72	0,3	0,7	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 100 CASA ALZAIR LAUREANO	Ausente	Ausente	0,82	0,49		Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SUELI VIEIRA RAMOS	Ausente	Ausente	0,34	0,27	0,8	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SUELI VIEIRA RAMOS (PADARIA PIKO DO PÃO)	Ausente	Ausente	0,67	0,21	0,8	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 100 HORTIFRUTI GARCIA	Ausente	Ausente	0,76	0,39		Sim	7



* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 100 LIMP FRENTE AO CRAVEIRO MAT. DE	Ausente	Ausente	0,56	0,85		Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 100 CASA FRANCISCO DE ASSIS	Ausente	Ausente	0,74	0,34		Sim	7
JAGUARUNA	SAI	BICA DA DONA NINA	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SC 100 CASA FRENTE CASA DONA NINA BOTEGA	Presente	Ausente		0,23		Não	7
JAGUARUNA	SAA	MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DEPUTADO JOAQUIM RAMOS	Ausente	Ausente	0,16	1,33		Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 100 AUTO POSTO CAMACHO	Ausente	Ausente	0,72	0,37		Sim	7
JAGUARUNA	SAA	ETA PARQUE DOS BUTIAS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SC 100 CLAUDIO ABEL BOTEGA GAROPABA	Ausente	Ausente	0,67	0,82		Sim	7
JOACABA	SAA	HERVAL DOESTE E LUZERNA	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAA INTEGRADO DE JOACABA	Ausente	Ausente	0,69	1,32		Sim	6,7
JOACABA	SAA	HERVAL DOESTE E LUZERNA	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAA INTEGRADO DE JOACABA	Ausente	Ausente	0,66	1,35		Sim	7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 20 DE JULHO, 103	Ausente	Ausente	1,49	3,02	0,8	Sim	6,7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 26 DE ABRIL	Ausente	Ausente	0,2	2,62		Sim	6,4
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO, 157	Ausente	Ausente	1,52	3,16	0,8	Sim	6,7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 15 DE AGOSTO, 64	Ausente	Ausente	1,3	3,37	0,8	Sim	6,8
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 26 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,51	4,13		Sim	6,5
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA RUA 13 DE MAIO	Ausente	Ausente	1,68	2,82	0,7	Sim	6,7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO, 2757	Ausente	Ausente	1,32	2,81	0,9	Sim	6,8
JOSE BOITEUX	SAC	SAC VOLTA GRANDE	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL VOLTA GRANDE	Presente	Ausente	1,45	6,78		Não	7
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TUPINANBA 2273	Ausente	Ausente	1,17	0,16		Sim	8
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV TUPINAMBA 1932	Ausente	Ausente	1,15	0,16		Sim	7,9
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EXTENSÃO ROD 480 KM16	Ausente	Ausente	0,69	0,36		Sim	8,8
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PIAUI 367	Ausente	Ausente	1,31	0,28		Sim	8
JUPIA	SAC	APARECIDA	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA RESIDENCIA VALCIR DEBASTIANI	Presente	Ausente		0,32		Não	7,4
JUPIA	SAA	JUPIA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA 620	Ausente	Ausente	0,71	0,6		Sim	8,6
JUPIA	SAC	PINHEIRO	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	FOCO ARTESIANO E LINHA RESIDENCIA OSNI FREITAS	Presente	Ausente		0,25		Não	7,4
JUPIA	SAC	RURALS NOVA ESPERANCA	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ASSOCIAÇÃO DE PRODUTORES RURAIS NOVA ESPERANCA RESIDENCIA VALDEDIR BONADIMAN	Presente	Ausente		0,26		Não	
LAGES	SAA	AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RUA SALVADOR OCCI SOBRINHO	Ausente	Ausente	1,21	0,54		Sim	
LAGES	SAA	AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RUA ACÁCIA NEGRA, 66	Ausente	Ausente	1,38	0,68		Sim	
LAGES	SAA	AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV PRIMEIRO DE MAIO 1700, B POPULAR	Ausente	Ausente	1,9	0,41	1,4	Sim	
LAGES	SAA	AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RUA CIRILO VIEIRA RAMOS 2128	Ausente	Ausente	1,4	1,02		Sim	
LAGES	SAA	AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	Ausente	Ausente	1,4	1,12	1,6	Sim	
LAGES	SAA	AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RUA ANÍSIO MORTARI	Ausente	Ausente	1,08	0,53	0,53	Sim	
LAGES	SAA	AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RUA BENEDITO LESSA THEODORO 1316	Ausente	Ausente	1,46	0,85		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LIMES TERMINO FINITEIRO JÚNIOR - RUA JOSÉ GODINHO	Ausente	Ausente	1,6	0,57	1,5	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ELETORIO DA SILVA FURTADO	Ausente	Ausente	1,59	0,58		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSWALDO ARANHA	Ausente	Ausente	1,66	1,11	1	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRMÃ LAURINDA - 124	Ausente	Ausente	1,7	0,5	1,4	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOAQUIM - 699	Ausente	Ausente	1,56	0,65	1,5	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ANCHIETA - 41	Ausente	Ausente	1,59	0,79		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANECHA DEODORO - 799	Ausente	Ausente	1,21	0,33		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR - 282 - 6565/RODALOG	Ausente	Ausente	1,3	0,59		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV LUIZ DE CAMÕES	Ausente	Ausente	1,77	0,57		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROMELMO RAMOS LUCENA - 71	Ausente	Ausente	1,39	2,03		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR-282	Ausente	Ausente	1,47	0,52		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DUQUE DE CAXIAS - 787	Ausente	Ausente	1,72	0,5		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ASILE BAR MENINO DEUS - RUA BLUMENAU	Ausente	Ausente	1,22	0,4	1,5	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELE IMACINATA CAMASSOLA - 255	Ausente	Ausente	1,46	0,45		Sim	
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	15/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR-282	Ausente	Ausente	0,7	0,53	1	Não	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DELFIM MOREIRA 230	Ausente	Ausente	1,85	0,34		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SELVADOR SALGADO FILHO 1277	Ausente	Ausente	1,8	0,63		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMAPÁ 167	Ausente	Ausente	0,85	0,95		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENEDITO MARCONDES DO AMARAL - DIGIMAX	Ausente	Ausente	1,88	0,59		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HILBERTO DE CAMPOS 1285 - RESIDENCIAL VICENZA	Ausente	Ausente	1,42	4,01		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GONÇALVES BERNARDO KUSTER	Ausente	Ausente	1,56	1,77		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOSSA SENHORA DA PENHA 597	Ausente	Ausente	1,48	0,54		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO LUERSEN 865	Ausente	Ausente	1,44	0,54		Sim	
LAJEADO GRANDE	SAA	LAJEADO GRANDE UNIDADE I	25/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA VITORIA	Ausente	Ausente	1,17	0,18		Sim	7,4
LAJEADO GRANDE	SAA	LAJEADO GRANDE UNIDADE I	25/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA MOACIR ARI LUNARDI	Ausente	Ausente	1,04	0,15		Sim	7,1
LAJEADO GRANDE	SAI	NELSON PAGOTTO	25/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CONTE	Presente	Ausente		0,43		Não	
LAJEADO GRANDE	SAI	VILSON ROSALEN	25/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA TOFOLLO	Presente	Ausente		3,03		Não	
LAJEADO GRANDE	SAA	LAJEADO GRANDE UNIDADE I	25/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA AMAZONAS	Ausente	Ausente	1,09	0,22		Sim	7,3
LAJEADO GRANDE	SAA	LAJEADO GRANDE UNIDADE I	25/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	1,01	0,17		Sim	7,5
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIS DOS SANTOS 478	Ausente	Ausente	0,77	0,5		Sim	8
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIO FERRARI 336	Ausente	Ausente	0,7	1,34		Sim	8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC350 2000	Ausente	Ausente	1,4	0,38		Sim	7,7
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO 443	Ausente	Ausente	0,74	0,82		Sim	7,7
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIGGI CHIROLLI 236	Ausente	Ausente	0,68	0,38	0,7	Sim	7,9
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA POLINI ZANIS 171	Ausente	Ausente	0,92	0,99	0,7	Sim	7,7
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO SILVEIRA DA SILVA 105	Ausente	Ausente	1,1	1,71	0,3	Sim	8,2
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIEIRO ARMELINDO ROSA 126	Ausente	Ausente	0,75	1,34		Sim	7,9
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 229	Ausente	Ausente	1,25	1,6		Sim	8
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA COLOMBO MACHADO SALLES 1362	Ausente	Ausente	0,6	0,83	0,6	Sim	8
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARLINDO FRENA 330	Ausente	Ausente	0,35	1,08	0,6	Sim	8
LAURO MULLER	SAC	NOVO HORIZONTE	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SC 390	realizada	Ausente	0,73	6,62		Não	7,4
LAURO MULLER	SAC	GUATA	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SC 390	realizada	Ausente	0,59	5,02		Não	7,6
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 446	realizada	Ausente	0,92	1,16		Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERALDO MARCOS	realizada	Ausente	1,42	1,45	0,7	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 390	realizada	Ausente	0,55	1,59		Sim	6,9
LAURO MULLER	SAC	ITANEMA	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	JOÃO SILVEIRA	realizada	Ausente	0,93	7,69		Não	6,7
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA HENRIQUE LAGE	realizada	Ausente	1,22	2,14	0,7	Sim	7
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALVIN CEOLIN	realizada	Ausente	1,23	18,87		Sim	6,7
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AMANCIO LIMAS DA LUZ	realizada	Ausente	1,77	10,93		Sim	6,8
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 390	realizada	Ausente	0,81	2,14	0,7	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	Ausente	1,01	22,07		Sim	6,3
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,59	3,66	0,7	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,35	3,65	0,7	Sim	6,5
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	0,02	1,47	0,6	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	5	1,48	0,6	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAC	VARGEN DOS BUGRES	09/05/2023	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	ESTRADA GERAL VARGEM DOS BUGRES	Presente	Ausente		12,3		Não	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	0,1	0,97	0,06	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,03	1,11		Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Presente	Ausente	0,06	0,45	0,6	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAINOLVO LEHENN	Ausente	Ausente	0,05	0,63	0,6	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAC	NÚCLEO ESCOLAR RIO PARADA	09/05/2023	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	ESTRADA FERAL RIO PARADA	Presente	Ausente		3,67		Não	
LEOBERTO LEAL	SAC	NE RIBEIRAO DOS OVOS	09/05/2023	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	ESTRADA GERAL RIBEIRAO DOS OVOS	Ausente	Ausente		1,07		Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LEOBERTO LEAL	SAC	NUCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS	09/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GERAL RIO DAS PEDRAS	Ausente	Ausente		11,3		Não	
LUIZ ALVES	SAI	RIBEIRAO MAXIMO RURAL	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RIBEIRÃO MAXIMO	Ausente	Ausente		0,1		Não	7,2
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DO PEIXE	Presente	Presente	0,16	0,84		Sim	7,1
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	19/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRAÇO SERAFIM	Presente	realizada	3,9	0,27	0,9	Sim	7,3
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIBEIRÃO DO PADRE	Ausente	Ausente	3,77	0,16	0,9	Sim	7,4
LUIZ ALVES	SAI	RIBEIRAO BUGRE	19/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RIBEIRÃO BUGRE	Ausente	Ausente		0,68		Não	6,7
LUIZ ALVES	SAI	RIBEIRAO BUGRE	19/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RIBEIRÃO BUGRE	Ausente	Ausente		9,42		Não	6,5
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	3,99	0,74		Sim	7,1
LUIZ ALVES	SAI	BRACO CUNHA	19/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BRAÇO CUNHA	Presente	Ausente		0,38		Não	6,7
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRAÇO ELZA	Ausente	Ausente	3,95	0,37	0,9	Sim	7,1
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DO SALTO	Ausente	Ausente	3,8	0,4		Sim	6,9
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA DO SALTO	Ausente	Ausente	4,12	0,3	0,9	Sim	7
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	17/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VILA DO SALTO	Ausente	Ausente	4,54	0,4	0,8	Sim	7,2
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACADA HERVAL DOESTE E LUZERNA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA Nº 512	Ausente	Ausente	1,01	1,05	0,9	Sim	7,05
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACADA HERVAL DOESTE E LUZERNA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 150 Nº 2166	Ausente	Ausente	0,97	0,8		Sim	7,03
LUZERNA	SAA	SAA VILA KENNEDY	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA VILA KENNEDY SIN-RESIDÊNCIA DE VALDIR	Ausente	Ausente	0,76	0,4	1	Sim	9,39
LUZERNA	SAA	SAA LINHA LIMEIRA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA LIMEIRA SIN-RESIDÊNCIA DE CLAUDIA RETZ	Ausente	Ausente	0,71	0,97	1,1	Sim	9,32
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS VIOLETAS	Ausente	Ausente	1,15	0,48		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE BOITEUX	Ausente	Ausente	1,4	0,37		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO LISBOA	Ausente	Ausente	1,22	0,53	0,8	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	1,16	0,5	0,8	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PTOLOMEU ASSIS BRASIL	Ausente	Ausente	0,74	0,43		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PION ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,81	0,3		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SALVADOR CORREA	Ausente	Ausente	1,92	0,33		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO ZETTEL	Ausente	Ausente	1,86	0,39		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA AV. CEL JOSE SEVERIANO MAIA	Ausente	Ausente	1,4	0,57	0,8	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO NUNES 1151	Ausente	Ausente	2,26	0,36	0,7	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO	Ausente	Ausente	1,1	0,15		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADILSON MATHIAS XAVIER	Ausente	Ausente	1,08	0,19		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 280 KM 170	Ausente	Ausente	1,31	0,25		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANASTÁCIO KONOPKA	Ausente	Ausente	0,89	0,24	0,8	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAMIRO RUTHES	Ausente	Ausente	0,91	0,28	0,8	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DASÍLIO CELESTINO DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,63	2,05		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAMIRO RUTHES	Ausente	Ausente	1	0,34		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AVENIDA CEE. JOSÉ SEVERIANO MAIA	Ausente	Ausente	1,2	0,5	0,9	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TENENTE ARY RAUEN	Ausente	Ausente	0,92	0,18		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DAS TORRES	Ausente	Ausente	1,12	0,22		Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MIGUEL GRIMES,133	Ausente	Ausente		2,56		Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANGÉLO VENÂNCIO DE SOUZA,94	Ausente	Ausente	1,5	1,7		Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUILHERMINA ALBANÁS,459	Ausente	Ausente		2,42		Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM SILVEIRA,242	Ausente	Ausente	1	2,34	0,5	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM SILVEIRA,100	Ausente	Ausente	1,5	2,89	0,8	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO GOMES,242	Ausente	Ausente	1,5	2,39	0,7	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBANÁS,78	Ausente	Ausente	1,5	2,33	0,7	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO GOMES, 363	Ausente	Ausente	1,5	3,28	0,8	Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA JOAQUIM S. DOS SANTOS	Ausente	Ausente	1,55	0,24	0,7	Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESTANISLAU WOICHICOSKI - APAE	Ausente	Ausente	1,52	0,59		Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRACÇÃO TERCEIRA GADOTTI, 1333 - HOSPITAL SÃO LUCAS	Ausente	Ausente	1,5	0,3	0,8	Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ARGEMIRO FRILS, 137 - RESIDENCIA	Ausente	Ausente	1,51	0,3		Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESTANISLAU WOICHICOSKI - CEMITÉRIO	Ausente	Ausente	1,69	0,22		Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ DAVET, 1473 - MERCADO CAÇULA	Ausente	Ausente	1,58	0,42	0,9	Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ DAVET, 1015 - AGRO MAJOR	Ausente	Ausente	1,54	0,34		Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AFONSO SOBRAL - MARMORARIA ART PEDRAS	Ausente	Ausente	1,3	0,32	0,9	Sim	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO MARON - SINDICATO	Ausente	Ausente	1,56	0,38		Sim	
MAJOR VIEIRA	SAC	SAC FREI ANDRE MALINSKI	23/05/2023	INTRA-DOMICILIAN / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GERAL RIO NOVO DE CIMA	Presente	Ausente		0,29		Não	
MAJOR VIEIRA	SAA	SAA MAJOR VIEIRA	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO SANTOS VEIGA - POSTO DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,64	0,63	0,8	Sim	
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 282 RECOLETA JUSANTE	Ausente	Ausente	1,2	0,4		Sim	6,8
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ALEXANDRE KASPER N1320 INDUSTAL RECOLETA	Ausente	Ausente	1	1,6		Sim	6,8
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ALEXANDRE KASPER N1068RECOLETA A	Ausente	Ausente	1,2	0,4		Sim	6,8
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIDAL RAMOS	Ausente	Ausente	1,5	0,39		Sim	7,9
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ GASPARI	Ausente	Ausente	1,5	0,26		Sim	7,8
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ GASPARI	Ausente	Ausente	1,5	0,15		Sim	7,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VOLUNTARIOS DA PÁTRIA	Ausente	Ausente	1,5	0,18		Sim	7,5
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERCILIO LUZ	Ausente	Ausente	1,5	0,2		Sim	7,6
MAREMA	SAA	MAREMA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO ALVAREZ CABRAL	Ausente	Ausente	1,5	0,13		Sim	7,8
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	03/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	Ausente	Ausente	1,59	0,27	0,9	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL	Ausente	Ausente	0,91	0,19		Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	08/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	realizada	realizada	1,56			Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO CASA DA JUVENTUDE	Ausente	Ausente	1,22	0,22	0,9	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENO RODE CASA DO IMIGRANTE	Ausente	Ausente	0,95	0,17	0,9	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVENBRO CASA ADOLAR	Ausente	Ausente	1,35	0,31		Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	29/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO	Ausente	Ausente	1,67	0,23	1	Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO FAÇAO TEKY	Ausente	Ausente	1,38	0,39		Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTOR BRAMORINI ESCOLA	Ausente	Ausente	1,28	0,18		Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVENBRO PREDIO MADALENA ULLER	Ausente	Ausente	1,19	0,36		Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO ACIAM	Ausente	Ausente	1,32	4,63	0,9	Sim	6,8
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVENBRO HOSPITAL	Ausente	Ausente	1,24	0,4		Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELGA GUESSER CRAS	Ausente	Ausente	1,31	0,17		Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11 DE NOVENBRO PREDIO ADOLAR	Ausente	Ausente	1,28	0,41		Sim	6,9
MASSARANDUBA	SAA	AGUAS DE MASSARANDUBA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA INTEGRAÇÃO TRIO DELICIA	Ausente	Ausente	1,29	0,33		Sim	6,8
MELEIRO	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MADRE BERTILA	Ausente	Ausente	1,1	2,32	1,2	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRIMAVERA	Ausente	Ausente	1	1,72	1,2	Sim	7,1
MELEIRO	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1	5,16		Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZA NAPOLI CANELA	Ausente	Ausente	0,9	2,29	1,2	Sim	6,8
MELEIRO	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBERTO BURIGO	Ausente	Ausente	1,1		1,2	Sim	7,2
MELEIRO	SAI	POCO VERDE	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	POÇO VERDE	Presente	Presente		1,44		Não	7
MELEIRO	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUL PIAZZA	Ausente	Ausente	1,2	3,72		Sim	7,1
MELEIRO	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUL PIAZZA	Presente	realizada	1,1	1,2		Sim	
MELEIRO	SAA	SAMAE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITO LUIZA CANELA	Ausente	Ausente	1,1	2,82	1	Sim	7
MELEIRO	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAUL PIAZZA	Ausente	Ausente	1,2	3,1		Sim	6,9
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO Nº 85	Ausente	Ausente	1,23	2,63	0,5	Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALDIR DA SILVA OLIVEIRA Nº 200	Ausente	Ausente	1,32	1,13		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 01	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM CORREA DE MELO Nº 758	Ausente	Ausente	1,55	1,25	2	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOS ROBERTO DE CRISTO Nº 326	Ausente	Ausente	2,06	2,84		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MODESTO VARGAS Nº 50	Ausente	Ausente	1,61	1,03		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SENHORINHA APARECIDA DA SILVA Nº 381	Ausente	Ausente	2,2	1,48	0,9	Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 452 Nº 284	Ausente	Ausente	1,11	4,39		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 04	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL S/N	Ausente	Ausente	1,02	3,76	0,4	Não	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES S/N	Ausente	Ausente	0,54	6,28	0,3	Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES Nº 247	Ausente	Ausente	0,62	3,06		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILMA GOMES Nº 1551	Ausente	Ausente	0,87	5,71		Sim	
MONTE CASTELO	SAA	SAA RESIDENCIA FUCK	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,62	0,8	0,3	Sim	8,8
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO KASTELI	Ausente	Ausente	1,2	0,55		Sim	7,6
MONTE CASTELO	SAA	SAA RESIDENCIA FUCK	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTIGO CORREIO	Ausente	Ausente	0,72	1,11	0,3	Sim	7,8
MONTE CASTELO	SAA	SAA RESIDENCIA FUCK	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	Ausente	Ausente	0,56	0,86	0,3	Sim	7,6
MONTE CASTELO	SAA	SAA RESIDENCIA FUCK	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESTAURANTE MANA BR 116	Ausente	Ausente	0,26	1,4	0,3	Sim	7,7
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESTAURANTE CASTELINHO	Ausente	Ausente	0,86	0,32		Sim	7,4
MONTE CASTELO	SAA	SAA RESIDENCIA FUCK	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE JOSÉ DE MAMAE	Presente	Ausente	0,58	0,93	0,3	Sim	7,9
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE LUCA	Ausente	Ausente	1,51	0,34		Sim	7,6
MONTE CASTELO	SAI	JAIRO FURTADO	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CASA JAIRO FURTADO	Presente	realizada		0,42		Não	8,1
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PANIFICADORA COISA NOSSA	Ausente	Ausente	1,64	0,35		Sim	7,3
MONTE CASTELO	SAI	ARI FIRMO DE CAMARGO	11/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CASA ARI CAMARGO	Presente	Presente		2,91		Não	7,3
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA RIO VARGEDO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO CAIPIRA	Ausente	Ausente	1,12	0,58	0,7	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA RIO VARGEDO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ausente	Ausente	2,31	0,48	0,6	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA ESTACAO COCAL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ausente	Ausente	1,52	1,1	0,8	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA RIO VARGEDO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUGENIO PAGNAN, 21	Ausente	Ausente	0,58	1,16	0,6	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA RIO VARGEDO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DE COSTA	Ausente	Ausente	1,61	0,79		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA RIO VARGEDO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NATAL SARTOR	Ausente	Ausente	1,26	4,46		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA RIO VARGEDO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIORAVANTE ESPINDULA	Ausente	Ausente	0,8	4,28		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA RIO VARGEDO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL G. SERAFIM	Ausente	Ausente	2,06	3,3		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA ESTACAO COCAL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DULCIO MARAGNO, N 310	Ausente	Ausente	1,75	0,73		Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA ESTACAO COCAL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ MARAGNO, N260	Ausente	Ausente	1,64	0,93		Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA ESTACAO COCAL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO DE ROCHI	Ausente	Ausente	1,82	0,53	0,8	Sim	7,2
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA RIO VARGEDO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO GONÇALVES DE SOUZA	Ausente	Ausente	1,45	0,42		Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL, UNIDADE DE SAÚDE LINHA TORRENS	Ausente	Ausente	1,47	2,19		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. MON. TRANQUILO SARTOR, BAR MACCARI	Presente	Ausente	2,21	6,33		Sim	6,8
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANGA DAS PEDRAS CASA 2	Ausente	Ausente	3	1,99	0,4	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANGA DAS PEDRAS CASA 1	Ausente	Ausente	3	1,98	0,4	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANGA DAS PEDRAS CASA 3	Ausente	Ausente	2	1,96	0,4	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANGA DAS PEDRAS CASA 4	Ausente	Ausente	3	2,04	0,4	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Presente	realizada	2	4,17	0,3	Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA 2	Presente	realizada	3	3,94		Sim	7,2
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO DANIEL	Ausente	Ausente	2	4,02		Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIACOMO VENSON	Ausente	Ausente	1,5	3,77		Sim	7,4
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRMAOS BIFF	Ausente	Ausente	1,5	3,97		Sim	7,2
MORRO GRANDE	SAA	SAMAE DE MORRO GRANDE	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOVINAL FELICIANO DE BITENCURT	Ausente	Ausente	1,5	4,05		Sim	7,4
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO CRISTOVAO	Ausente	Ausente	1,4	0,92		Sim	7,2
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTOS DUMOND	Ausente	Ausente	1,58	0,82		Sim	7,1
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENY BORILLE	Ausente	Ausente	1,51	0,59		Sim	6,7
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. FRANCISCO FERNANDO LOSINA	Ausente	Ausente	1,44	0,58		Sim	7,1
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TATIANE FROZZA	Ausente	Ausente	1,62	0,41		Sim	6,9
NOVA ERECHIM	SAC	COLETIVA PINHEIRINHO II	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	FERLA/SUSPIRO	Presente	Presente		3,21		Não	6,2
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO SILVANO	Ausente	Ausente	1,25	1		Sim	7
NOVA ERECHIM	SAC	COLETIVA PINHEIRINHO II	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	COMUNIDADE LINHA PINHEIRINHO	Presente	Ausente		0,19		Não	7,5
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ GANDIN	Ausente	Ausente	0,75	0,4	1,1	Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROSELI TEREZINHA GANDIN	Ausente	Ausente	0,57	0,33	1,1	Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL BARAUNA	Ausente	Ausente	0,66	0,38		Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO CADORIN	Ausente	Ausente	0,56	0,62		Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FILIPE SCHIMIT	Ausente	Ausente	0,62	0,5	1,1	Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE SCHIMIT	Ausente	Ausente	0,75	0,57	1,1	Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TERESA SANTOM GANDIM	Ausente	Ausente	0,61	0,53	1,1	Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE SCHIMIT	Ausente	Ausente	0,67	0,57		Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BERTOTTI	Ausente	Ausente	0,71	0,47		Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BAYER SOBRINHO	Ausente	Ausente	0,61	0,53		Sim	
NOVA TRENTO	SAA	AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO BERTOTTI	Ausente	Ausente	0,63	0,43		Sim	



* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
NOVA TRENTO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA VASCA	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,65	0,29		Sim	
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO PESSI COLETO ABILIO	Ausente	Ausente	0,88	1,51	0,7	Sim	6,99
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AFONSO GIBELERT CASA 109	Ausente	Ausente	0,68	1,15		Sim	7,04
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRINEO BONINHAUSEN EMPRESA D QUALITY	Ausente	Ausente	0,81	2,37		Sim	7,95
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SPILLERE CASA 425	Ausente	Ausente	0,76	1,75		Sim	7,81
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CEVALMIR CRISTINA CASA DA SKINA	Ausente	Ausente	0,96	1,02		Sim	7,9
NOVA VENEZA	SAC	VILA MARIA	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ANDRE JOSE STAINER UBS VILA MARIA	Ausente	Ausente	0,88	3,23		Sim	7
NOVA VENEZA	SAC	SAO FRANCISCO	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ANTONIO ALESSIO UBS SAO FRANCISCO	Ausente	Ausente	0,56	3,78		Sim	7,6
NOVA VENEZA	SAC	SAO BONIFACIO	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA JOSE LINO JOVINS CASA DO LECO	Ausente	Ausente	3,5	4,87	0,2	Sim	7,8
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 443 CRECHE ANTONIO CAVALER	Ausente	Ausente	0,26	0,74		Sim	7,28
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEODORO HENRIKSON CASA 17	Ausente	Ausente	0,81	1,33		Sim	7,63
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA QUARESMEIRA CASA DO VOIR	Ausente	Ausente	0,74	1,14	0,8	Sim	7,26
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 20 DE MAIO ENTENDENCIA	Ausente	Ausente	0,86	1,12		Sim	7,58
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIACOMO ZANETTE UBS CARAVAGGIO	Ausente	Ausente	0,91	1,33		Sim	7,64
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV JOSE RONCHI CASA 247	Ausente	Ausente	0,78	1,04		Sim	7,72
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO EDUCACIONAL NOVO HORIZONTE	Ausente	Ausente	1,45	0,46		Sim	7,6
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE SANITÁRIA	Ausente	Ausente	1,38	0,35		Sim	7,9
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PREFEITURA	Ausente	Ausente	1,09	0,63		Sim	
NOVO HORIZONTE	SAI	MOACIR CARDOSO	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA LZARIN	Presente	Presente		0,28		Não	7,6
NOVO HORIZONTE	SAI	SEDEMAR BRUN	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA GUAÍRA	Presente	Presente		0,82		Não	7,8
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DELEGACIA DE POLICIA	Ausente	Ausente	1,4	0,26		Sim	7,7
NOVO HORIZONTE	SAI	PEDRO DE MACEDO	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MATÃO	Presente	Presente		0,82		Não	7,8
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA SANTA LUCIA	Ausente	Ausente	1,4	0,6		Sim	7,5
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	0,8	1,3	0,8	Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPOS ELISEOS	Ausente	Ausente	0,8	0,32	0,8	Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITOR MEIRELES	Ausente	Ausente	0,78	0,68	0,8	Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE SALVADOR	Ausente	Ausente	0,75	0,55		Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CASCAES	Ausente	Ausente	0,8	0,49		Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO CARDOSO	Ausente	Ausente	0,75	0,68	0,8	Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 108	Ausente	Ausente	0,78	0,63	0,9	Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIACOMO PILON	Ausente	Ausente	0,75	0,82		Sim	6,88

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA LOMBA	Ausente	Ausente	0,76	0,61		Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EDGAR CUNHA	Ausente	Ausente	0,76	0,42		Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTILIA MAZZUCCO	Ausente	Ausente	0,76	2,26		Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO FRANCISCO	Ausente	Ausente	0,8	3,02		Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DIEGO LANCHES	Presente	Ausente	0,8	0,35		Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE BARRO VERMELHO	Ausente	Ausente	0,8	0,32		Sim	6,88
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAÇO MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,78	0,38		Sim	6,88
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DE SAUDE - RUA GOVERNADOR JORGE	Ausente	Ausente	1,92	0,96	1	Sim	7,4
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 667	Ausente	Ausente	1,41	0,89		Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 290	Ausente	Ausente	1,95	1,4		Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BIBLIOTECA PUBLICA - RUA GOVERNADOR JORGE	Ausente	Ausente	1,54	1,23	1	Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PONTO DE ACESSO LINHA SUL	Ausente	Ausente	1,17	0,53		Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FEICINATO MOVELIS - RUA FELIPE SCHMIDT	Ausente	Ausente	1,76	0,94	1	Sim	7,3
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE ABRIL, 3303	Ausente	Ausente	1,81	0,8	1	Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE - RUA NOSSA SENHORA DOS	Ausente	Ausente	1,89	1,15		Sim	7,3
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FORMOSA, 274	Ausente	Ausente	1,47	1,1	1	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ATILIO PEDRO PAGANI 855	Ausente	Ausente		0,73		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	REUS	Ausente	Ausente		0,64		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DAS TIPOGRAFAS 403	Ausente	Ausente		0,72	1	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	¿ PAPELARIA SESTREM	Ausente	Ausente		0,48		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE COSME PAMPLONA	Ausente	Ausente		0,46		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORGE MARCELINO	Ausente	Ausente		0,59		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COELHO 1340	Ausente	Ausente		0,75	1	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIDA ROSAR PROBST 49	Ausente	Ausente		0,69		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ausente	Ausente		0,53	0,9	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETA ? ALTO ARIRIU	Ausente	Ausente		0,83		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO BORN	Ausente	Ausente		4,08		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO OTAVIO ZACCHI 47	Ausente	Ausente		3,45		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ANICETO ZACCHI 625	Ausente	Ausente		0,76		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ALFREDO ERCKMAN	Ausente	Ausente		1,75		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO FRANCISCO DO SOL ? PLANETA PET	Ausente	Ausente		0,52	1	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERGIO BITENCOURT	Ausente	Ausente				Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV NOSSA SENHORA APARECIDA 190 ?	Ausente	Ausente		0,62		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ER PROFA OLGA CIRINO	Ausente	Ausente		0,31		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	22/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA ? PRAIA DE FORA ? BR 101	Ausente	Ausente		0,37	0	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	22/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA ? MORRETES	Ausente	Ausente		0,41	1,8	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11	Ausente	Ausente		0,5		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PINHEIRA	Ausente	Ausente		0,38	0,6	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARCANJO CANDIDO DA SILVA 3121	Ausente	Ausente		0,44		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,5		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PRAIA DE FORA	Ausente	Ausente		0,4	0,1	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL DEMETRIO	Ausente	Ausente		0,41		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AURELIA MARIA MAIA	Ausente	Ausente		0,64		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	22/05/2023	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	UBS BARRA DO ARIRIU	Ausente	Ausente		0,42		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	22/05/2023	INTRA DOMICILIAR / INTRA PREDIAL	UBS PACHECO	Ausente	Ausente		0,38		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRETHERIQUE COIMBRA 154	Ausente	Ausente		0,55		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL DO RIO GRANDE 1583	Ausente	Ausente		0,46	0,9	Sim	
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL, 711	Ausente	Ausente	0,66	2,4	0,1	Sim	6,7
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSCELINO ROBITSCHER, 3240	Ausente	Ausente	0,86	2,25		Sim	6,6
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELDOATO DE CARVALHO, 140 - CASA DO	Ausente	Ausente	1,41	1,48	0,1	Sim	6,8
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. SC. 477, KM 02	Ausente	Ausente	0,88	1,26	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO, 365	Ausente	Ausente	0,78	2,38		Sim	6,6
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	08/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROD. BR 116, KM 48	Ausente	Ausente	1,47	2,48		Sim	6,6
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BASILIO HEUKO, 901	Ausente	Ausente	1,44	4,45		Sim	6,8
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIMILAO ALVES DE ALMEIDA, 431	Ausente	Ausente	1,47	3,37	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO FREDERICO, SN	Ausente	Ausente	1,08	2,1		Sim	6,9
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO FREDERICO, 636	Ausente	Ausente	1,27	3,83	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. SC. 477, KM 02	Ausente	Ausente	1,49	4,09		Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARINA, 1432, CASA MARCELO	Ausente	Ausente	1,27	2,68		Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO, 365	Ausente	Ausente	1,57	4,69		Sim	6,9
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	08/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROD. BR 116 KM 48 - LOC. DE PASSO RUIM	realizada	realizada	1,47			Sim	6,6
PARAISO	SAI	JAI ME LISOT	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CASTELO BRANCO	Presente	Presente		0,9		Não	6,5
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	18/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PROXIMO AO RIO DAS FLORES BR 282	Ausente	Ausente	1,6	0,4	0,4	Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROXIMO A AREA INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	1,23	0,5	0,5	Sim	6,5
PARAISO	SAC	ENTRE RIOS	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ENTRE RIOS	Presente	Ausente		0,5		Não	8
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALAIR SCHMIDT ZANIN	Ausente	Ausente	1,13	0,8	0,5	Sim	6,7
PARAISO	SAI	SERONI BOTH	18/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ALCIDES ZANIN	Presente	Presente		0,6		Não	7,1
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS PINHEIROS	Ausente	Ausente	0,74	1,9	0,5	Sim	6,9
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALCIDES OSCAR SCHMIDT	Ausente	Ausente	1,21	0,4	0,5	Sim	6,5
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO CANELA GRANDE	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - CASA RENATO	Ausente	Ausente		0,87		Não	
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO SAO JOAO	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - CASA PREVE	Presente	realizada		0,72		Não	
PEDRAS GRANDES	SAC	COMUNIDADE DE AZAMBUJA	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - COMUNIDADE	Ausente	Ausente		0,43		Não	
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ARCANJO GABRIEL - PRAÇA	Presente	Presente	0,2	3,59	0,2	Sim	
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ARCANJO GABRIEL - DECK	Presente	Presente	0,02	3,55	0,2	Sim	
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL - FABRICA DE MOVEIS	Presente	Presente	0,11	3,55	0,2	Sim	
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL RIO CORAL	Presente	Presente	0,06	2,94	0,2	Sim	
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO CENTRO	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	Presente	Presente		9,29		Não	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAMPO DE AREIA	Ausente	Ausente	0,62	1,58	0,7	Sim	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CEMITÉRIO	Ausente	Ausente	0,68	1,27	0,7	Sim	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL	Ausente	Ausente	0,88	3,47	0,7	Sim	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA	Ausente	Ausente	0,65	2,22		Sim	
PERITIBA	SAC	ASSOCIACAO DE MORADORES DE LINHA MARIA GORETTI	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MARIA GORETTI	Presente	Ausente		1,11		Não	
PERITIBA	SAC	ASSOCIACAO DE MORADORES ARROIO DO MEIO	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ARROIO DO MEIO	Presente	Ausente		1,21		Não	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE	Ausente	Ausente	0,45	1,84	0,7	Sim	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,65	1,93	0,7	Sim	
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA POÇO 02 - MAZUREK	Ausente	Ausente	0,68	0,85	0,8	Sim	6,8
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO ALBERTO BOGONI	Ausente	Ausente	1,9	0,89		Sim	6,9
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA MAURA	Presente	Ausente	2,12	1,11	0,8	Sim	6,78
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO SÃO JOSÉ	Ausente	Ausente	2,23	1,1		Sim	6,8
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA CASAN POÇO 01	Ausente	Ausente	0,88	1,37	0,7	Sim	7,1
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PARÓQUIA MATRIZ	Ausente	Ausente	0,83	0,73	0,8	Sim	6,98
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	Ausente	Ausente	2,21	1,28	0,7	Sim	7,01
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE MUNICIPAL CRESCER FELIZ	Ausente	Ausente	1	1,13		Sim	7,3
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA	realizada	realizada	1	5		Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL	realizada	realizada	0,91			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVN DEZOITO DE FEVEREIRO	realizada	realizada	0,87			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA	realizada	realizada	1,05			Sim	6,3
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AO LADO DA 255	realizada	realizada	1			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVN DEZOITO DE FEVEREIRO	realizada	realizada	1,05			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POUSADA TIA TERE	realizada	realizada	1,04			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DE TURISMO	realizada	realizada	0,97			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	02/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DOM DANIEL HOSTIM	realizada	realizada	1,4			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOAQUIM	realizada	realizada	1,02			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCÓRDIA	realizada	realizada	1,09			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DOM DANIEL HOSTIN	realizada	realizada	1,77			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DEZOITO DE FEVEREIRO	realizada	realizada	1,2			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BOA VISTA	realizada	realizada	1,01			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVN DEZOITO DE FEVEREIRO	realizada	realizada	1			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BLUMENAU	realizada	realizada	1,05			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS FLORES	realizada	realizada	1			Sim	7,1
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL	realizada	realizada	0,96			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVN DEZOITO DE FEVEREIRO	realizada	realizada	1,03			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL	realizada	realizada	0,98			Sim	7,1
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA	realizada	realizada	1,09			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOSÉ	realizada	realizada	0,96			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BOA ESPERANÇA	realizada	realizada	0,92			Sim	7
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERMANN WEEGE, 2266	Ausente	Ausente	0,87	0,16		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR WUNDERWALD 1707	Ausente	Ausente	0,96	0,15	0,9	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO WEEGE, 3145	Ausente	Ausente	0,88	0,13		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUSTAV KOCH, 66	Ausente	Ausente	0,98	0,22		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2386	Ausente	Ausente	0,89	0,13		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TESTO ALTO, 4055	Ausente	Ausente	0,89	0,12		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO BLANK, 199	Ausente	Ausente	0,82	0,15		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PROGRESSO, 1400	Ausente	Ausente	1,05	0,09	0,9	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA HEINRICH PASSOLD, SN	Ausente	Ausente	1,24	0,14	0,8	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KARL GUENTHER, 585	Ausente	Ausente	1,08	0,16		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 15 DE NOVEMBRO 1976	Ausente	Ausente	1,13	0,14		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA FRIEDRICH SCHEIWE, SN	Ausente	Ausente	0,56	0,25	0,5	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIBEIRAO SOUTO, 1366	Ausente	Ausente	0,7	0,25		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALERIO VALIN, 250	Ausente	Ausente	0,46	1,34		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIBEIRAO LUEBKE, 200	Ausente	Ausente	0,93	0,2	0,8	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALE DO SELKIE GRANDE 2200	Ausente	Ausente	0,51	0,15		Sim	
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM FRANCISCO DE LIMA	Ausente	Ausente	1,05	0,98	0,8	Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOTA WALTER	Ausente	Ausente	0,9	0,8	0,8	Sim	6,6
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA NERY CARLOS LUTZ	Ausente	Ausente	1,03	0,94		Sim	6,6
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,97	1,17		Sim	6,4
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ELIDIO PEREIRA	Presente	Ausente	1,05	1,84	0,9	Sim	6,4
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA 30 DE MARÇO	Ausente	Ausente	0,93	1,12	0,8	Sim	6,6
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA PEDRO ANTONIO CASAGRANDE	Ausente	Ausente	0,95	2,15		Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	03/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA FANCILIZIO OLIVEIRA DA SILVA	Ausente	Ausente	0,67	1	0,9	Sim	6,5
PONTE SERRADA	SAA	PONTE SERRADA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MADRE MARIA TEODORA	Ausente	Ausente	0,9	0,2	0	Sim	7
PONTE SERRADA	SAI	LUIZ ANTONIO VIEIRA	15/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	25 DE MAIO	Presente	realizada		0,8	0	Não	6,9
PONTE SERRADA	SAC	CTG	15/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ADÃO TOBIAS	Ausente	Ausente		0,46	0	Não	6,9
PONTE SERRADA	SAC	CTG	15/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ADAO TOBIAS (CRECHE)	Ausente	Ausente		0,2	0	Não	6,9
PONTE SERRADA	SAI	REGIANE TREZINHA DA COSTA	15/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	25 DE MAIO	Presente	realizada		0,57	0	Não	5,9
PONTE SERRADA	SAA	PONTE SERRADA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRES DE MAIO	Ausente	Ausente	0,85	0,3	0	Sim	7,1
PONTE SERRADA	SAA	PONTE SERRADA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MADRE MARIA TEODORA	Ausente	Ausente	0,9	0,22	0	Sim	7
PONTE SERRADA	SAA	PONTE SERRADA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO BRAZ DE ARAUJO	Ausente	Ausente	0,85	0,15	0	Sim	7
PONTE SERRADA	SAA	PONTE SERRADA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PARALELA 282	Ausente	Ausente	0,75	0,2	0	Sim	7
PONTE SERRADA	SAA	PONTE SERRADA UNIDADE I	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PARALELA 282	Ausente	Ausente	0,8	0,2	0	Sim	7
PONTE SERRADA	SAA	PONTE SERRADA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RITA DURATI CADORE	Ausente	Ausente	0,7	0,27	0	Sim	6,9
PONTE SERRADA	SAA	PONTE SERRADA UNIDADE I	15/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MOROSSO	Ausente	Ausente	0,95	0,23	0	Sim	7
PORTO UNIAO	SAI	MORRO DA CRUZ	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV SANTA ROSA	Presente	Presente		0,64		Não	7,7
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANDRE LUBI S/N	Ausente	Ausente	0,76	0,77	1	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R EURICO FLENIK Nº 607	Ausente	Ausente	0,48	0,89		Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE A CARNEIRO 1715	Ausente	Ausente	0,46	0,61		Sim	7,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R LUIZ PACHECO Nº 61	Ausente	Ausente	0,43	3,52	0,9	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FREDERICO GROBE Nº 10	Ausente	Ausente	0,78	0,69		Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ALAN KARDEC Nº 207	Ausente	Ausente	0,88	0,67		Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. EXP. EDMUNDO ARRABADA Nº 3738	Presente	Ausente	0,59	0,8		Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. FRANCISCO L SILVA N] 99	Ausente	Ausente	0,63	0,7		Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ROGENIO LEMOS DE CAMARGO Nº 492	Ausente	Ausente		0,27	0,8	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CEL AMAZONAS Nº 988	Ausente	Ausente	0,32	0,54	0,9	Sim	7,8
PORTO UNIAO	SAA	SANTA CRUZ DO TIMBÓ	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R NEREU RAMOS Nº 440	Ausente	Ausente	0,48	0,25		Sim	9
PORTO UNIAO	SAA	SANTA CRUZ DO TIMBÓ	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R X DE NOVEMBRO S/N	Ausente	Ausente	0,35	0,18	1,3	Sim	9
PORTO UNIAO	SAC	ACC SAO MIGUEL DA SERRA	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	R ELFRIDA WERLE Nº 87	Ausente	Ausente	0,21	0,22		Não	7,7
PORTO UNIAO	SAC	ACC SAO MIGUEL DA SERRA	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV 18 DE MAIO Nº 927	Ausente	Ausente	0,23	0,23		Não	7,7
PORTO UNIAO	SAI	LOCALIDADE DE SAO JOSE DO MARATÁ	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PROPRIEDADE DE HELIO HOFFER	Presente	Presente		0,6		Não	7,8
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CARLOS THIESEN	Ausente	Ausente	1,11	1,33	1,33	Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ESTEVÃO RISCAROLLI	Ausente	Ausente	1,26	0,29	0,7	Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ausente	Ausente	1,55	0,16	0,7	Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL CORRUCHEL	Ausente	Ausente	1,49	0,24		Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTILIO GOMES	Ausente	Ausente	1,09	0,33		Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 23 DE JULHO	Presente	Ausente	1,07	0,24		Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	26/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HEINZ ARNO SIEWERDT	Ausente	Ausente	0,95	0,2	0,7	Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE VALENTE DE CAMPOS	Ausente	Ausente	0,93	0,24		Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FORTUNATO FRONZA	Ausente	Ausente	0,91	0,29		Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JENNY SCHNEIDER	Ausente	Ausente	1,19	0,23		Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 470	Ausente	Ausente	1,22	0,18		Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 23 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,34	0,23		Sim	
POUSO REDONDO	SAA	ETA POUSO REDONDO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ARI VERDI	Ausente	Ausente	1,41	0,25	0,8	Sim	
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO REIS	Presente	Ausente	0,15	0,56	0,9	Sim	7,18
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE CACHOEIRA	Ausente	Ausente	0,78	0,87	0,8	Sim	7,58
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAT	Ausente	Ausente	1,26	1,24		Sim	6,94
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA DO TIAGO	Ausente	Ausente	1,26		0,9	Sim	6,62
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO SCHEFFER	Ausente	Ausente	0,94	0,81	1	Sim	7,18
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRAS	Ausente	Ausente	0,56	1,47		Sim	6,16

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA NA RUA DAS POUÇADAS - PÉ DA SERRA	Ausente	Ausente	1,33	0,69	1,1	Sim	6,32
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESTAURANTE DO SERGIO	Ausente	Ausente	1,35	1,59		Sim	6,09
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA CENTRAL	Ausente	Ausente	1,27	1,21		Sim	6
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE CENTRAL	Ausente	Ausente	1,28	1,2		Sim	6,18
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,28	1,33		Sim	5,88
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	SAA	BRANCO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,25	1,46	1,2	Não	
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	SAA	BRANCO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACADEMIA DE SAUDE	realizada	Ausente	1,31	1,89	1,2	Não	
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	SAA	BRANCO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDENCIA	Ausente	Ausente	1,35	1,08		Não	
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	SAA	BRANCO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ausente	Ausente	1,41	1,42	1,2	Não	
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	SAA	BRANCO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COPERDIA	realizada	Ausente	1,38	1,17	1,2	Não	
PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	SAA	BRANCO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIARIA	Ausente	Ausente	1,29	0,76	1,2	Não	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGENHEIRO EHREMBERG 256	Ausente	Ausente	1,1	0,35		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE FUEBRINGER317	Ausente	Ausente	0,84	0,26	0,9	Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRAUGOTT MULLER 1437	Ausente	Ausente	0,36	0,4		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANDRÉ SCHAEFFER 455	Ausente	Ausente	1,35	0,5	0,8	Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIRADOR 1563	Ausente	Ausente	1,23	0,32		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR GETULIO VARGAS SN	Ausente	Ausente	1,39	0,3		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AFONSO OLIANI 70	Ausente	Ausente	1,29	0,83		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GEOVANI FRARE SN	Ausente	Ausente	1,48	0,29		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TAMANDUA 234	Ausente	Ausente	1,07	0,48		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE ADALBERTO ORTMANN 197	Ausente	Ausente	1,74	0,92	1	Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALENTIN SCHMITT 127	Ausente	Ausente	1,26	0,49		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROLAND BAHR 57	Ausente	Ausente	1,21	0,42	0,8	Sim	
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,2	0,78		Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SEVERINO TAMONCINI 65	Ausente	Ausente	1	2,62	0,8	Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIS BERTOLI	Ausente	Ausente	1,2	0,6		Sim	7
RIO DO OESTE	SAI	NATALICIO SCOTTINI	22/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ELLEN CARLA BALDO	Presente	Ausente		0,3		Não	5
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ABILIO ELLOTERIO GONÇALVES	Ausente	Ausente	0,75	7,73	0,8	Sim	
RIO DO OESTE	SAI	POCO SERRA DA GABIROBA	22/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA DA GABIROBA	Presente	Ausente		0,21		Não	6
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL MORATELLI 268	Ausente	Ausente	1	2,43		Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONARDO AUGUSTO HEIDEMANN	Ausente	Ausente	0,75	3,8		Sim	7



* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO DO OESTE	SAC	EEBVAS	22/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TOCA I	Ausente	Ausente	1	0,74		Não	6
RIO DO OESTE	SAI	POCO SERRA DA GABIROBA	22/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA DA GABIROBA	Ausente	Ausente		0,44		Não	6
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VERLADOR FRANCISCO GROTT 168	Ausente	Ausente	1	3,39	0,9	Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBANO NARDELLI 35	Ausente	Ausente	1	1,78		Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIS BERTOLI	Ausente	Ausente	1	1,63	0,7	Sim	7
RIO DO OESTE	SAC	SALTA Z SAO JOSE	22/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL SÃO JOSÉ	Presente	Ausente	0	0,34		Não	5
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DANIEL PISETTA	Ausente	Ausente	1	2,63	0,7	Sim	7
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,67	0,76		Sim	6,1
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,65	0,65	0,9	Sim	6,9
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,49	0,24		Sim	6,7
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,98	0,49		Sim	6,1
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,2	0,88		Sim	6,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,65	0,32	0,7	Sim	6,1
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,7	0,57		Sim	6,1
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,88	0,76		Sim	6,1
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,77	4,28	0,7	Sim	6,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,82	0,68		Sim	6,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,66	1,44	0,7	Sim	6,6
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,65	2,23		Sim	6,5
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,68	1,06		Sim	6,5
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,64	1,83	0,7	Sim	6,4
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,71	1,03		Sim	6,5
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,83	2,64	0,7	Sim	6,4
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,64	6,66		Sim	6,2
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,86	0,59		Sim	6
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,77	6,85		Sim	6,6
RIO DO SUL	SAA	ETA RIO DO SUL	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,72	6,29		Sim	6,5
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,66	0,54	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAI	RIO CAFE	22/05/2023	PREDIAL	MARTA REGINA NECKEL	Ausente	Ausente		0,51		Não	
RIO FORTUNA	SAI	RIO OTILIA	22/05/2023	PREDIAL	CEDUP	Ausente	Ausente		1,13		Não	
RIO FORTUNA	SAI	DENILDE TENFEN	22/05/2023	PREDIAL	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente		1,56		Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO FORTUNA	SAI	RIO CAFE	22/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LUCAS WENZ ONOFRE	Ausente	Ausente		1,22		Não	
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente		0,74		Sim	
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		1,06	0,6	Sim	
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	29/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente		57	0,6	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,56	1,01		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,23	0,74	0,9	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,22	0,36	1,1	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,42	0,62		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,2	0,33		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,87	0,18	1	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,22	0,28		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	1,21	0,48		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	02/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	1,22	0,31		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,15	0,4	1,1	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	0,66	0,22		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,22	0,27		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	0,84	0,2		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,95	0,34		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,88	0,45		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,06	0,26		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,08	0,26	0,8	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	0,97	0,29		Sim	
RIO RUFINO	SAA	SANEAMENTO BASICO	22/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	SÃO JUDAS TADEU	Ausente	Ausente		0,93	0,4	Sim	
RIO RUFINO	SAA	SANEAMENTO BASICO	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTOS - POSTO DE COLETA	Presente	realizada		0,87	0,1	Sim	
RIO RUFINO	SAA	SANEAMENTO BASICO	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS SARITA CABRAL COSTA	Ausente	Ausente		0,44	0,4	Sim	
RIO RUFINO	SAA	SANEAMENTO BASICO	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CORREIOS	Ausente	Ausente		0,44		Sim	
RIO RUFINO	SAA	SANEAMENTO BASICO	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	370 - FINAL DE REDE -	Ausente	Ausente		0,21	0,4	Sim	
RIO RUFINO	SAA	SANEAMENTO BASICO	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAETANO SOBRINHO COSTA -	Ausente	Ausente		0,58	0,6	Sim	
RIO RUFINO	SAA	SANEAMENTO BASICO	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente		0,39		Sim	
RIO RUFINO	SAA	SANEAMENTO BASICO	22/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CESCONETTO - RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente		0,58		Sim	
RIQUEZA	SAA	RIQUEZA UNIDADE 1	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRANCO	Ausente	Ausente	2,1	0,8	0,3	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIQUEZA	SAA	RIQUEZA UNIDADE 1	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRACEMA	Ausente	Ausente	1,64	1,5		Sim	
RIQUEZA	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DO QUARENTA E TRES	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA 25 DE JULHO	Presente	Ausente		0,5	2,6	Não	
RIQUEZA	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE IRACEMA E SERAFINI	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA IRACEMA	Presente	Ausente		1,1	0,5	Não	
RIQUEZA	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DA LINHA RIQUEZA	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA RIQUEZA	Presente	Presente		0,6	1	Não	
RIQUEZA	SAA	RIQUEZA UNIDADE 1	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO	Presente	Presente	1,56	0,5		Sim	
RIQUEZA	SAA	CAMBUCICA UNIDADE 1	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERNANDO PFEIFER	Ausente	Ausente	1,64	0,6	0,6	Não	
RIQUEZA	SAA	CAMBUCICA UNIDADE 1	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELA VISTA	Ausente	Ausente	1,7	1,5		Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	04/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente		2,06		Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		1,9		Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		5,16	3,2	Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		5		Não	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		realizada	realizada		1,91		Sim	
SANGAO	SAA	SANGAO	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		1,35	2,8	Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		1,8	2,3	Não	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		2,22		Sim	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		4,77		Sim	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		3,2	<LD	Sim	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente		2,9	<LD	Sim	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	04/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		1,31		Sim	
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NILSON SCHUMOLLER	Ausente	Ausente	0,9	0,81	0,9	Sim	8
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE ALVES DA SILVA	Ausente	Ausente	0,7	1,12	0,9	Sim	8
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROFESSOR CARLOS BELLI	Ausente	Ausente	0,6		0,3	Sim	7,9
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUVENTINO GOETTEN	Ausente	Ausente	0,4	0,63	0,2	Sim	8,4
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,8	0,66		Sim	7,6
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ONELIA BALTAZAR DE SOUZA	Ausente	Ausente	0,9	1,33		Sim	8
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURELINO GRANEMANN DE SOUZA	realizada	Ausente	0,7	3,32		Sim	7,2
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIRIS CEOLA	Ausente	Ausente	0,6	1,37		Sim	7,8
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS	realizada	Ausente	0,6	1,22		Sim	7,3
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSEM	Ausente	Ausente	0,6	0,82		Sim	8
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO GOETTEN SOBRINHO	Ausente	Ausente	0,9	1,66		Sim	7
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO GOETTEN SOBRINHO	realizada	Ausente	0,8	1,14		Sim	8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSEM	realizada	Ausente	0,8			Sim	8,2
SANTA ROSA DO SUL	SAI	ALISSON FRAGA DE MATOS	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AVENIDA DAMASIO FERREZ, 1499 - CENTRO	Ausente	Ausente		0,58		Não	
SANTA ROSA DO SUL	SAI	EVERSON DA ROSA MARTINS	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - BELA VISTA	Ausente	Ausente		0,54		Não	
SANTA ROSA DO SUL	SAA	SAMAE SANTA ROSA DO SUL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EMERIM 58 - CENTRO	Ausente	Ausente	0,3	0,8	0,7	Sim	
SANTA ROSA DO SUL	SAI	ADEMIR LUCIANO MAURER	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MORRO DO PORTUGUES	Ausente	Ausente		0,45		Não	
SANTA ROSA DO SUL	SAI	DOLAIR TEODOLINO DE SOUZA	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MORRO DO PORTUGUES	Presente	Ausente		0,61		Não	
SANTA ROSA DO SUL	SAI	DIOVANEI LOPES PORTO	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ALBINA	Ausente	Ausente		0,53		Não	
SANTA ROSA DO SUL	SAI	LUIZ ORIVALDO LADISLAU	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ALBINA	Ausente	Ausente		0,62		Não	
SANTA ROSA DO SUL	SAA	SAMAE SANTA ROSA DO SUL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO TEIXEIRA 53 - S/END	Ausente	Ausente	0,3	0,64	0,7	Sim	
SANTA ROSA DO SUL	SAA	SAMAE SANTA ROSA DO SUL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NATALINO TEIXEIRA DA ROSA	Ausente	Ausente	0,3	1,24	0,6	Sim	
SANTA ROSA DO SUL	SAA	SAMAE SANTA ROSA DO SUL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 4 DE JANEIRO 77 - CENTRO	Ausente	Ausente	0,3	0,54	0,7	Sim	
SANTA ROSA DO SUL	SAA	SAMAE SANTA ROSA DO SUL	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- RUA NAILOR COLARES	Ausente	Ausente	0,3	0,57	0,7	Sim	
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV; JOÃO CORSO	Presente	Ausente	0,6	0,14		Não	8,7
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BORTOLO NESPOLO	Presente	Ausente	0,6	0,24		Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA HONORIO COMACHIO	Ausente	Ausente	0,6	0,18		Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,8	0,14		Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,6	0,21		Não	8,8
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	17/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,7	0,18		Não	8,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO - PREFEITURA	realizada	Ausente	1,15	0,15	0,8	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1589 - 25 DE JULHO - POSTO	Ausente	Ausente	0,99	0,19	0,8	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERRA ALTA - POSTO ESF 10	Ausente	Ausente	0,87	0,16	0,9	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- RIO VERMELHO ESTACÃO -	Ausente	Ausente	0,87	0,24		Sim	7,2
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	2770 - RIO VERMELHO	Ausente	Ausente	0,94	0,24		Sim	7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENDLIN, 400 - BRASILIA -	Ausente	Ausente	0,76	0,22		Sim	6,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	90 - BELA ALIANÇA - EBM	Ausente	Ausente	1,06	0,17		Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S/N	Ausente	Ausente	1,07	0,12		Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- MATO PRETO -	Ausente	Ausente	0,98	0,19		Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HASTREITER, 43 -	Ausente	Ausente	1,01	0,19		Sim	7,1
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROGRESSO - CENTRO DE	Ausente	Ausente	1,1	0,54		Sim	7,4
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ÁGUA	Ausente	Ausente	1,61	0,2		Sim	6,5
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO - CAMARA DE	Ausente	Ausente	1,5	0,25		Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLY PILZ, 470 - VILA PILZ - POÇO DE SAUDE VILA	Ausente	Ausente	1,01	0,28		Sim	7,1
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MATHIAS NOSSOL, 2027 - SERRA ALTA - KIV	Ausente	Ausente	1,17	0,18		Sim	7,2
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL HOBE, 200 - LENÇOL - POSTO DE SAUDE	Ausente	Ausente	0,73	2,34		Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IMIGRANTE JOSE HESTREITER, 50 - ALPINO -	realizada	Ausente	0,74	0,67		Sim	7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO ECKSTEIN, S/N - ALPESTRE - MERCADO	Ausente	Ausente	0,98	0,2	0,8	Sim	7,4
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA URCA, 555 - URCA - POSTO DE SAUDE URCA	Ausente	Ausente	1,26	0,21	0,8	Sim	7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAPA ANDOVA, 385 - CRUZEIRO - ESF 5 CRUZEIRO	Ausente	Ausente	1,09	0,15	0,9	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SC 418, 1780 - PROGRESSO - FLASH PACK	Ausente	Ausente	1,09	0,34		Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERVINO DATLER, 84 - RIO NEGRO - ACADEMIA LIFE	Ausente	Ausente	1,28	0,16		Sim	6,9
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,98	0,2	0,9	Sim	6,7
SAO BONIFACIO	SAC	ESCOLA MUNICIPAL RIO DO PONCHO	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL RIO PONCHE	Presente	Ausente		0,27		Não	6,5
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DELEGACIA DE POLICIA	Ausente	Ausente	0,76	0,38	1,1	Sim	6,8
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA CENTRAL	Ausente	Ausente	0,99	0,3	1,1	Sim	6,8
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAVILHÃO DE EVENTOS	Ausente	Ausente	0,7	0,28	1,1	Sim	7
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COOPERZEM	Ausente	Ausente	0,76	0,24	1,1	Sim	6,6
SAO BONIFACIO	SAC	CASA SILVIA MANENTE	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CASA SILVIA MANENTE	Ausente	Ausente		0,4		Não	6,5
SAO BONIFACIO	SAC	ESCOLA MUNICIPAL RIO SETE	23/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL RIO SETE	Presente	Ausente		0,28		Não	6,5
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	25/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO ANDREGTONE 120	Ausente	Ausente	1,33	0,55	1,3	Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	25/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONEL BORATI 1156	Ausente	Ausente	1,37	0,28		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	25/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE DADAM 70	Ausente	Ausente	1,3	0,2		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	25/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOLINO DANTIL 1001	Ausente	Ausente	1,35	0,19		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	25/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OVIDEO MAZERA 372	Ausente	Ausente	1,36	0,38		Sim	
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	1,34	6,95		Sim	7,3
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA VIA PARK	Ausente	Ausente	1,2	1,91		Sim	7,1
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONTORNO VIARIO	Ausente	Ausente	1,35	1,13		Sim	6,7
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CORONEL BERTASO	Ausente	Ausente	1,23	0,23		Sim	6,8
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONTORNO VIARIO	Ausente	Ausente	0,9	0,36		Sim	7,2
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONTORNO VIARIO	Ausente	Ausente	1,21	0,41		Sim	6,9
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MONTE CASTELO	Ausente	Ausente	1,01	0,17		Sim	7,2
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OSVALDO SANTIN	Ausente	Ausente	1,26	0,6		Sim	7,6
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,78	0,85		Sim	7,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,21	0,44		Sim	7
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,31	0,9		Sim	7,3
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,21	1,09		Sim	7
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	1,28	0,45		Sim	7,4
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO BECKHAUSER	Presente	realizada	0,5	0,34	0,6	Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SCHUMACHER	Ausente	Ausente	0,5	0,57		Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTÔNIO SCHOTTEN	Ausente	Ausente	0,5	0,34	0,5	Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRAIA REDONDA,S/N	Presente	Ausente	0,5	0,31	1	Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAI	VARGEM DO CEDRO	29/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA SMO 022	Presente	Ausente		0,25		Não	6,9
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO BECKHAUSER	Ausente	Ausente	0,5	0,35		Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAC	RIO SAO JOAO	29/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA SMO 444	Presente	realizada		1,66		Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JUNCKES	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL VILA JUNCKES	Presente	Presente	0,3	7,81		Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	CENTRO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	KRETZER	Ausente	Ausente	0,3	2,42		Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	CENTRO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	-FRENTE CRECHE CENTRAL	Presente	Ausente	0,3	1,54		Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	CENTRO	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GAMA ROSA	Ausente	Ausente	0,3	1,69		Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	PARADA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRENTE CASA ARNO	Ausente	Ausente	0,25	1,38		Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	PARADA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA LIA	Ausente	Ausente	0,25	0,56		Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	TERESA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUTRA	Ausente	Ausente	0,3	2,3	2,1	Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	TERESA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRENTE OFICINA MARCIO	Ausente	Ausente	0,25	2,54	2	Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	PARADA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRENTE CASA JAIR	Presente	Presente	0,25	3,68	0,1	Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	TERESA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ZIMERMANN -FRENTE	Ausente	Ausente	0,25	16,5	1,3	Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	TERESA	17/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVEIRA-FRENTE EB STA	Ausente	Ausente	0,25	1,33	0,8	Não	
SAUDADES	SAA	ETA 01	09/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AVENIDA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	2,4	1,8		Sim	8,3
SAUDADES	SAA	ETA 01	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	78	Ausente	Ausente		2,1		Sim	7,8
SAUDADES	SAA	ETA 01	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO PAULO KRAEMMER	Ausente	Ausente	1,7	1,3		Sim	8,2
SAUDADES	SAA	UTS 02 LOTEAMENTO VITORIA	09/05/2023	PREDIAL	ESCOLA EMEF COZINHA	Ausente	Ausente	2,1	0,33		Não	8
SAUDADES	SAA	ETA 01	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	88- RUA CLAUDINO BIESDORF	Ausente	Ausente	1,7	0,33		Sim	8,4
SAUDADES	SAA	ETA 01	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASTRO ALVES	Ausente	Ausente	2,1	1,45		Sim	8,2
SAUDADES	SAA	CTG	09/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,4	0,14		Não	8,1
SAUDADES	SAA	ETA 01	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOS IPES	Ausente	Ausente	1,5	0,6		Sim	8,1
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RODOVIA SC 283	Ausente	Ausente		0,23		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALEMANHA 221	Ausente	Ausente		0,45		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PALUDO 926	Ausente	Ausente		0,19		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELENA BIFFI 461	Ausente	Ausente		0,1		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAURICIO CARDOSO	Ausente	Ausente		0,24		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO 243	Ausente	Ausente		0,35		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BIONDO 113	Ausente	Ausente		0,32		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO PALUDO 480	Ausente	Ausente		0,32		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCÓRDIA 312	Ausente	Ausente		0,2		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IDELFONSO PALUDO 282	Ausente	Ausente		8,62		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRIMO JOSE ZANUCCHI 02	Ausente	Ausente		0,18		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERDINANDO KIRCHNER 181	Ausente	Ausente		0,46		Sim	
SEARA	SAA	SEARA UNIDADE I	18/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALENTIN PEDTRY 215	Ausente	Ausente		0,39		Sim	
SERRA ALTA	SAC	LINHA LAGEADO GRANDE	29/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA LAGEADO GRANDE	Presente	Presente	0	0,15		Não	6,67
SERRA ALTA	SAA	ABASTECIMENTO	29/05/2023	ESTRÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA NOVO HORIZONTE	Ausente	Ausente	1,95	0,84		Sim	7,16
SERRA ALTA	SAC	LINHA PARIZOTTO	29/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PARIZOTTO	Presente	Presente		4,3		Não	6,4
SERRA ALTA	SAC	NOVA IBIACA	29/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA IBIACÁ	Presente	Ausente		0,6		Não	6,5
SERRA ALTA	SAA	ABASTECIMENTO	29/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-SISTEMA MUNICIPAL DE	PREDIAL	Ausente	Ausente	1,25	0,4		Sim	7,18
SERRA ALTA	SAA	ABASTECIMENTO	29/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-SISTEMA MUNICIPAL DE	PREDIAL	Ausente	Ausente	2,12	0,6		Sim	7,22
SERRA ALTA	SAA	ABASTECIMENTO	29/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-SISTEMA MUNICIPAL DE	PREDIAL	Ausente	Ausente	2,25	1,4		Sim	7,13
SERRA ALTA	SAA	ABASTECIMENTO	29/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-SISTEMA MUNICIPAL DE	PREDIAL	Ausente	Ausente	1,97	0,32		Sim	7,45
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ ROSSA	Ausente	Ausente	0,49	0,94		Sim	6
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE DUTRA, 483	Ausente	Ausente	0,43	1,02	0,7	Sim	6
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARLINDO BARZAN, SN	Ausente	Ausente	0,31	1,29		Sim	5,87
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SEM NOME, AO LADO DA IGREJA	Ausente	Ausente	0,52	0,93	0,7	Sim	0,52
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIDERURGICA, 26	Ausente	Ausente	0,75	0,72		Sim	6
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ILDO ROVARIS, SN	Ausente	Ausente	0,62	2,9		Sim	6
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGENHEIRO DOMBO, 213	Ausente	Ausente	0,66	0,68		Sim	5,94
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PORFIRIO FELTRIN 905	Ausente	Ausente	0,08	0,45		Sim	5,9
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARLINDO BARZAN	Ausente	Ausente	0,6	0,5		Sim	5,97
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROSA SENIORA DE LOURDES SN	Ausente	Ausente	0,32	0,48	0,8	Sim	5,92
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PORTO BELO SN	Ausente	Ausente	0,68	0,69	0,7	Sim	5,87

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SALVARO, SN	Ausente	Ausente	0,59	0,65	0,6	Sim	5,9
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV NEREU RAMOS 939	Ausente	Ausente	1,3	0,49		Sim	7
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DEMETRIO JOSE COELHO 1547	Ausente	Ausente	1,42	0,67	0,5	Sim	6,94
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO INACIO DA ROSA 1227	Ausente	Ausente	2,09	0,58		Sim	7,1
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIA LATERAL BR 101 FRANCISCO POSSAMAI	Ausente	Ausente	1,86	0,67	0,4	Sim	7,1
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMES MEDEIROS DE SOUZA 281	Ausente	Ausente	1,09	0,61	0,4	Sim	6,9
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE JOAQUIM CARDOSO 1700	Ausente	Ausente	2,07	3,45	0,4	Sim	7,01
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD BR 101 KM 432	Ausente	Ausente	1,36	0,35		Sim	7,1
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MAXIMILIANO RODRIGUES DA SILVA 219	Ausente	Ausente	1,36	0,49		Sim	6,92
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANDRE ALVES DA SILVA SOBRINHO 345	Ausente	Ausente	1,87	0,41	0,5	Sim	6,86
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE JOAO REITZ 492	Ausente	Ausente	1,74	0,59		Sim	6,9
SOMBRIO	SAC	CEI CRIANCA ESPERANCA	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA ARCELINO FERREIRA MOTA 200	Ausente	Ausente	0,93	0,99		Não	7
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PROTASIO ALVES	Presente	realizada	2,55	0,62		Sim	6,9
SOMBRIO	SAC	CEI CRIANCA ESPERANCA	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA ARCELINO FERREIRA MOTA 100	Ausente	Ausente	0,92	13		Não	7,11
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANICETO SILVEIRA 177	Ausente	Ausente	2,06	0,72		Sim	6,9
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FLORIANO 257	Ausente	Ausente	1,52	0,41		Sim	6,94
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VIA LATERAL BR 101 KM 111 SANTELMO BORBA	Ausente	Ausente	1,97	0,44		Sim	7
SUL BRASIL	SAC	ALTO DA SERRA	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO DA SERRA	Ausente	Ausente	0,04	0,96		Não	
SUL BRASIL	SAC	ALTO RECREIO	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO RECREIO	Ausente	Ausente	0,79	1		Não	
SUL BRASIL	SAC	JESUITA ALTA	03/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA JESUÍTA ALTA	Presente	Ausente	0	0,19		Não	
SUL BRASIL	SAA	ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL SISTEMA MUNICIPAL	03/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VEREADOR MANOEL ZANOTTO	Ausente	Ausente	2,2	0,92		Sim	7,28
SUL BRASIL	SAA	ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL SISTEMA MUNICIPAL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE JUSCELINO	Ausente	Ausente	1,46	0,94		Sim	
SUL BRASIL	SAA	ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL SISTEMA MUNICIPAL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VEREADOR ABEL SAUER	Ausente	Ausente	0,54	0,4		Sim	
SUL BRASIL	SAA	ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL SISTEMA MUNICIPAL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DOUTOR JOSE LEAL FILHO	Ausente	Ausente	1,71	2,2		Sim	
SUL BRASIL	SAA	ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL SISTEMA MUNICIPAL	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA DOUTOR JOSE LEAL FILHO	Ausente	Ausente	1,04	0,9		Sim	
TAIO	SAA	ETA PASSO MANSO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO GRUPO ESCOLAR 140	Ausente	Ausente	0,74	1,09	0,9	Sim	7,1
TAIO	SAA	ETA PASSO MANSO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BOA VISTA 25	Ausente	Ausente	0,6	1,9		Sim	7,2
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE FEVEREIRO 295	Ausente	Ausente	0,72	0,74		Sim	5,8
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KARL BASCH 129	Ausente	Ausente	0,69	0,35	0,5	Sim	6,6
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO TOMAZONI 811	Ausente	Ausente	0,53	0,58		Sim	6,3
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE EDUARDO 447	Ausente	Ausente	0,94	0,7		Sim	7,1



* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PIONEIROS WACHHOLZ 1102	Ausente	Ausente	0,8	0,8	0,5	Sim	6,8
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CORONEL PEDDERSEN 2259	Ausente	Ausente	0,85	0,36		Sim	6,8
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WALTER SCHIMITZ 98	Ausente	Ausente	0,42	0,39		Sim	7,2
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WALTER SCHIMITZ 98	Ausente	Ausente	0,66	0,33	0,5	Sim	6,8
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO BRANDT 471	Ausente	Ausente	0,04	1,1		Sim	6,1
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PREFEITO AUGUSTO HENRICH PURNHAGEN 320	Ausente	Ausente	0,7	0,3	0,5	Sim	6,6
TAIO	SAA	ETA TAIO	29/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CORONEL PEDDERSEN 111	Ausente	Ausente	0,61	0,26		Sim	7,2
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OTAVIO MELIM	Ausente	Ausente	2,7	1,02		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA HERCÍLIO LUZ, 465	Ausente	Ausente	2,2	0,5		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IS DE MAIO / ESCOLA JOAO CAETANO	Ausente	Ausente	2,8	0,87		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BR 101 ATACADAO DO VINHO	Ausente	Ausente	1,1	0,44		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOCUDES FRANCISCO PEIXOTO	Ausente	Ausente	2,9	0,72		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL / ESCOLA MADRE SABINA	Ausente	Ausente	2,1	0,45		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PAINEIRAS	Ausente	Ausente	2	0,5		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ELOI FRANCISCO DOS ANJOS	Ausente	Ausente	2,5	0,53		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA PACIENCIA	Ausente	Ausente	2,7	0,64		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO POCO NOVA DESCOBERTA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 410 CASA VERDE	Ausente	Ausente	0	0,49		Não	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OTAVIO MELIM	Ausente	Ausente	2,4	0,66	1,1	Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARECHAL DEODORO	Ausente	Ausente	1,9	0,58		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL ITINGA UBS	Ausente	Ausente	2,7	0,68	1,1	Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 410 FLORICULTURA	realizada	Ausente	2,6	0,49	1,3	Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA EMILIA RAMOS ACELETRON	Ausente	Ausente	2,6	1,06	1,1	Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente	4,4	1,83	0,6	Sim	
TIMBE DO SUL	SAC	VILA NOVA LUIZ PIZZONI	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,6
TIMBE DO SUL	SAI	IVO DAMIN	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,3
TIMBE DO SUL	SAC	PE DA SERRA SEU NERI	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,4
TIMBE DO SUL	SAC	ROCINHA VALDIR	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,6
TIMBE DO SUL	SAA	SAMIAL TIMBE DO SUL ETA VILA BELMIRO	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBE DO SUL	SAA	SAMIAL TIMBE DO SUL ETA VILA BELMIRO	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBE DO SUL	SAA	SAMIAL TIMBE DO SUL ETA VILA BELMIRO	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBE DO SUL	SAC	GURITA VALMOR	03/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TIMBE DO SUL	SAC	DJAIR MOLHACOCO	03/05/2023	INTRADOMICILIAR / INTRAPREDIAL		Não realizada	Não realizada				Não	6,5
TIMBE DO SUL	SAA	BELMIRO	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBE DO SUL	SAA	BELMIRO	03/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TREVISÓ	SAA	ETA TREVISÓ	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DONEDA	Ausente	Ausente	0,71	4,23	1,1	Sim	7,45
TREVISÓ	SAA	ETA TREVISÓ	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FERREIRA	Ausente	Ausente	0,6	1,52	1,1	Sim	7,5
TREVISÓ	SAA	ETA TREVISÓ	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JOSÉ ABATTI	Ausente	Ausente	0,56	1,52	1	Sim	7,6
TREVISÓ	SAA	ETA TREVISÓ	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO DAL BÓ	Ausente	Ausente	0,57	1,37	1	Sim	7,5
TREVISÓ	SAA	ETA TREVISÓ	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIÁCOMO PIATTI	Ausente	Ausente	0,46	1,7	1	Sim	7,3
TREVISÓ	SAA	ETA TREVISÓ	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO DE LORENZI	Ausente	Ausente	0,72	2,33		Sim	7,35
TREVISÓ	SAA	ETA TREVISÓ	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SPRICIGO	Ausente	Ausente	0,65	1,72		Sim	7,5
TREVISÓ	SAA	ETA TREVISÓ	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO DE LORENZI	Ausente	Ausente	0,2	1,59		Sim	7,2
TREZE DE MAIO	SAA	INTEGRADO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TIA RAQUEL	realizada	Ausente	1,07	0,32	0,7	Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	INTEGRADO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VARGEDO - POSTO DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,16	0,48		Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COHAB	Ausente	Ausente	0,98	0,17	0,9	Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	1	0,14		Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SARAH	Ausente	Ausente	1,03	0,33		Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CERAMICA GUAREZI	Ausente	Ausente	1,12	1,04		Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADHEMAR GHISI	Ausente	Ausente	1,06	0,15	0,9	Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GENTE MIUDA	Ausente	Ausente	1,12	0,22	0,8	Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLINDO NANDI	Ausente	Ausente	1,14	0,28		Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FONTANA	Ausente	Ausente	1,03	0,3		Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,07	0,27		Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	09/05/2023	PREDIAL	RUA HILÁRIO BUZARELOS, S/N	Ausente	Ausente	1,56	0,54	1	Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	09/05/2023	PREDIAL	ESCOLA	Ausente	Ausente	1,22	0,56	1	Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	09/05/2023	PREDIAL	RUA: MARIA SANDRINI, S/N	Ausente	Ausente	1,33	0,52	1	Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	S/N	Ausente	Ausente	1,48			Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	09/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	394	Ausente	Ausente	1,56	58		Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AGROLANDIA, 309	Ausente	Ausente	1,54	1,72		Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNO ZIMERMANN, 206	Ausente	Ausente	1,75	0,64		Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	23/05/2023	PREDIAL	RUA JOÃO RAMOS, 139	Ausente	Ausente	1,89	0,76		Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	23/05/2023	ÁGUA	RUA ADOLFO BAUER, S/N	Ausente	Ausente	1,61	0,51		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR MULLER, 670	Ausente	Ausente	1,32	0,4		Sim	
TROMBUDO CENTRAL	SAA	ETA TROMBUDO CENTRAL	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CANAD, 394	Ausente	Ausente	1,53	0,59		Sim	
TUNAPOLIS	SAA	ETA PITANGUEIRA	30/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	0,7	0,9		Não	7,31
TUNAPOLIS	SAA	ETA SAO PEDRO	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,51	0,5		Não	9,78
TUNAPOLIS	SAA	ETA SAO SEBASTIAO	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	0,32	0,6		Não	9,88
TUNAPOLIS	SAA	ETA CENTRO	30/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	0,68	1,1	0,4	Sim	8,27
TUNAPOLIS	SAA	ETA FATIMA	30/05/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	0,92	3		Não	6,58
TUNAPOLIS	SAI	INDUSTRIA MEL	29/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente		13,2		Não	6,77
TUNAPOLIS	SAA	ETA CENTRO	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	realizada	0,66	1,2	0,4	Sim	8,27
TUNAPOLIS	SAA	ETA CENTRO	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,58	1	0,6	Sim	8,25
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,63	0,6	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,64	0,8	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,6	0,8	Sim	6,9
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,6	0,81	0,8	Sim	6,9
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,75	0,8	Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,79		Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,87		Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,45		Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,63		Sim	6,8
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,6	0,66		Sim	6,7
TURVO	SAA	TURVO	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,63		Sim	6,8
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,88	0,26		Sim	7,2
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,85	0,22		Sim	7,1
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SÃO LUIZ	Ausente	Ausente	0,88	0,24		Sim	7,1
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETÚLIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,86	0,21		Sim	7,2
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	31/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SÃO LUIZ	Ausente	Ausente	0,9	0,16		Sim	7,1
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	30/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CHAPECÓ	Ausente	Ausente	0,83	0,5		Sim	7,1
UNIAO DO OESTE	SAC	COMUNIDADE LINHA PARAFUZINHO	30/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PARAFUZINHO	Presente	Presente		0,29		Não	7,4
UNIAO DO OESTE	SAI	LINHA PARAFUZINHO	30/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PARAFUZINHO	Presente	Presente		0,57		Não	6,9
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLIVEIRA S DE SOUZA CORPO DE BOMBEIROS	Ausente	Ausente	1,47	1,8		Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA RODOLFO ANDERMANN- KITUTES DE	Ausente	Ausente	1,39	1,94	0,4	Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ADOLEO RONDEN PIZZARIA ROTA DA NEVE	Ausente	Ausente	1,66	1,23	0,4	Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA PEDRO BERNARDO WARMLING- AGROPECUÁRIA	Ausente	Ausente	1,23	1,17		Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 376 - FOSSADA ABRACO SERRANO	Ausente	Ausente	1,98	1,08	0,4	Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA RODOLFO ANDERMANN- POSTO	Ausente	Ausente	1,6	1,26		Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA RODOLFO ANDERMANN- ARTESABANA	Ausente	Ausente	1,72	1,73	0,7	Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ADOLEO RONDEN FARMÁCIA TUNISIA	Ausente	Ausente	1,15	1,14		Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA VELEADOR ERIVALDO DE SOUZA- CASA VERDE AO	Ausente	Ausente	1,5	1,68	0,5	Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ADOLEO RONDEN BARBEARIA VIP HAIR CUT	Ausente	Ausente	0,96	1,82		Sim	6,5
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	23/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA NELIO RAMOS SECRETARIA DA SAUDE	Presente	Ausente	1,41	1,28		Sim	6,8
URUSSANGA	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE URUSSANGA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL - AVENIDA PRESIDENTE VARGAS	Ausente	Ausente	1,04	0,49		Sim	6,5
URUSSANGA	SAA	SAMAE 5	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IGreja Rio Matos - Rod SC 108	Ausente	Ausente	1,88	0,48		Sim	6,9
URUSSANGA	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE URUSSANGA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IGreja Matriz - ROA DA CRIANCA	Ausente	Ausente	1,21	0,41		Sim	6,5
URUSSANGA	SAA	SAMAE 2	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE - ROA CAPANEMA	Ausente	Ausente	1,05	2,26		Sim	6,5
URUSSANGA	SAA	SAMAE 4	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO RIO SAETO - ROA LUIZ CITTADIN	Ausente	Ausente	0,54	0,46	0,1	Sim	7
URUSSANGA	SAA	SAMAE 6	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IGreja Rio Carvão - ESTRADA GERAL RIO CARVAO	Ausente	Ausente	1,69	1,73		Não	7,2
URUSSANGA	SAC	RIO DESERTO	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RIO DESERTO - ESTRADA GERAL RIO DESERTO	Ausente	Ausente	0,58	0,37		Sim	7,6
URUSSANGA	SAC	AMBRA 1	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MERCADO FONTANA - AVENIDA SAO JERONIMO	Presente	realizada	0,36	0,91	0,1	Não	7,5
URUSSANGA	SAA	SAMAE 7	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA TRACIMIA LORENZON - ESTRADA GERAL BELVEDERE	Presente	Presente	0,15	1,44		Não	6,5
URUSSANGA	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA LOIZ BIRGEL - ROA DAVID COPETTE	Ausente	Ausente	0,28	2,52	0,5	Sim	7,5
URUSSANGA	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE URUSSANGA	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BARRACA DO ITALIANO - ROA JOAO MARIA CANCELLIER	Ausente	Ausente	1,66	0,41		Sim	6,6
URUSSANGA	SAA	SAMAE 3	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAR NOVO HORIZONTE - ROD GENESIO MAZON	Ausente	Ausente	1,24	0,52		Sim	7,4
URUSSANGA	SAI	CASA MARILEI RAMOS DUTRA	02/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CASA MARILEI RAMOS DO TRA - RUA ROSALINO SANDRINI	Presente	Ausente		0,66		Não	6,5
URUSSANGA	SAA	SAMAE 3	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ZF MATERIAIS DE CONSTRUCAO - ESTRADA	Ausente	Ausente	0,65	0,51		Sim	7,6
URUSSANGA	SAA	SAMAE 8	02/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRODUTOS SAO PAULO - ROA JOAO BATISTA BIZ	Presente	Ausente	0,79	0,48		Sim	6,5
VARGEAO	SAC	POCO LINHA IZOTTON	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA IZOTTON	Presente	Presente		5,3		Não	8,5
VARGEAO	SAC	LINHA SANTA CATARINA	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SANTA CATARINA	Presente	Presente		0,45		Não	8
VARGEAO	SAC	LINHA URUMBEVA	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA URUMBEVA	Presente	Ausente	0,1	0,16		Não	7,9
VARGEAO	SAC	POÇO LINHA SANTO ANTONIO	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NSANTO ANTONIO	Presente	Presente	0,14	0,39		Não	5,4
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 21 DE ABRIL	Ausente	Ausente	1,03	0,34		Sim	6,5
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARAUCARIA	Ausente	Ausente	0,52	0,3		Sim	7,3
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	10/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE SPONCHIADO	Ausente	Ausente	1,28	0,45		Sim	7,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
VARGEAO	SAI	ZACARIAS SANTUCHES	10/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BAIRRO ZANUZZO	Ausente	Ausente		0,35		Não	5,1
VARGEM BONITA	SAA	SAA CAMPINA DA ALEGRIA	11/05/2023	ESTÁÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA CIG ESPORA DE PRATA	Ausente	Ausente	1,19	0,62	0,8	Sim	7,9
VARGEM BONITA	SAA	SAA CAMPINA DA ALEGRIA	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS CEREJEIRAS SN	Ausente	Ausente	0,8	1,24	0,7	Sim	7,8
VARGEM BONITA	SAA	SAA CAMPINA DA ALEGRIA	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUAMIRIM Nº 13	Ausente	Ausente	1,15	0,74	0,7	Sim	7,1
VARGEM BONITA	SAA	SAA CAMPINA DA ALEGRIA	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARAUCÁRIA Nº 246	Ausente	Ausente	0,84	0,89		Sim	7,1
VARGEM BONITA	SAA	SAA CAMPINA DA ALEGRIA	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PITANGUEIRA SN	Ausente	Ausente	0,96	1,08	0,7	Sim	7
VARGEM BONITA	SAA	SAA CAMPINA DA ALEGRIA	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 153 KM 47	Ausente	Ausente	1,08	1,04	0,7	Sim	7
VARGEM BONITA	SAA	SAA CAMPINA DA ALEGRIA	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IPE SN	Ausente	Ausente	0,95	1,32		Sim	7,3
VARGEM BONITA	SAA	SAA CAMPINA DA ALEGRIA	11/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JACARANDA Nº 36	Ausente	Ausente	0,98	1,17		Sim	7,3
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,22	0,41	0,8	Sim	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,44	0,31	0,7	Sim	
VIDAL RAMOS	SAI	JOSE PETRY	16/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente		10,5		Não	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,22	0,3	0,8	Sim	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,33	0,28	0,7	Sim	
VIDAL RAMOS	SAC	ESCOLA FRANCISCO LEITANECK JUNIOR	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente		0,91		Não	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	16/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,5	0,23	0,7	Sim	
VIDAL RAMOS	SAC	CERVIDA	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente		0,23		Não	
VIDAL RAMOS	SAC	ESCOLA RODOLFO FINCK	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente		1,44		Não	
VIDAL RAMOS	SAC	ESCOLA RIO BONITO	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente		0,96		Não	
VIDAL RAMOS	SAC	MONTIBELLER	16/05/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente		0,21		Não	
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CASEMIRO ARCARI, S/N	Ausente	Ausente	2,3	0,42		Sim	6,5
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOITACASES S/N	Ausente	Ausente	1,5	0,65		Sim	6,1
XANXERE	SAC	AMB SAO JORGE POÇO II	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MATO GROSSO, 665	Ausente	Ausente	0,44	0,22		Sim	6,9
XANXERE	SAC	AMB COLATTO	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA JAIME DAVI, 468	Ausente	Ausente	0,39	0,22		Não	6,5
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE II	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO CARLOS CASA NOVA, 156	Ausente	Ausente	1,02	0,22		Sim	6,2
XANXERE	SAC	AMB BORTOLON	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA AVELINO GONÇALVES DE ARAUJO, 449	Ausente	Ausente	0,61	0,4		Não	7,1
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TREZE DE MAIO, 268	Ausente	Ausente	0,5	0,52		Sim	6,3
XANXERE	SAC	AMB TACCA	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ANIBAL PADILHA, 45	Ausente	Ausente	1,2	0,24		Não	6,7
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	08/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMÍLIO ALLET, 625	Ausente	Ausente	2,4	0,31		Sim	6,2
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE II	24/05/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBINO CAVRIGNOLI, S/N	Ausente	Ausente	1,33	0,2		Sim	6,2
XANXERE	SAC	CONDOMINIO LUIZ FILLIPPI	08/05/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA INDEPENDENCIA, 927	Ausente	Ausente	1,94	0,55		Não	7,5

