

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO PROCHNOW	Ausente	Ausente		0,65	0,9	Sim	
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EVALDINO GALVANI	Ausente	Ausente		0,53	0,9	Sim	
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR FELDMANN	Ausente	Ausente		0,25		Sim	
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR FELDMANN	Ausente	Ausente		2,16	<LD	Sim	
AGROLANDIA	SAA	ETA AGROLANDIA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 25 DE JULHO	Ausente	Ausente		0,43	0,9	Sim	
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVEMBRO, 225	Ausente	Ausente	1,1	0,33		Sim	6,7
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ NIQUELATTI, 231	Ausente	Ausente	1,04	0,5	0,6	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	7 DE SETEMBRO, 368	Ausente	Ausente	0,97	0,49	0,7	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	7 DE SETEMBRO, 654	Ausente	Ausente	0,73	0,54	0,7	Sim	6,6
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VENILADOR JOÃO PEDRO TESTONI, 62	Ausente	Ausente	0,46	1,17		Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENAL MAÇANEIRO, 1517	Ausente	Ausente	0,33	0,57		Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VALMOR FRAGA, 49	Ausente	Ausente	0,64	0,54	0,5	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM STEDILE, 88	Ausente	Ausente	0,33	0,43		Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EGON RUDOLF, 851	Ausente	Ausente	0,68	2,77	0,5	Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	XV DE NOVEMBRO, 1045	Ausente	Ausente	0,66	0,67		Sim	6,5
AGRONOMICA	SAA	ETA RIO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROGRESSO, 67	Ausente	Ausente	1,17	0,56		Sim	6,5
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	1,83	0,71		Sim	7,1
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA ATILIO GEMELLI	Ausente	Ausente	1,89	0,59	0,9	Sim	6,8
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,76	0,77	0,8	Sim	7,2
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MECANICA VERONA	Ausente	Ausente	1,73	0,77		Sim	7
AGUA DOCE	SAC	COMUNIDADE VISTA ALEGRE	19/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DA LUZ (ESTABELECIMENTO	Presente	Presente		1,34	<LD	Não	7
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA MORTUÁRIA	Ausente	Ausente	0,93	0,66	0,7	Sim	7,5
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA OSCAR RODRIGUES DA NOVA	Ausente	Ausente	1,97	0,89	0,8	Sim	7,7
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA LIBERDADE	Ausente	Ausente	1,4	0,51		Sim	7,3
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA JOÃO MACAGNAN	Ausente	Ausente	1,8	0,57		Sim	6,9
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI SILVANO	Ausente	Ausente	1,45	1,67		Sim	7,2
AGUA DOCE	SAA	SAA AGUA DOCE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA MARCELO DIAS IGREJA	Ausente	Ausente	1,81	0,69		Sim	7,1
AGUAS FRIAS	SAA	AGUAS FRIAS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,3	0,3	0,7	Sim	
AGUAS FRIAS	SAA	AGUAS FRIAS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,4	0,2	0,7	Sim	6,8
AGUAS FRIAS	SAA	AGUAS FRIAS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,2	0,2	0,7	Sim	7,2
AGUAS FRIAS	SAA	ETA LINHA PORTO	18/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,4	0,3		Sim	6,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
AGUAS FRIAS	SAA	ETA LINHA PORTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,2	0,2		Sim	7,6
AGUAS FRIAS	SAA	ETA LINHA PORTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1	0,25		Sim	6,8
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO SCHUCK	Ausente	Ausente	0,33	0,78	1,9	Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTHUR POTKER	Ausente	Ausente	0,41	0,6	1,9	Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSCAR LOHMANN	Ausente	Ausente	0,15	0,63	1,5	Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO	Ausente	Ausente	0,32	0,82		Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO	Ausente	Ausente	0,47	0,7	2	Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO	Ausente	Ausente	0,27	0,86		Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSCAR LOHMANN	Ausente	Ausente	0,4	1,16	2	Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS ALBERTO TESSMANN	Ausente	Ausente	0,38	0,62		Não	
ALTO BELA VISTA	SAA	ALTO BELA VISTA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	0,16	0,82		Não	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NELTON GLEBANO SCHMITZ	Ausente	Ausente	1,34	2,17		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DE FÁTIMA	Presente	Ausente	2,16	0,49	0,8	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACA ANCHIETA	Ausente	Ausente	1,28	4,05		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO PEDRO SCHERER	Ausente	Ausente	1,23	0,32	0,6	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO JOSE ZIMMERMANN	Ausente	Ausente	2,19	0,7		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LOUREÇO VALDEMIR DE RIOS	Ausente	Ausente	1,49	0,54		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 06 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,48	1,03	0,8	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 06 DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	1,49	0,46		Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO GERONIMO GUESSER	realizada	realizada	1,26	0,63	0,8	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARTENDAL	Ausente	Ausente	2,3	0,69	0,8	Sim	
ANTONIO CARLOS	SAA	SAA ANTÔNIO CARLOS	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MILITAR JOSE COELHO	Ausente	Ausente	1,49	0,55		Sim	
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,37	1,13	0,2	Sim	7
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. LAURO MULLER	Ausente	Ausente	0,98	2,4	0,2	Sim	6,6
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO GOSSENHEIMER	Ausente	Ausente	0,78	0,85	0,3	Sim	7,9
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO GOSSENHEIMER	Ausente	Ausente	0,79	1,16	0,3	Sim	7,8
ARABUTA	SAC	ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	11/04/2023	PREDIAL	ESTRELA	Ausente	Ausente	0,22	0,76	0,4	Sim	7,7
ARABUTA	SAC	ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	11/04/2023	PREDIAL	RUA DO SABER	Ausente	Ausente	0,5	0,88		Sim	7,6
ARABUTA	SAC	ASSOCIAÇÃO NOVA ESTRELA	11/04/2023	PREDIAL	RUA HAUOT STRASSE	Ausente	Ausente	0,65	0,95		Sim	7,5
ARABUTA	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTOR BASEI	Ausente	Ausente	0,57	0,9		Sim	7,5
ARAQUARI	SAA	ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUTA DE AGUIAR	Ausente	Ausente	1,06	0,42		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BEIJA FLOR	Ausente	Ausente	2,07	0,58	0,8	Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR ADOLFO BENEZES MENEZES	Ausente	Ausente	1,07	0,77		Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRISPIM FERREIRA	Presente	Ausente	1,81	2,39		Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROD SC 415	Ausente	Ausente	5	3,89		Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ LICKFET	Ausente	Ausente	5	0,74	1,4	Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO IMBOLL BUDAL	Ausente	Ausente	0,07	0,14	1	Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CARLOS SPROTTE	Ausente	Ausente	2,01	4,5		Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE HORACIO REBELLO	Ausente	Ausente	5	2,67		Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DAS CARPAS	Ausente	Ausente	0,99	0,23		Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITOR ELAMIR DE OLIVEIRA BELMONTE	Ausente	Ausente	1	0,43	1,1	Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCA BATISTA NOGUEIRA	Ausente	Ausente	1,76	1,04		Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMACIANA BORGES	Ausente	Ausente	2,09	35,1	0,4	Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIETA MIRA FERREIRA	Ausente	Ausente	1,01	0,46		Sim	
ARAQUARI	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AGOSTINHO CARVALHO	Ausente	Ausente	3,13	2,66		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. PADRE ANTONIO LOIZ DIAS 219	Ausente	Ausente	0,4	0,85	0,6	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. PADRE ANTONIO LOIZ DIAS 81	Ausente	Ausente	1,4	0,68	0,6	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. PAULO HAHN 150	Ausente	Ausente	0,6	0,81	0,6	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. VIRGOLINO DE QUEIROZ 200	Ausente	Ausente	1,76	0,86	0,5	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. CORONEL JOAO FERNANDES (CARTORIO)	Ausente	Ausente	0,55	0,85	0,6	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. GUANABARA 1247	Ausente	Ausente	0,54	0,82	0,5	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. ANTONIO RAUPT (COLEGIO)	Ausente	Ausente	1,12	0,74	0,5	Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. ALCIDES TOURNIER 312	Ausente	Ausente	0,57	1,06		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. ANTONIO RAUPT (POSTO DE SAUDE)	Ausente	Ausente	0,41	1,36		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. AMARO JOSE FERREIRA 2471	Ausente	Ausente	0,46	1,23		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. FLEMING ORGE ZOU (COLEGIO)	Ausente	Ausente	0,9	1,89		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. VENEZADOR DOMINGOS JOSE COSTA (COMERCIO)	Ausente	Ausente	0,85	0,69		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. CORONEL JOAO FERNANDES (JUSTICA)	Ausente	Ausente	1,42	3,5		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. AMARO JOSE FERREIRA 3017	Ausente	Ausente	0,51	2,06		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. JOSE FRANCISCO AVELS (COMERCIO)	Ausente	Ausente	0,73	2,06		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. JORNALISTA DORVAL MATOS 1410	nao realizada	nao realizada	0,45	1,88		Sim	
ARARANGUA	SAA	ETA III ACUDE BELINZONI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA. VENEZADOR DOMINGOS JOSE COSTA (RESIDENCIA)	Ausente	Ausente	0,43	1,83		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS META - RUA EDEVIR MACHADO	Presente	Ausente	0,22	1,11		Sim	7,3
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MONDARDO 703	Ausente	Ausente	1,49	1,03	0,8	Sim	6,7
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DP POLICIA CIVIL - RUA GUANABARA	Ausente	Ausente	0,68	1,61		Sim	6,8
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HORTENCIO DUTRA 64	Ausente	Ausente	1,07	0,83	0,8	Sim	6,7
BALNEARIO ARROIO DO SILVA	SAA	EJW AGUAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PAULO LOPIN - RUA GARIIBALDI 95	Ausente	Ausente	1,28	1,02	0,7	Sim	6,7
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ATLANTICA, S/N	Ausente	Ausente	1,2	0,33		Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MARGINAL LESTE, 3350	Ausente	Ausente	1,4	0,5		Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SANTA CATARINA, 347	Ausente	Ausente	1,4	1,3	0,7	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1926, 1260	Ausente	Ausente	1,2	0,62		Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DO ESTADO, 620	Ausente	Ausente	1,1	0,63		Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 981, 360	Ausente	Ausente	1,4	0,32		Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1401, 319	Ausente	Ausente	1,2	0,26		Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL MATTE, 267	Ausente	Ausente	1,4	0,33	0,7	Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV BRASIL, 194	Presente	Ausente	0,8	0,23		Sim	6
BALNEARIO CAMBORIU	SAA	SISTEMA INTEGRADO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LINDOLF BELL, 230	Ausente	Ausente	0,9	0,35		Sim	6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,25	0,9		Sim	6,3
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,51	1,1	0,6	Sim	0,6
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,39	0,94		Sim	6,7
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,15	0,84	0,6	Sim	6,3
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,63	1,48	0,6	Sim	6,3
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,7	1,04		Sim	6,3
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,23	1,04		Sim	6,3
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,48	0,92		Sim	6,7
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,3	1,05	0,5	Sim	
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,88	1,22		Sim	6,3
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	2	0,83	0,4	Sim	7,4
BALNEARIO GAIVOTA	SAA	GAIVOTA SANEAMENTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,73	0,83		Sim	6,7
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO HOLZ, AO LADO DO 26	Ausente	Ausente	1,17	2,51		Sim	8,45
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA EMANUELLINTO, 1967	Ausente	Ausente	2,2	3,6		Sim	8,53
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTOR ZWIMMERMANN, 19	Ausente	Ausente	1,65	51	0,4	Sim	8,46
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA, LIMI FRENTE AO 15	Ausente	Ausente	1,32	0,65		Sim	8,48

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO, 559	Ausente	Ausente	1,42	1,14		Sim	8,59
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA EMANOEL PINTO, 222	Ausente	Ausente	2,2	1,19	0,5	Sim	8,7
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VEREADOR ALFAR DE SOUZA, 10	Ausente	Ausente	1,83	4,77		Sim	8,58
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FERREIRA, 354	Ausente	Ausente	2,09	0,8		Sim	8,53
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO LEONARDO, AO LADO DO 352	Ausente	Ausente	2,2	0,59		Sim	8,52
BALNEARIO PICARRAS	SAA	SAA PICARRAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO RAIMUNDO DE BORBA, EM FRENTE AO 71	Ausente	Ausente	1,61	1,88	0,5	Sim	8,48
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO DE JANEIRO	realizada	Ausente	1,41	0,66	0,5	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA URUBICI	realizada	Ausente	1,98	0,76	0,5	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETÚLIO VARGAS	realizada	Ausente	0,8	0,86	0,6	Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE DE LAGOS INACIO	realizada	Ausente	2,2	0,84		Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL BARRA VELHA	realizada	Ausente	0,68	0,8		Sim	6,78
BALNEARIO RINCAO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL	realizada	Ausente	1,74	0,83		Sim	6,78
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIRANDA COUTINHO, 49	Ausente	Ausente	0,77	0,87	0,5	Sim	7
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NAZARENO TEIXEIRA DA COSTA, 296	Ausente	Ausente	0,74	0,58		Sim	6,7
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS VIOLETAS, 1-231	Ausente	Ausente	1,42	0,73		Sim	6,8
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL JOSE DA ROSA, 229	Ausente	Ausente	0,7	0,93	0,4	Sim	6,5
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. PARANÁ, 763	Ausente	Ausente	0,52	1,03		Sim	6,5
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO BENTO DE BORBA, 210	Ausente	Ausente	0,91	1,61		Sim	6,6
BARRA VELHA	SAA	SAA BARRA VELHA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO OSS EMER	Ausente	Ausente	0,89	0,74		Sim	6,9
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO KUCHLER	Ausente	Ausente	150	0,86	1,1	Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTANISLAU SCHUMANN	Ausente	Ausente	154	67		Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTANISLAU SCHUMANN	Ausente	Ausente	152	1,06		Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO KUCHLER	Ausente	Ausente	157	0,92	1,1	Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTANISLAU SCHUMANN	Ausente	Ausente	154	1,1		Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO KUCHLER	Ausente	Ausente	157	0,91		Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTANISLAU SCHUMANN	Ausente	Ausente	154	1,04		Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULO OSSOWSKI	Ausente	Ausente	158	1,14	1,1	Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AUGUSTO KUCHLER	Ausente	Ausente	157	1,1		Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULO OSSOWSKI	Ausente	Ausente	158	1,16	1,1	Sim	7
BELA VISTA DO TOLDO	SAA	SAA BELA VISTA DO TOLDO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULO OSSOWSKI	Ausente	Ausente	158	1,05	1,1	Sim	7
BENEDITO NOVO	SAI	SAI CENTRO	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CRUZ E SOUZA	Presente	realizada		31,7		Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(UT)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BENEDITO NOVO	SAI	SAI CENTRO	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	DIVISA SANTA MARIA L CENTRO PINHEIRO	Presente	Presente		3,61		Não	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LUIS CARLOS RUTZ	Ausente	Ausente	2	0,34	0,8	Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SANTA MARIA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE DE SAÚDE SANTA MARIA	Ausente	Ausente	1,99	0,54		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TORQUEMESTRINA SANTA ROSA	Ausente	Ausente	1,79	0,55		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA DE OBRAS	Ausente	Ausente	1,85	1,09		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA DAS BANDEIRAS	Ausente	Ausente	1,78	1,24		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA BENEDITO NOVO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA MONTEBARRIA JARDIM DA SAUDADE	Ausente	Ausente	1,89	1,6	0,8	Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA ALTO BENEDITO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ELEMER SCHMITH	Ausente	Ausente	1,97	0,92		Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SANTA MARIA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CEESAM SANTA MARIA	Ausente	Ausente	1,96	0,47	0,8	Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA ALTO BENEDITO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SICOOB ALTO BENEDITO	Ausente	Ausente	1,68	4,36	0,8	Sim	
BENEDITO NOVO	SAA	SAA SALTO DONNER	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIDADE DE SAÚDE SANTA SAO JOAO	Ausente	Ausente	2	2,88	0,5	Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA JOAO CARDOSO ENDEREÇO: JOÃO MANGRICH	Ausente	Ausente		3,07	0,5	Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE AMBULANCIA ENDEREÇO: BR 101 - ARTERIS	Ausente	Ausente		1,06	0,5	Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JULIO TEODORO MARTINS 844	Ausente	Ausente		1,15		Sim	
BIGUACU	SAC	SAC SUL CATARINENSE	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	INTIMA DOMICILIAR / INTIMA PREDIAL RUA 13 DE MAIO 2900	Presente	Ausente		0,31		Não	
BIGUACU	SAI	SAI NILA	10/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ARGENTINA DA SILVA S/N	Ausente	Ausente		0,48		Não	
BIGUACU	SAI	SAI JOAO BAPTISTA MANNES	10/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ARGENTINA DA SILVA S/N - ENTRADA DA RUA	Presente	Ausente		0,27		Não	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDUARDO FRANCISCO GOEDERT 326	Ausente	Ausente		1,17		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	13 DE MAIO MUNICÍPIO. BIGUACU / SC	Ausente	Ausente		0,7	0,5	Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	13 DE MAIO 101	Ausente	Ausente		1,34	0,5	Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACACIO HEITZ 237	Ausente	Ausente		1,31		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	QUINTINO BOCAIUVA- SESC	Presente	Ausente		0,7		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JULIO TEODORO MARTINS 1843	Ausente	Ausente		1,49	0,5	Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TANCREDO NEVES 559	Ausente	Ausente		1,17		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VANO CORREIA 27	Ausente	Ausente		1,22		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ISMAEL PEDRO BENS - CELMI LAR FELIZ	Ausente	Ausente		0,75		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NUMERO DE IMRANDA GOMES 106	Ausente	Ausente		0,64		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONVENIENCIA ALIAS HORAS ENDEREÇO: JOÃO LUIZ	Presente	Ausente		0,95		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVIA MODAS ENDEREÇO. JOÃO LUIZ DUARTE 1340	Ausente	Ausente		1,48		Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERMÓGENES PRAZERES 297	realizada	realizada		2,09	0,6	Sim	
BIGUACU	SAA	FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HERMÓGENES PRAZERES - CASA AZUL	Ausente	Ausente		2,17	0,6	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ELCOPOLDO FREIBERGER 273	Ausente	Ausente		48,6	0,6	Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO ADVOCACIA ENDEREÇO: BARÃO DO RIO	Ausente	Ausente		6,33	0,5	Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO PÚBLICO ENDEREÇO: JOÃO BORN	Ausente	Ausente		1,62	0,4	Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA NEREU RAMOS ENDEREÇO:	Ausente	Ausente		1,35		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRACÇA NEREU RAMOS ENDEREÇO: BRIGADEIRO	Ausente	Ausente		0,79		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: BRIGADEIRO	Ausente	Ausente		0,5		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GELOTIM ENDEREÇO: MARIA	Ausente	Ausente		0,23		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MOISES - GELOTIN	Presente	Ausente		0,25		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MACHADO ENDEREÇO: BR	Ausente	Ausente		0,29		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MUNICÍPIO: BIGUACU / SC	Ausente	Ausente		0,31		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL DO CAROLINA	Ausente	Ausente		0,26		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ALBERTO FRAGANELO - ETAS	Ausente	Ausente		0,23		Sim	
BIGUACU	SAA	SÃO MIGUEL	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALBERTO FRAGANELO 48	Ausente	Ausente		0,22		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARNO ELEOTÉRIO 63	Ausente	Ausente		19		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UNIVALDI ENDEREÇO: PATRICIO ANTONIO TEXEIRA	Não realizada	Ausente		5,35		Sim	
BIGUACU	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	20/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO VERISSIMO 63	Ausente	Ausente		1,78		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FLORIANO PEIXOTO 300	Ausente	Ausente	1,22	1,28	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JORDAO 2269	Ausente	Ausente	0,92	0,3	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANTONIO ZENDRON 1625	Ausente	Ausente	1,14	0,91		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GUSTAVO MAIER 1374	Ausente	Ausente	1,25	0,73		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CHIPRE 207	Ausente	Ausente	1,21	0,31		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R TIRADENTES 303	Ausente	Ausente	1,16	1,33		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DA GLORIA 1419	Ausente	Ausente	1,25	0,35		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROGRESSO 141	Ausente	Ausente	1,39	0,76		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CARLOS SPLITER 55	Ausente	Ausente	1,07	0,31		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ENGENHEIRO ODEBRECHT 961	Ausente	Ausente	1,07	0,32		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AMAZONAS 301	Ausente	Ausente	1,33	0,29		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PASTOR OSVALDO HESSE 1164	Ausente	Ausente	1,16	0,33		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ITAJAI 545	Ausente	Ausente	1,34	0,38	0,7	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANTONIO TREIS 140	Ausente	Ausente	1,07	0,36	0,7	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AQUIDABA 77	Ausente	Ausente	0,65	0,33		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ENGENTEIRO PAOL WERNER 1141	Ausente	Ausente	0,81	0,29		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRITZ MULLER 416	Ausente	Ausente	0,63	0,19	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOHANN HADLICH 263	Ausente	Ausente	1,14	0,36		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R BERNARDO REITER 2615	Ausente	Ausente	0,77	0,43		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HELMUTH BIRR 97	Ausente	Ausente	0,86	4,14		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE REUTER 2412	Ausente	Ausente	0,53	0,41		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANZ MUELLER 1950	Ausente	Ausente	0,69	0,23	0,7	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOAO PESSOA 2029	Ausente	Ausente	0,78	0,2		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PETROPOLIS 247	Ausente	Ausente	0,87	0,52		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R REPUBLICA ARGENTINA 2591	Ausente	Ausente	0,26	0,89		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	11/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	R BAHIA 1530	Ausente	Ausente	1,91			Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R AUGUSTO REINHOLD	Ausente	Ausente	0,59	0,34	0,5	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PARAGUAY 90	Ausente	Ausente	1,99	0,4		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R CUBA 40	Ausente	Ausente	0,75	0,43	0,8	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO VAHLDIECK 777	Ausente	Ausente	0,62	1,03		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROFESSOR HERMANN TRIBESS 1717	Ausente	Ausente	0,79	0,44		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R THEODORO PASOLD 126	Ausente	Ausente	0,8	0,66		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO VAHLDIECK 3388	Ausente	Ausente	0,79	0,73		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROF HERMANN LANGE 3688	Ausente	Ausente	0,77	0,38	0,6	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GODOFREDO RANGEL 100	Ausente	Ausente	1	0,46		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DR PEDRO ZIMMERMANN 9270	Ausente	Ausente	1,2	0,46		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PEROLA DO VALE 377	realizada	realizada	1,17	0,83		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRIEDRICH BIEGING 150	Ausente	Ausente	1,5	1,91		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R BRACO DO SUL 309	Ausente	Ausente	1,54	1,89	1,89	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MAX HAUFE 211	Ausente	Ausente	1,55	6,91	1	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HENRIQUE CONRAD 851 LADO	Ausente	Ausente	1,81	0,84		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MAX LINK 332	Ausente	Ausente	1,32	3		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROFESSOR JACOB INEICHEN 7200	Ausente	Ausente	0,7	0,84		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANZ VOLLES 2060	Ausente	Ausente	1,18	0,22		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PROF JACOB INEICHEN 50	Ausente	Ausente	1,05	0,47	0,6	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DOIS DE SETEMBRO 3323	Ausente	Ausente	0,78	0,62		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO CORREIA 44	Ausente	Ausente	0,42	1,62		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R OSCAR JOAO RAUSCH 100	Ausente	Ausente	0,74	0,51	0,5	Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R HEINRICH HEMMER 2876	Ausente	Ausente	0,59	0,6		Sim	
BLUMENAU	SAA	SAMAE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	1,05	0,38		Sim	
BOCAINA DO SUL	SAI	NAIR GOSS	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CENTRO	realizada	Ausente				Não	
BOCAINA DO SUL	SAI	SUSANA ANDRADE NETO	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente				Não	
BOCAINA DO SUL	SAI	LEOJANE SUTIL	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PONTE ALTA	Presente	Presente				Não	
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IVALDO ASSINK	Ausente	Ausente				Sim	
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	Ausente				Sim	
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente				Sim	
BOCAINA DO SUL	SAI	LISANDRO VELHO	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente				Não	
BOCAINA DO SUL	SAA	SAA BOCAINA DO SUL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente				Sim	
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO WINKLER	realizada	Ausente	1,36	0,14	0,7	Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO WINKLER	realizada	Ausente	1,3	0,53	0,7	Sim	6,1
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAIR WITES	realizada	Ausente	1,36	0,21		Sim	
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEDRO WINKLER	realizada	Ausente	1,3	0,2		Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	: RUA PEDRO WINKLER	realizada	Ausente	1,3	0,2	0,8	Sim	6
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,32	0,16	0,7	Sim	6,1
BOM JESUS	SAA	BOM JESUS UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	Ausente	1,3	0,16		Sim	6,1
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,08	2,59	0,8	Sim	6,2
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,38		Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,13	0,74	0,8	Sim	6,2
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,51		Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,85		Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		1,02		Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,16	0,78	0,8	Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,68	0,51		Sim	0,93
BRACO DO NORTE	SAI	BICA URUGUAIA	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente		0,32		Não	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		2,32		Sim	6,2
BRACO DO NORTE	SAI	CEI ALTO TRAVESSAO	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		0,68		Não	
BRACO DO NORTE	SAI	CASA DA PEDRA	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		0,58		Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
BRACO DO NORTE	SAI	CENTRO COMUNITARIO AZEITEIRO	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		0,28		Não	
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,5	0,8	Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente		0,49	0,8	Sim	6,8
BRACO DO NORTE	SAA	SAA BRACO DO NORTE	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,4		Sim	6,2
CAIBI	SAC	PROJETO DE PROTECAO DE FONTES	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO ROQUE (RESIDENCIA DE LUCIMAR)	Presente	Ausente		29,1		Não	
CAIBI	SAC	PROJETO DE PROTECAO DE FONTES	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO ROQUE (RESIDENCIA VALDEMAR)	Presente	Presente		7,28		Não	
CAIBI	SAC	PROJETO DE PROTECAO DE FONTES	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO ROQUE (RESIDENCIA LEONIR)	Presente	Ausente		2,32		Não	
CAIBI	SAC	PROJETO DE PROTECAO DE FONTES	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO ROQUE (RESIDENCIA VALDECIR CHIESA)	Presente	Ausente		1,02		Não	
CAIBI	SAC	PROJETO DE PROTECAO DE FONTES	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO ROQUE (RESIDENCIA DARLA ZUFFO)	Presente	Ausente		4,15		Não	
CAIBI	SAC	PROJETO DE PROTECAO DE FONTES	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PLANALTINA (RESIDENCIA MAXIMINO)	Presente	Presente		0,65		Não	
CAIBI	SAC	ETA PLANALTINA	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PLANALTINA	Ausente	Ausente		1,55		Não	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: MACHADO DE ASSIS	Ausente	Ausente		0,52		Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ALMIRANTE SALDANHA	Presente	Ausente	0,29	0,46	0,7	Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: SLGADO FILHO	Ausente	Ausente	0,3	0,3	0,8	Sim	
CAIBI	SAA	CAIBI UNIDADE 1	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA:MARECHAL FLORIANO	Ausente	Ausente	0,29	0,7		Sim	
CAMPOS NOVOS	SAI	ESCOLA DO SAO SIMAO	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SC 135	Ausente	Ausente				Não	
CAMPOS NOVOS	SAI	ESCOLA JOSIMO MOIRAS TAVARES	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL DO ASSENTAMENTO 30 DE	Presente	Presente		3,18		Não	
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOÃO BATISTA 1140	Ausente	Ausente	0,71	0,92		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PE ALFREDO TRINXEIRA	Ausente	Ausente	0,98	1,3	0,8	Sim	6,8
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTA CRUZ N°405	Ausente	Ausente	0,84	1		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENITO ZANDONA N° 1228	Ausente	Ausente	0,81	1,54		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BENITO ZANDONA N° 1380	Ausente	Ausente	0,81	0,93	0,7	Sim	6,8
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS PISANI N° 669	Ausente	Ausente	0,53	0,94		Sim	7
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA JK - RESTAURANTE TEMPEIRO CASEIRO	Ausente	Ausente	1,25	1,22	0,7	Sim	6,8
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BLUMENAU N° 235	Ausente	Ausente	0,8	0,85	0,7	Sim	6,8
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VERGILIO ANTONES DE SOUZA N°420	Ausente	Ausente	0,81	1,25		Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE CENTRAL	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO DO SUL N°31	Ausente	Ausente	0,81	0,65	0,7	Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE BELA VISTA	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL (BAR DA PRAÇA)	Ausente	Ausente	0,61	0,89		Sim	6,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE BOA ESPERANÇA	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL CASA 05	Ausente	Ausente	0,52	1,36		Sim	6,5
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE DAL PAI	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTINHO DO DAL PAI	Ausente	Ausente	0,23	0,9		Sim	7,9
CAMPOS NOVOS	SAA	SAMAE DAL PAI	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA LIA DO DAL ESTRADA GERAL S/N	Ausente	Ausente	0,27	0,43		Sim	7,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO WATZKO 190	Ausente	Ausente	0,86	1,7		Sim	6,55
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRMA MARIA LELICIAS 700	Ausente	Ausente	1,31	1,97	1,5	Sim	6,59
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO WATZKO 1012	Ausente	Ausente	0,99	1,31		Sim	6,51
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENNA SCHUMIKER, FRETE 1010	Ausente	Ausente	0,35	1,28		Sim	6,84
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTAVIO TABALIPA 674	Ausente	Ausente	1,15	1,68	1,5	Sim	6,68
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO KOHLER 1098	Ausente	Ausente	1,07	1,95		Sim	6,47
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV EXPEDICIONÁRIOS 1100	Ausente	Ausente	1,56	1,24	1,3	Sim	6,86
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NAZIR CORDEIRO 451	Ausente	Ausente	0,85	0,84		Sim	6,74
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIEDMENDO RAMIRO 741	Ausente	Ausente	1,33	3,87	1,7	Sim	6,49
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIN CONSTANT 1429	Ausente	Ausente	1,36	1,55	1	Sim	6,66
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CURITIBANOS 1609	Ausente	Ausente	1,61	1,82		Sim	6,76
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONIVAL ROSA DO NASCIMENTO 87	Ausente	Ausente	1,43	0,99		Sim	6,66
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO IVO PAUL 17	Ausente	Ausente	1,37	1,56		Sim	6,57
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO DE PAULA SILVA 811	Ausente	Ausente	1,35	1,11		Sim	6,92
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO FEDALTO 188	Ausente	Ausente	1,46	1,79		Sim	6,62
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL BREDUM 27	Ausente	Ausente	1,32	0,98	1	Sim	6,92
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE SCHMIDT 10	Ausente	Ausente	0,64	1,66	0,9	Sim	6,76
CANOINHAS	SAA	SAA CANOINHAS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIDAL RAMOS 1206	Ausente	Ausente	1,39	1,76		Sim	6,96
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ERNESTO HACHMANN, 1405	Ausente	Ausente	1,26	0,72	1,1	Sim	7,29
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARILDE BERTAIOLI, S/N	Ausente	Ausente	1,3	0,69		Sim	7,09
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANSELMO TOALDO, 334	Ausente	Ausente	1,4	0,71	1	Sim	7,11
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARMELO ZOCOLI, 2155	Ausente	Ausente	0,76	0,7	1,1	Sim	7,1
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ADELMO BIAVATTI, 213	Ausente	Ausente	0,61	0,93	1,1	Sim	7,1
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVIO ZENERE, 87	Ausente	Ausente	1,38	0,57	1	Sim	7,12
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEONILDO BORTOLI, S/N	Ausente	Ausente	1,06	0,46		Sim	7,15
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROGERIO CARLOS TOALDO, 528	Ausente	Ausente	1,04	0,89		Sim	7,14
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MARIA ODETE FARIZOTTO, S/N	Ausente	Ausente	1,21	0,76		Sim	7,21
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	16 DE MAIO, 554	Ausente	Ausente	0,83	0,69		Sim	7,16
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VITORIO TONINI, 77	Ausente	Ausente	1,36	0,88		Sim	7,2
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AGENOR TRANCOSO, 327	Ausente	Ausente	1,07	0,69		Sim	7,19
CAPINZAL	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SIAVAL - SERVIÇO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EMILIA BARISON, S/N	Ausente	Ausente	1,26	0,52		Sim	7,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SES 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(NT)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CAPINZAL	SAI	NELI GENEROSO	19/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ALTO ALEGRE	Presente	Ausente		0,73		Não	7,45
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FUNDAÇÃO MEDICO ASSISTENCIAL	Ausente	Ausente		1	1,1	Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL SOCIAL E EDUCAÇÃO	Ausente	Ausente		0,51	1,1	Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	03/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RESERVATORIO CASAN	Ausente	Ausente		0,6		Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO CONVIVENCIA DE IDOSOS	Ausente	Ausente		0,21	0,4	Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS, SN	Ausente	Ausente		0,75	1,1	Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	ETA LINHA SAO FELIX	03/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA SÃO FELIX	Ausente	Ausente		0,78		Sim	
CAXAMBU DO SUL	SAA	CAXAMBU DO SUL UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. DEMETRIO ALVES DA SILVA, SN	Ausente	Ausente		0,47		Sim	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AURELIO SPAGNOLI	Ausente	Ausente		3,33	0,9	Sim	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	11/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA EDUARDO SARETA	Ausente	Ausente		3,38	0,9	Sim	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERDINANDO BURIGO	Ausente	Ausente		2,63	0,9	Sim	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO FABRIS	Ausente	Ausente		2,61	0,9	Sim	
CELSO RAMOS	SAC	POCO LINHA FERRI	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		6,56		Não	
CELSO RAMOS	SAA	SAA CELSO RAMOS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DON DANIEL HOSTIN	Ausente	Ausente		2,56	0,9	Sim	
CELSO RAMOS	SAC	COMUNIDADE DE SANTA LUCIA	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Presente	realizada		2,3		Não	
CELSO RAMOS	SAC	COMUNIDADE DE SANTA LUCIA	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		1,67		Não	
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO POCCI PRIMO	Ausente	Ausente	2	0,33	1,1	Sim	7
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIDORCIO XAVIER DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	2	0,34		Sim	7
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CRIDES DELLES FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,42	0,7	Sim	7
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CRIDES DELLES FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,4	0,7	Sim	7
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELIO FRANCISCO PEREIRA	Ausente	Ausente	2	0,4	0,8	Sim	7
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIDORCIO XAVIER DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	2	0,39		Sim	7
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CRIDES DELLES FURTADO	Ausente	Ausente	2	0,28	0,7	Sim	7
CERRO NEGRO	SAA	SAA CERRO NEGRO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIDORCIO XAVIER DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	2	0,38		Sim	7
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO POCCI PRIMO 282-D, SÃO LUCAS	Ausente	Ausente	1,26	1,47	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCELO LEONIANO PEIXOTO S/N BOM PASTOR	Ausente	Ausente	1,64	0,95		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERRAZ 2170-E SAO PEDRO	Ausente	Ausente	1,29	0,71		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMBARA N° 14-D BOA VISTA	Ausente	Ausente	1,09	0,9	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO JOAO BATISTA N° 140-D SAO PEDRO	Ausente	Ausente	1,38	0,55	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCELO LEONIANO RONDON N°1839-E	Ausente	Ausente	1,48	0,65		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BORGES DE MEDEIROS N°1341-E, PRESIDENTE	Ausente	Ausente	1,32	0,45		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO TORRATINI N° 742-E PRESIDENTE MÉDICE	Ausente	Ausente	1,28	0,36		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUARULHOS N° 2800-D PARAÍSO	Ausente	Ausente	1,6	0,46	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRLANDA N° 510-E PRESIDENTE MEDICE	Ausente	Ausente	1,48	0,59	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DEDDORO BATONSECA N°1310-D MARIA GORETTI	Ausente	Ausente	1,43	0,59	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOHN KENNEDY N° 207-E PASSO DOS FORTES	Ausente	Ausente	1,52	3,34	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOHN KENNEDY N° 1155-E PASSO DOS FORTES	Ausente	Ausente	1,43	1,64		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUARULHOS N° 650-E PASSO DOS FORTES	Ausente	Ausente	1,32	1,04	0,8	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMILIO PALUDO N° 52-D VILA REAL	Ausente	Ausente	0,95	5,41		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRIMO NISSOLA 57N VILA REAL	Ausente	Ausente	0,38	1,01	0,7	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROMA N°1151-E LÍDER	Ausente	Ausente	1,22	2,98	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILA NOVA 57N VILA RICA	Ausente	Ausente	0,75	0,98	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA TAVARELTO N°232-D TREVO	Ausente	Ausente	1,49	0,93	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIO ROMANINI N°460-E BELVEDERE	Ausente	Ausente	1,45	1,93		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO F SCHNEIDER N°234-D BELVEDERE	Ausente	Ausente	0,87	1,06		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOM JESUS DA SENNA N°465-E EL Dorado	Ausente	Ausente	1,66	0,88	0,7	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO VEDERTI	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NED BONASSI N° 81-E VEDERTI	Ausente	Ausente	0,87	0,12	0,9	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARARAS N°965 EFAPI	Ausente	Ausente	0,85	0,51		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MOACIR MORA N° 255-D EFAPI	Ausente	Ausente	0,89	0,37	0,8	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE E PEDROSO 57N EFAPI	Ausente	Ausente	1,45	0,57		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS GOMES N° 1070-E SÃO CRISTÓVÃO	Ausente	Ausente	1,44	0,79		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERNESTO BATISTA N°1983-E ENGENHO BRAUN	Ausente	Ausente	1,38	0,85	0,8	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO LOURENÇO DO OESTE N°558-E CRISTO REI	Ausente	Ausente	1,34	0,4		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRODETE DE MORAIS N°825-D SÃO CRISTÓVÃO	Ausente	Ausente	1,43	0,61		Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARTUR COSTA E SILVA N°218-E SÃO CRISTOVÃO	Ausente	Ausente	1,32	0,46	0,8	Sim	
CHAPECO	SAA	CHAPECO UNIDADE I	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIRMINO N° 5559-D ALVORADA	Ausente	Ausente	1,28	0,56	0,7	Sim	
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	17/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA SAMAE	Ausente	Ausente	0,7	0,5	0,5	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SÃO JOÃO 518	Ausente	Ausente	0,33	0,6		Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV MARIO GUOLLO 94	Ausente	Ausente	0,28	0,68		Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAI	ANGELICA PACHECO DUARTE	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV VALENTIM FACHIN 118	Presente	Presente		0,75		Não	7,4
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COMPRUDENTE 1861	Presente	Ausente	0,13	0,57	0,5	Sim	7,3
COCAL DO SUL	SAI	SITIO ACQUA SACRA	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	COMPRUDENTE 5745	Presente	Ausente		0,62	0,1	Não	7,3

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JACINTA REDIVO CASA ISOLADA VISTA PARA A	Ausente	Ausente	0,51	0,58		Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALI REDO DEL PRONTO 1183	Ausente	Ausente	0,26	0,42	0,6	Sim	7,4
COCAL DO SUL	SAA	SAMAE COCAL DO SUL	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CARLOS OSLELLAME PADARIA SORELLE	Ausente	Ausente	0,18	0,84		Sim	7,3
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRA DE AMOLAR 440	Ausente	Ausente	2,2	1,55		Sim	6,8
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1ª DE MAIO	Ausente	Ausente	2,2	2,63	1	Sim	7
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROBERTO SEIDEL	Ausente	Ausente	1,8	1,25		Sim	7,1
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE VICENTE SCHMITZ 45	Ausente	Ausente	1,8	1,58		Sim	6,5
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO MAHNKE 355	Ausente	Ausente	0,4	1,42		Sim	6,8
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILLY GERIMIANO GESSNER 1436	Ausente	Ausente	0,2	1,77	0,9	Sim	6,6
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANO BOM 2034	Ausente	Ausente	1,1	1,79		Sim	7
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS 401	Ausente	Ausente	1	1,35	1	Sim	7
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTTO HILLBLRECHT 300	Ausente	Ausente	3,5	2,13		Sim	6,5
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MEES 1014	Ausente	Ausente	1,7	2,85		Sim	7
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AUGUSTO BORCHARDT 336	Ausente	Ausente	1,2	1,51	1	Sim	7,1
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA BR 280, 255	Ausente	Ausente	1,6	1,15	0,9	Sim	6,6
CORUPA	SAA	AGUAS DE CORUPA 3	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO MEES 1915	Ausente	Ausente	0,7	0,97		Sim	6,9
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE KERBES	Ausente	Ausente	1,7	0,26	0,7	Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 04 DE JULHO 875	Ausente	Ausente	1,49	0,31	0,7	Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA 04 DE JULHO 800	Ausente	Ausente	2,09	1,28	0,7	Sim	
CUNHATAI	SAI	LINHA FEIL TODA MIC 4	26/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	TAIS BUNDCHEN	Presente	Ausente		0,26		Não	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SAIDA DA CIDADE	Ausente	Ausente	2,04	0,35	0,7	Sim	
CUNHATAI	SAA	CUNHATAI UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUCIRDES HERMANN	Ausente	Ausente	1,99	0,27	0,7	Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FLORIANÓPOLIS	Ausente	Ausente	1,82	0,47		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUVENAL BRAULIO BACELAR	Ausente	Ausente	1,7	0,53		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLÁUDIA DE ANDRADE LEMOS	Ausente	Ausente	1,84	0,44		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER. LEONIDAS DE MORAES	Ausente	Ausente	1,8	0,43		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MATHEUS CONCEIÇÃO	Presente	Ausente	1,85	0,42		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAPITÃO POTIGUARA	Ausente	Ausente	1,98	0,53	1,2	Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA JOSEFINA AMORIM	Ausente	Ausente	1,96	0,74	1,2	Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. LIONS	Ausente	Ausente	0,66	0,8		Sim	
CURITIBANOS	SAA	POCO TAIPINHA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ NERY MOTTA DE GODÓI	Ausente	Ausente	1,68	0,27	1,4	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VER. PEDRO RONCHI	Ausente	Ausente	1,59	0,43		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GOMES	Ausente	Ausente	0,54	0,54		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS GOETTEN	Ausente	Ausente	1,99	0,6		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SALOMAO CARNEIRO DE ALMEIDA	Ausente	Ausente	1,57	0,72		Sim	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ALZERINO ROSA	Ausente	Ausente	1,87	0,31	1,2	Sim	
CURITIBANOS	SAI	JANAINA CAMPOS PROENICIO	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CAPITÃO POTIGUARA	Presente	Presente		7,32		Não	
CURITIBANOS	SAA	ETA DE CURITIBANOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAXIMINO DE MORAES	Ausente	Ausente	2	0,63	1,2	Sim	
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO FRARE	Ausente	Ausente	0,78	1,42	0,5	Sim	6,6
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANDREAS KUNAS	Ausente	Ausente	0,78	1,23	0,5	Sim	6,6
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO GEMBALA	Ausente	Ausente	0,78	1,37	0,5	Sim	6,6
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERTHOLDO PETRY	Ausente	Ausente	0,78	1,27	0,5	Sim	6,6
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO KOGLIN	Presente	Ausente	0,78	1,42	0,5	Sim	6,6
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA HELENA	Ausente	Ausente	0,78	1,51		Sim	6,6
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO KOGLIN	Ausente	Ausente	0,77	1,22		Sim	6,6
DONA EMMA	SAA	ETA DONA EMMA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA ANNA	Ausente	Ausente	0,77	1,31		Sim	6,6
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TOLDINHO N 170 CENTRO	Ausente	Ausente	1,86	0,65	0,9	Não	7,8
ENTRE RIOS	SAC	POCO LINHA LIMEIRA	10/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA LIMEIRA	Ausente	Ausente	1,8	0,68	0,8	Não	7,7
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 19 DE JULHO	Ausente	Ausente	1,86	0,45	0,9	Não	7,8
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CHAPECOZINHO	Ausente	Ausente	1,87	0,58	0,8	Não	7,8
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	10/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA MANDURI	Ausente	Ausente	1,88	1,17	0,8	Não	7,8
ENTRE RIOS	SAI	AMERICO ALVES DE LIMA	10/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MANDURI	Presente	Presente		7,87		Não	7,7
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TOLDINHO	Ausente	Ausente	1,87	0,35		Não	7,8
ENTRE RIOS	SAA	ENTRE RIOS UNIDADE I	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PERGENTINO ALBEMCHIN 35	Ausente	Ausente	1,86	0,68		Não	7,7
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UPA NORTE	Ausente	Ausente	1,5	0,84		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA RIO VERMELHO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE RIO VERMELHO	Presente	Ausente	0	1,15	<LD	Não	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE FONTE DAS CANAS	Ausente	Ausente	1	1,22		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA VEREADOR ONILDO LEMOS 533	Ausente	Ausente	1,5	1,45		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R LEONEL PEREIRA 604	Ausente	Ausente	1,5	1,07	0,5	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE VARGEM GRANDE	Ausente	Ausente	1,5	1,59	0,6	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE RATONES	Ausente	Ausente	1,5	1,29		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE VARGEM PEQUENA	Ausente	Ausente	2	0,89		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO DE SAÚDE JURERÊ	Ausente	Ausente	0,8	0,91		Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA DE DOBRADA FRAIA DO FORTE	Ausente	Ausente	1,5	9,4	0,6	Sim	
FLORIANOPOLIS	SAA	SISTEMA COSTA NORTE	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PALMEIRAS 566	Presente	Ausente	1,5	2,49		Sim	
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAMARA DE VEREADORES / RUA ANTONIO CELLA	Ausente	Ausente	0,81	0,26	0,8	Sim	7,1
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	1,21	0,17	0,8	Sim	7,1
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDENCIA JOSE TRESSOLDI / RUA LUIZ CELLA	Ausente	Ausente	1,54	0,13		Sim	7,1
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTEAMENTO RECANTO VERDE	Ausente	Ausente	0,99	0,12	0,9	Sim	6,9
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CURITIBA	Ausente	Ausente	1,79	0,28	0,8	Sim	7
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROTA PRESIDENTE COSTA E SILVA	Ausente	Ausente	1,66	0,28	0,8	Sim	6,9
FORMOSA DO SUL	SAA	FORMOSA DO SUL UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DEPARTAMENTO DE CULTURA / AVENIDA GETÚLIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,9	0,29		Sim	7,2
FORMOSA DO SUL	SAC	FONTE CAXAMBU IDIR VARIANI	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA VARIANI / RODOVIA SC 157	Presente	Ausente		0,87		Não	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 1999	Ausente	Ausente	0,5	1,04	0,5	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 1971	Ausente	Ausente	0,6	1,24	0,5	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROTA PROFESSOR ARLINDO JUNKES 157	Ausente	Ausente	0,8	0,9		Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELIA ARNS BACK 72	Ausente	Ausente	0,8	0,94		Sim	7,3
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 3580	Ausente	Ausente	0,7	0,62		Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 2064	Ausente	Ausente	0,5	1,09	0,5	Sim	7,1
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 2211	Ausente	Ausente	0,7	0,62	0,5	Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 2237	Ausente	Ausente	0,6	1,01		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELIA ARNS BACK 62	Ausente	Ausente	0,6	0,88		Sim	7,2
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 2219	Ausente	Ausente	0,6	0,55	0,5	Sim	7,2
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADELIA ARNS BACK 84	Ausente	Ausente	0,7	0,96		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 25 DE JULHO 3130	Ausente	Ausente	0,5	0,88		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD DOS IMIGRANTES ITALIANOS 2942	Ausente	Ausente	0,9	0,47		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BONIFACIO BACK 1365	Ausente	Ausente	0,8	1,03		Sim	7
FORQUILHINHA	SAA	CRICIUMA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD ANTONIO VALMOR CANELA SN	Ausente	Ausente	0,7	0,81		Sim	7,1
GARUVA	SAA	AGUAS DE GARUVA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIRADENTES 149	Ausente	Ausente	0,29	0,82		Sim	
GARUVA	SAA	AGUAS DE GARUVA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PARANA 218	Ausente	Ausente	0,63	0,83		Sim	
GARUVA	SAA	AGUAS DE GARUVA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CELSO RAMOS 5259	Ausente	Ausente	1,14	0,9	1	Sim	
GARUVA	SAA	AGUAS DE GARUVA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROTA PADRE JOSE NOVACK 1790	Ausente	Ausente	0,61	0,84	1	Sim	
GARUVA	SAA	AGUAS DE GARUVA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA DEODORO DE CARVALHO 1279	Ausente	Ausente	1,29	0,93		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GARUVA	SAA	AGUAS DE GARUVA	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE ROMAO FILHO SN	Ausente	Ausente	1,27	0,96	1	Sim	
GARUVA	SAA	AGUAS DE GARUVA	03/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA SAO FRANCISCO SN	Presente	Ausente	1,45	1,07		Sim	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	27/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RESERVATÓRIO CALHEIROS	Ausente	Ausente		1,04		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS CALHEIROS	Presente	Presente	0,05	1,11	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. GANCHOS - PRAÇA PÚBLICA	Ausente	Ausente	1,48	1,11		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	ETA DE PALMAS	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ROSENDO JORQUIM SAGAS - UBS DE PALMAS	Ausente	Ausente	1,35	0,79		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA CAIEIRA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENTIL MOURA DE CARVALHO - PRAÇA PÚBLICA	Ausente	Ausente	0,19	1,1	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA PEDRA LISA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HIPOLITO DE AZEVEDO UBS CANTO DOS GANCHOS	Ausente	Ausente	0,18	0,79	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	FAZENDA DA ARMAÇÃO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA LOIZA DOS SANTOS - MERCADO JS	Ausente	Ausente	1,97	1,34	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA JORDÃO I	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS JORDÃO	Ausente	Ausente	0,17	0,9	0,1	Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	FAZENDA DA ARMAÇÃO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERINO BELMIR DOS SANTOS - PRAÇA PÚBLICA	Presente	Presente	0,22	1,38		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA COSTEIRA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANILDO DE CARVALHO UBS COSTEIRA	Presente	Presente	0,18	1,43		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA AREIAS DE BAIXO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PALEMBORG SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Presente	Presente	0,14	0,99		Não	
GOVERNADOR CELSO RAMOS	SAA	SISTEMA JORDÃO I	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SC 410 - UBS AREIAS DE CIMA	Ausente	Ausente	0,66	0,67		Não	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO LOIZ FERNANDES	Ausente	Ausente	0,8	0,89		Sim	
GRAVATAL	SAC	RIACHO	19/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RODOVIA SC 370 CENTRO	Presente	Ausente		0,4		Não	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 370 CENTRO	Ausente	Ausente	0,86	1,16	1	Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 370 CENTRO	Presente	Ausente	0,89	0,84		Sim	
GRAVATAL	SAC	CENTRO	19/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RODOVIA SC 370 CENTRO	Presente	Ausente		1,47		Não	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 370	Ausente	Ausente	0,9	0,71	1,1	Sim	
GRAVATAL	SAC	RIACHO	19/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GERAL RIACHO	Presente	Presente		4,84		Não	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL TIRADENTES	Ausente	Ausente		1,51		Sim	
GRAVATAL	SAC	SAO ROQUE	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL SÃO ROQUE	Ausente	Ausente		0,42		Não	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	19/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA GETULIO LOIZ FERNANDES	Ausente	Ausente	0,92	0,54		Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	19/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RODOVIA SC 370 TIRADENTES	realizada	realizada	0,99	0,66	1	Sim	
GRAVATAL	SAA	GRAVATAL SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGENHEIRO ANNES GUALBERTO	Ausente	Ausente	0,87	1,3	1	Sim	
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,7	1,28		Sim	7,5
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,31	0,72	1	Sim	7,2
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,36	0,91		Sim	7,4
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,42	3,79	1,1	Sim	7,4
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,49	1,88		Sim	7,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,73	1,7		Sim	7,6
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,78	2,52		Sim	7,4
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,8	3,52	1,2	Sim	7,3
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,17	0,43		Sim	7
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,81	0,15		Sim	7
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,57	2,06		Sim	7,3
GUABIRUBA	SAA	ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUAS DA ASSOCIACAO DOS	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,63	12,1		Sim	7
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,2	0,35	0,7	Sim	7
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,64	1,78	1,1	Sim	8
GUABIRUBA	SAA	SAA INTEGRADO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,79	3,4		Sim	8,9
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	03/04/2023	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 - RECANTO FELIZ	Ausente	Ausente	1,67	0,86		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA CLAUDIO TOMAZELLI, 1782 - VILA AMIZADE	Ausente	Ausente	1,34	0,67	0,8	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA ISIDORO DECKER, 571 - BANANAL DO SUL	Ausente	Ausente	1,2	0,64	0,8	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. 26 DE AGOSTO, 571 - ROA ESPERANÇA	Ausente	Ausente	1,38	1,26		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA MARCONI DOS SANTOS, S/N - CORTICEIRA	Ausente	Ausente	1,27	1,06		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA VALEDOMIRO ROSA, 571 - GUAMIRANGA	Ausente	Ausente	0,73	1,19		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA ANGELO ZANUCCA, 571 - CAIXA D'ÁGUA	Ausente	Ausente	1,33	0,89		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA DAS ORQUÍDEAS, 571 - AVAÍ	Ausente	Ausente	0,86	0,96	0,8	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	17/04/2023	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROA CLAUDIO TOMAZELLI, 55 - RECANTO FELIZ	Ausente	Ausente	1,18	0,8		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA 26 DE AGOSTO, 2042 - CENTRO	Ausente	Ausente	1,52	0,86		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA LOIZ DALISTENI, 151 - IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,34	0,61	0,8	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA EDSON ZIMENOVANNI, 2300 - ESCOLINHA	Ausente	Ausente	1,5	0,68		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA BANANAL, 571 - BANANAL DO SUL	Ausente	Ausente	1,46	0,63		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA QUATI, 5885 - QUATI	Ausente	Ausente	1,54	0,8		Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA HELMIRIO SIMONIANI, 1300 - CORTICEIRA	Ausente	Ausente	1,46	0,85	0,8	Sim	
GUARAMIRIM	SAA	AGUAS DE GUARAMIRIM	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA GENEIRME TOMILIN, 3157 - CAIXA D'ÁGUA	Ausente	Ausente	1,42	0,81		Sim	
GUATAMBU	SAA	GUATAMBU UNIDADE I	27/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	EDIFÍCIO PASINI - AV. JOÃO MOREIRA FILHO 592	Ausente	Ausente	1,3	0,39	1	Sim	7,3
GUATAMBU	SAA	GUATAMBU UNIDADE I	27/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	MARLENE FERREIRINHA MARCHIORI - AV. JOÃO	Ausente	Ausente	1,2	0,27	0,9	Sim	7,2
GUATAMBU	SAC	ASSOCIACAO COMUNITARIA LINHA KILLIAN	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SAI SALETE ANTUNES MACIEL	Presente	Ausente		1,42		Não	7
GUATAMBU	SAA	GUATAMBU UNIDADE I	27/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	EVANIR HERMES CAMINI	Ausente	Ausente	0,5	0,23	0,8	Sim	6,8
GUATAMBU	SAA	GUATAMBU UNIDADE I	27/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	EDIFÍCIO AGRICULTURA	Ausente	Ausente	0,9	0,16	0,7	Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
GUATAMBU	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA LINHA KILLIAN	27/04/2023	INTRADOMILIAR / INTRAPREDIAL	SAI LORENTE DE ANDRADE DE ARAUJO ENDEREÇO: LINHA	Presente	Presente		1,04		Não	6,8
GUATAMBU	SAC	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES LINHA ADOLFO	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SAI VALDIR ADOLFO	Presente	realizada		24,5		Não	6,8
GUATAMBU	SAA	GUATAMBU UNIDADE I	27/04/2023	INTRADOMILIAR / INTRAPREDIAL		Ausente	Ausente	1,5	0,42	0,8	Sim	7,3
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GINÁSIO	Ausente	Ausente	2,62	1,51	0,6	Sim	10,19
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA DOM PEDRO II	Presente	Ausente	1,5		0,7	Sim	10,08
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETA	Ausente	Ausente	1,4	1,06	0,6	Sim	10,04
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIÁRIA	Ausente	Ausente	1,54	3,5	0,6	Sim	9,92
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PARÓQUIA	Ausente	Ausente	1,52	6,62		Sim	9,72
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS	Ausente	Ausente	1,3	1,06	0,6	Sim	9,92
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOCIAL	Ausente	Ausente	1,46	8,27		Sim	9,68
IBICARE	SAA	SAA IBICARE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS	Ausente	Ausente	1,42	2,1		Sim	9,46
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD BR 470 KM 116	Ausente	Ausente	0,75	0,84	1	Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR. GETÚLIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,8	0,47		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADOLFO ZAISER	Ausente	Ausente	0,75	1,77		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA MISSLER	Ausente	Ausente	0,68	1,2	1	Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO DUWE	Ausente	Ausente	0,83	0,84		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALWIN DUWE	Ausente	Ausente	1,18	1,2		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL RIO RAFAEL	Ausente	Ausente	0,48	0,92	0,9	Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAHIA	Ausente	Ausente	1,01	0,67		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO AURICH	Ausente	Ausente	1,04	2,01		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA RIO DO SUL	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	1,09	1,23	0,9	Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	ESTRADA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,25	0,55	1	Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 3 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,54	1,97		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO LUNELLI	Ausente	Ausente	1,04	1,13		Sim	
IBIRAMA	SAA	ETA IBIRAMA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R. DR. GETÚLIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,75	0,72		Sim	
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE SETEMBRO, 461	Ausente	Ausente	1,57	2,06	0,7	Sim	7,82
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 445, 00	Ausente	Ausente	1,59	2,1		Sim	6,92
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO VICENTE, 00	Ausente	Ausente	0,72	3,35		Sim	6,9
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 443, 3040	Presente	Ausente	0,51	3,38	0,6	Sim	
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ANGELO VALVASSORI, 1788	Ausente	Ausente	1,37	1,39		Sim	6,43
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA DOMINGOS JOAO GISLON, 00	realizada	realizada	0,67	1,7	0,6	Sim	6,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM MENDES, 00	Ausente	Ausente	1,37	1,71		Sim	6,43
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ICR 357 , 00	Ausente	Ausente	1,29	1,02		Sim	6,26
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL , 00	Ausente	Ausente	1,37	1,3		Sim	6,58
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ICR 350, 00	Ausente	Ausente	1,82	1,06	1	Sim	6,17
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA PAULINO BORGES, 00	Ausente	Ausente	1,96	1,02		Sim	6,06
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CECILIA CECHINEL , 00	Ausente	Ausente	1,27	0,78	1	Sim	6,02
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROFESSORA COTINHA BARREIRO , 00	Ausente	Ausente	1,07	1,01	0,6	Sim	6,14
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA PAULINO BORGES, 00	Ausente	Ausente	1,56	1,12		Sim	6,08
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA ANGELO ZILLI , 200	Ausente	Ausente	1,33	1,07		Sim	6,02
ICARA	SAA	CRICIUMA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO GUGLIELMI, 00	Ausente	Ausente	1,3	1,23	0,6	Sim	6,18
ILHOTA	SAC	CAIXA COLETIVA BAU BAIXO	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ZIMMERMANN, 0	Presente	Ausente		0,91		Não	
ILHOTA	SAA	PEDRA DE AMOLAR	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BITTENCOURT, 6613	Ausente	Ausente	1,2	0,39	0,8	Sim	
ILHOTA	SAA	PEDRA DE AMOLAR	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVA, SN	Ausente	Ausente	1,61	0,71		Sim	
ILHOTA	SAA	PEDRA DE AMOLAR	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BITTENCOURT, 2794	Ausente	Ausente	1,67	2,34		Sim	
ILHOTA	SAA	PEDRA DE AMOLAR	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTÔNIO KELLER, 55	Ausente	Ausente	0,98	0,25		Sim	
ILHOTA	SAA	PEDRA DE AMOLAR	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTEAMENTO VITÓRIA QD 11, LOTE 22	Ausente	Ausente	1,15	1	0,9	Sim	
ILHOTA	SAA	SAMAE AGUAS DE ILHOTA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA JORGE LACERDA, SN	Ausente	Ausente	1,23	0,18	1,1	Sim	
ILHOTA	SAA	SAMAE AGUAS DE ILHOTA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CUNHA, 80	Ausente	Ausente	1,35	0,33		Sim	
ILHOTA	SAA	SAMAE AGUAS DE ILHOTA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL, 308	Ausente	Ausente	1,4	0,29		Sim	
ILHOTA	SAA	SAMAE AGUAS DE ILHOTA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BROCKVELD, 1545	Ausente	Ausente	0,8	0,31		Sim	
ILHOTA	SAA	SAMAE AGUAS DE ILHOTA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PEREIRA, 2406	Ausente	Ausente	1,22	0,6	1,1	Sim	
ILHOTA	SAA	SAMAE AGUAS DE ILHOTA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	462	Ausente	Ausente	1,45	0,17	1,1	Sim	
ILHOTA	SAA	SAMAE AGUAS DE ILHOTA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO TRES, 257	Ausente	Ausente	0,9	0,37		Sim	
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	1,26	1,75	1	Sim	6,2
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DR. BLUMENAU, 05 - CENTRO	Ausente	Ausente	1,23	1,77		Sim	6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NACÕES,390 - NACÕES	Ausente	Ausente	0,86	0,42		Sim	6,2
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTADOS	Ausente	Ausente	1,2	0,74		Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DR. BLUMENAU, 832 - SOL	Ausente	Ausente	0,69	0,79	0,9	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENCANO	Ausente	Ausente	1,47	2,18		Sim	6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARIJÓS	Ausente	Ausente	0,56	0,23	0,9	Sim	6,2
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NORTE	Ausente	Ausente	1,23	0,24		Sim	6,2

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AV. BRASIL, 1447 - RIO MORTO	Ausente	Ausente	0,96	0,34	0,8	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BERTOLINA MATRIZELLE, S/N - ENCANO DO NORTE	Ausente	Ausente	1,29	0,3	1	Sim	6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PERU, 135 - NAÇÕES	Ausente	Ausente	0,69	0,33		Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EXP. HENRICO GONÇALVES, S/N - NAÇÕES	Ausente	Ausente	0,69	0,24		Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	13 DE NOVENBRO, 377 - CARIJÓS	Ausente	Ausente	0,072	1,1		Sim	6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BRAS, 08 - ENCANO DO NORTE	Ausente	Ausente	1,25	0,2		Sim	6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JUIZ DE FORA, 212 - BENEDITO	Ausente	Ausente	1,09	0,24		Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SANTANA, 333 - JOAO PAULO II	Ausente	Ausente	0,59	0,29		Sim	6
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBERABA, S/N - MULDE	Ausente	Ausente	1,27	0,64		Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAL. DEODORO DA FONSECA, 9112 - WARNOW	Ausente	Ausente	1,12	0,2		Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 470 - 3200 - RIM73 - JOAO PAULO II	Ausente	Ausente	0,69	0,88		Sim	6,4
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ARNOLDO EBERT, 53 - WARNOW	Ausente	Ausente	1,38	0,99		Sim	6,3
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MAL. FLORIANO FLEXATO, 3330 - ESTRADA DAS AREIAS	Ausente	Ausente	1,2	0,39	1	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LEODORO LERL, 133 - TAPAJÓA	Ausente	Ausente	0,61	0,82	0,9	Sim	6,1
INDAIAL	SAA	SAA INDAIAL	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LA PAZ, 92 - TAPAJÓS	Ausente	Ausente	1,19	0,26		Sim	6
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL	Ausente	Ausente	0,83	0,67	0,8	Sim	6,6
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HEDI KLEIN MATZENBACHER	Ausente	Ausente	0,87	0,99	0,8	Sim	6,6
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VX DE AGOSTO	Ausente	Ausente	0,7	1,01		Sim	6,7
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS FRIES	Ausente	Ausente	0,94	1,31	0,8	Sim	6,5
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CHAPEUZINHO VERMELHO	Ausente	Ausente	0,76	0,81	0,8	Sim	6,5
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIÁRIA	Ausente	Ausente	0,82	<LD	0,8	Sim	6,5
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS SEDE	Ausente	Ausente	<LD	0,88		Sim	6,8
IPIRA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS SEDE	Ausente	Ausente	<LD	0,88		Sim	6,8
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2	13/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA SANTO ANTONIO	Presente	realizada	0,24	3,4	0,1	Sim	6,7
IPORA DO OESTE	SAI	SAI ALTO TIGRE	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	MILTON GOMES DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente		1,1		Não	8,9
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BALDINO WANDSCHEER	Ausente	Ausente	0,4	9	0,5	Sim	6,7
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIMOES	Ausente	Ausente	1,4	0,8		Sim	6,5
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,2	1,5		Sim	6,5
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUNDIA	Ausente	Ausente	1	2,5	0,4	Sim	6,7
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,2	1,1	0,5	Sim	6,6
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,1	0,6		Sim	6,6
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES 1 E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA DO IMIGRANTE	Ausente	Ausente	0,1	0,6		Sim	6,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES I E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 25 DE JULHO	Ausente	Ausente	0,5	1,8		Sim	6,9
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES I E 2	13/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA JOSE SCALABRINI - GINASIO ARTUR FRIEDRICH	Presente	Ausente	0,1	0,6		Sim	7,4
IPORA DO OESTE	SAA	IPORA DO OESTE UNIDADES I E 2	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JANEIRO	Ausente	Ausente	0,1	0,5	0,6	Sim	7,5
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	1,03	0,53	0,8	Sim	6,78
IPUACU	SAI	CASAS 19	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROSVALDO SOCCOL	Ausente	Ausente		37,8		Não	
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	1,01	0,69		Sim	6,8
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	1,46	0,88	1	Sim	6,65
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA I	Ausente	Ausente	1,01	0,22	0,7	Sim	6,62
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE MUNICIPAL	Ausente	Ausente	1,16	0,76		Sim	6,97
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRÉ ESCOLAR COLIBRI	Ausente	Ausente	1,89	1,03	1	Sim	6,61
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLARI BURIN	Ausente	Ausente	2,17	1,12		Sim	6,37
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ASSISTENCIA SOCIAL	Ausente	Ausente	1,17	0,52		Sim	6,64
IPUACU	SAA	IPUACU UNIDADE I	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA II	Ausente	Ausente	1,02	0,97	1	Sim	7
IPUACU	SAC	LINHA SAMBURA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAMBURÁ	Presente	Ausente	0,54	0,15		Não	7,73
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO GONÇALVES	Ausente	Ausente	1,27	1,11		Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE II	11/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BAIRRO COSTA DO ENGANO	Ausente	Ausente	2,78	0,71	1	Sim	7,7
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ SPRICIGO	Ausente	Ausente	0,93	10,7		Sim	6,7
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO SIMON	Ausente	Ausente	0,61	1,73	0,9	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	12/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BAIRRO COSTA DO ENGANO	Ausente	Ausente	1,99	0,9	0,8	Sim	6,6
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENTO GONÇALVES	Ausente	Ausente	2,06	0,93		Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ASSIS BRASIL	Ausente	Ausente	1,47	1,01		Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS GIONBELLI	Ausente	Ausente	1,25	1,21	0,9	Sim	7,1
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARLOS BONISSONI	Ausente	Ausente	1,21	1,17		Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTEAMENTO SINTRIAL	Ausente	Ausente	1,07	1,2	1	Sim	6,5
IPUMIRIM	SAA	IPUMIRIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA ELIAS BONISSONI	Ausente	Ausente	1,75	1,33		Sim	6,6
IRATI	SAA	SISTEMA II POÇO II CENTRO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BEUX SOBRINHO	Ausente	Ausente	1,2	0,17	0,2	Não	6,6
IRATI	SAA	SISTEMA II POÇO I BARRA ESCONDIDA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIO BRANCO	Ausente	Ausente	0,45	0,26		Não	7,3
IRATI	SAA	SISTEMA III POÇO III LINHA SERTAO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIRADENTES	Presente	Ausente	1,15	1,1	0,1	Não	6,8
IRATI	SAA	SISTEMA III POÇO SETE I CENTRO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE SETEMBRO	Presente	Presente	0,57	0,2	0,1	Não	7
IRATI	SAA	SISTEMA II POÇO I BARRA ESCONDIDA	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO BEUX SOBRINHO	Ausente	Ausente		0,2	0,4	Não	7,5
IRATI	SAA	SISTEMA III POÇO III LINHA SERTAO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTINA DIDONE GRANDO	Ausente	Ausente	1,2	0,81		Não	6,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
IRATI	SAA	SISTEMA III FOCO SETE DE SETEMBRO QUATRO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,63	0,23	0,1	Não	7,1
IRATI	SAI	PROPRIEDADE CELIO VERDI	27/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	LINHA BARRA ESCONDIDA	Presente	Presente		1,3		Não	
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,74	1,55		Sim	6,6
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	17/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	0,49	3,06	1	Sim	6,6
IRINEOPOLIS	SAI	GRUPO DE CASAS DA COLÔNIA ESCADA	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		1,63	0,2	Não	6,7
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,86	1,09		Sim	6,8
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,66	1,51		Sim	6,9
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,51	2,4	0,9	Sim	6,7
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,37	0,59		Sim	6,2
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,43	1,86	1	Sim	6,6
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACADEMIA	Ausente	Ausente	0,48	2,65		Sim	6,7
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	26/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	0,62	2,6	1	Sim	6,5
IRINEOPOLIS	SAA	SAA IRINEÓPOLIS	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,35	2,24		Sim	6,5
ITAIOPOLIS	SAA	SAA MOEMA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 477 DISTRITO	Ausente	Ausente	0,91	0,92		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA MOEMA	11/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LOCALIDADE DE MOEMA	Ausente	Ausente	0,98	1,16	1,2	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NOVA SENAI IMPORTADO DE MELLO	Ausente	Ausente	1,12	1,25		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS 308	Ausente	Ausente	0,98	2,06		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ENGLBERTO LINZMEIER	Ausente	Ausente	1,31	0,78	1	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA COSTA CARVALHO	Ausente	Ausente	1,32	0,75		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	11/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LOCALIDADE DE SÃO LOURENÇO	Ausente	Ausente	1,85	0,65	1,1	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALOIS TYSZKA	Ausente	Ausente	1,27	0,8		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO FERNANDES LUIS	Ausente	Ausente	0,98	0,84		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA RIO DA ESTIVA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 116 RIO DA ESTIVA	Ausente	Ausente	1	0,79	1,6	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,82	0,61		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DAOTTE LOURES	Presente	Ausente	1,02	0,98		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANITA ANDREJWISKI	Ausente	Ausente	0,77	0,66	0,8	Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERAFIM FURTADO DE MELLO	Ausente	Ausente	0,53	0,89		Sim	
ITAIOPOLIS	SAA	SAA ITAIOPOLIS	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA TANCREDO NEVES	Ausente	Ausente	0,93	0,6		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 422 1929	Ausente	Ausente	0,84	1,2		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 109 O SN	Ausente	Ausente	0,5	0,34		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 119A 130	Ausente	Ausente	0,57	0,26	1	Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 714 555	Ausente	Ausente	0,77	0,34		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	EDIFÍCIO VIVENDAS DO PARQUE(FQ) ENDEREÇO: RUA OBS SEXTA ZINCO	Ausente	Ausente	0,59	0,31	0,9	Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ENDEREÇO: RUA 902 SN	Ausente	Ausente	0,6	0,24		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO FRANCISCO PIO 537	Ausente	Ausente	0,56	0,26		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL SANTOS ANTONIO (FQ) ENDEREÇO: RUA 700	Ausente	Ausente	0,56	0,4	1	Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 722 551	Ausente	Ausente	0,74	0,21		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO OSIMAR (FQ) ENDEREÇO: RUA 1200 516	Ausente	Ausente	0,83	0,24	1	Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 1208 1255	Ausente	Ausente	0,86	0,29		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TEREJC (FQ) ENDEREÇO: RUA 323 79	Ausente	Ausente	0,28	2,48	1	Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OBS ALTO SÃO BENTO (FQ) ENDEREÇO: RUA 810A	Ausente	Ausente	0,46	0,21	1	Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OBS CASTRO (FQ) ENDEREÇO: RUA 422	Ausente	Ausente	0,47	0,56	1	Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OBS MILIA FRADA II ENDEREÇO: RUA 294	Ausente	Ausente	0,2	1,1		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO MAR AZUL ENDEREÇO: AV NEREU RAMOS 3550	Ausente	Ausente	0,93	3,3		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CCAV ANTENA 01 ENDEREÇO: RUA 207	Ausente	Ausente	0,77	1,69		Sim	
ITAPEMA	SAA	SAA INTEGRADO DE ITAPEMA	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OBS JARDIM FRAMAMAN ENDEREÇO: RUA 462 B 710	Ausente	Ausente	0,78	1,18		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ODINET BECKER - NOSSA SENHORA DE FATIMA	Ausente	Ausente	0,6	3,92		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO STEFFENS - SEMINÁRIO	Ausente	Ausente	1	3,66		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI GASPAR - CENTRO	Ausente	Ausente	1	1,99		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIE VERGILIO SCHELLER - GABIROBA	Ausente	Ausente	0,9	3,16		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADÃO SENS - GRUTA	Ausente	Ausente	0,8	3,68		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROAF RESIDENTE JOCELIINO JARDIM AMÉRICA	Ausente	Ausente	0,6	3,13		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENEROSO POLIS - SANTO ANTONIO	Ausente	Ausente	0,6	1,88		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DRUGGAL - JARDIM AMÉRICA	Ausente	Ausente	0,7	3		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO TRAVERO III - GABIROBA	Ausente	Ausente	0,9	5		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FABRÍCIO MILES - GABIROBA	Ausente	Ausente	0,7	3,37		Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGO TRAVERO III - BOA VISTA	Ausente	Ausente	0,8	2,82	1	Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 350 - VILA NOVA	Ausente	Ausente	1	1,12	0,8	Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM DE OLIVEIRA - VILA NOVA	Ausente	Ausente	0,8	1,01	0,8	Sim	
ITUPORANGA	SAA	ETA ITUPORANGA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 350 - CERRO NEGRO	Ausente	Ausente	0,8	0,51	0,8	Sim	
ITUPORANGA	SAC	RIO BONITO CE	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROD SC 350 - RIO BONITO	Ausente	Ausente	0,5	0,28	<LD	Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANIBAL POSSAMAI DELLA	Ausente	Ausente	0,54	1,36	0,6	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANIBAL POSSAMAI DELLA	Ausente	Ausente	0,65	3,23	0,5	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV EGIDIO TOMASI	Ausente	Ausente	0,67	6,91	0	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICTOR TOMASI	Ausente	Ausente	0,45	5,42	0	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FEDERICO ROVARES	Ausente	Ausente	0,57	3,79	0,5	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS ROVARES	Ausente	Ausente	0,51	0,95	0,6	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL ELMERICH PRESTES	Ausente	Ausente	0,4	11,19	0	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA HELENA CECHINEL	Ausente	Ausente	0,74	8,11	0	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,76	1,86	0,6	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,79	2,74	0	Sim	
JACINTO MACHADO	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,71	7,65	0	Sim	
JAGUARUNA	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVEIRA SUPERMERCADO	Ausente	Ausente	1,15	0,86	0,8	Sim	7
JAGUARUNA	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVEIRA CARMEM BORBA	Ausente	Ausente	0,02	0,33	0,1	Sim	7
JOINVILLE	SAA	JOINVILLE	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	SC 418 SN - PIRABEIRABA	realizada	realizada	1,64		0,77	Sim	6,2
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 20 DE JULHO, 103	Ausente	Ausente	2,07	3,77	0,7	Sim	6,8
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 26 DE ABRIL	Ausente	Ausente	0,69	3,21		Sim	6,5
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO, 157	Ausente	Ausente	2,06	3,71	0,6	Sim	6,7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA PEDRO MOSER	Ausente	Ausente	0,26	3,37		Sim	6,7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 26 DE ABRIL	Ausente	Ausente	2,29	3,7		Sim	7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 13 DE MAIO	Ausente	Ausente	2,29	3,51	0,6	Sim	7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 15 DE AGOSTO, 64	Ausente	Ausente	1,98	3,78	0,6	Sim	7
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 26 DE JULHO	Ausente	Ausente	2,33	3,86		Sim	6,9
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO, 2757	Ausente	Ausente	1,75	3,33	0,7	Sim	6,7
JOSE BOITEUX	SAC	SAC VOLTA GRANDE	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	GRANDE	Presente	Presente	1,33	8,34		Não	7,2
JOSE BOITEUX	SAA	ETA JOSE BOITEUX	10/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA 13 DE MAIO	realizada	realizada	2,4			Sim	6,8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VEREDOR EUCLIDES DAGOSTINI	Ausente	Ausente	0,89	2,23	1	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JORDAO MARCON	Ausente	Ausente	1,23	1,47		Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIORINDA MARCON	Ausente	Ausente	0,98	1,5	1	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALZEMIRO PRANDO	Ausente	Ausente	1,35	1,09	1,3	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SILVIO SANTOS TRIQUES	Ausente	Ausente	0,77	1,18	1	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIMAO PRONER	Ausente	Ausente	0,95	1,72		Sim	8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 31 DE MARCO	Ausente	Ausente	1,16	1,44	1	Sim	8
LACERDOPOLIS	SAA	SAA LACERDOPOLIS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 31 DE MARCO	Ausente	Ausente	0,71	1,25		Sim	8
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUABIJU	Ausente	Ausente	1,49	0,7		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	17/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AV. I DE MAIO 1700, BARRIO POPULAR	Ausente	Ausente	1,66	0,57	0,9	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARTOLOMEU DE GUSMÃO	Ausente	Ausente	1,64	0,37	0,7	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ELETORINO DA SILVA FURTADO 990 - MINI	Ausente	Ausente	1,29	0,32		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO LEMOS MACHADO	Ausente	Ausente	1,37	0,44		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSVALDO ARANHA	Ausente	Ausente	1,55	0,71		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO IVO CAMPOS	Ausente	Ausente	1,52	0,27		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. BRASIL - UPA	Ausente	Ausente	1,12	0,48	0,9	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERREIRAS DE SA FERREIRA N.43 - RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente	1,22	0,26	0,9	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. PRESIDENTE VARGAS N. 1494 - CONCESSIONÁRIA	Ausente	Ausente	1,4	0,37		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRASILEIRA N.424 - RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente	1,45	0,79		Sim	
LAGES	SAC	POCO INDUSFLORA	26/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR-202 - COLETA REALIZADA NO SANITÁRIO MASCULINO - AV. NOSSA SENHORA DA	Ausente	Ausente	0,81	0,82	0,9	Não	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PENHA	Ausente	Ausente	1,24	0,52		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JEROSALEM N.407 - LABOATÓRIO FLORIANI	Ausente	Ausente	1,1	0,51		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERNARDO GONÇALVES KUSTER	Ausente	Ausente	1,52	0,41		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERCILIO LUZ N.35	Ausente	Ausente	1,44	0,47	1	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR-282 - DNIT/DEINFRA	Ausente	Ausente	1,18	1,02		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPOS SALLES N.1588	Ausente	Ausente	1,13	0,4		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DE JAIMÉ JOAQUIM ALVES	Ausente	Ausente	1,04	2,52	0,9	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA LOCABANTO RIBEIRO CEIM SEBASTIÃO WALTRICK	Ausente	Ausente	1,39	0,77		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. LUIZ DE CAMÕES	Ausente	Ausente	1,63	1,34	0,9	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE DO PATROCÍNIO N.50	Ausente	Ausente	0,72	0,65		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CIMELO VIEIRA RAMOS N.300	Ausente	Ausente	1,39	1,41		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENEDITO MARCONDES DO AMARAL N. 84 -	Ausente	Ausente	1,33	2,24		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO JOSE GODINHO N.1340 - SALÃO DE BELEZA	Ausente	Ausente	0,95	0,59		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ CARLOS FLORIANI JR. - CRAS V	Ausente	Ausente	1,01	0,31	0,9	Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOAQUIM N.669	Ausente	Ausente	1,55	1,03		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAURO LUIZ SILVA EMEB BELIZARIA RODRIGUES	Ausente	Ausente	1,11	0,31		Sim	
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAGES SC AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLYDE ZAPLETINI NETO N.238 - CF FREITAS	Ausente	Ausente	1,34	0,33		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LAGES	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE LAGES SC	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HEITOR VILLA LOBOS	Ausente	Ausente	1,6	1,75		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,2	1,73		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,3	1,09	0,8	Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	0,3	1,42		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,2	0,76		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,3	0,89		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	0,4	1,28		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,4	0,73	0,8	Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,3	0,47	0,7	Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,2	0,49		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	0,2	0,34	0,8	Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Ausente	0,2	0,64		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,3	1,08		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,2	0,68		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,4	0,78	0,8	Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,4	1,67		Sim	
LAGUNA	SAA	SAA LAGUNA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,3	0,81		Sim	
LAJEADO GRANDE	SAA	LAJEADO GRANDE UNIDADE I	19/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	CENTRO ADM DE SAUDE	Ausente	Ausente	0,46	0,1	0,8	Sim	7,4
LAJEADO GRANDE	SAI	ADAIR BIFFI	19/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ADAIR BIFFI	Presente	Ausente		0,1		Não	
LAJEADO GRANDE	SAA	LAJEADO GRANDE UNIDADE I	19/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	CENTRO DE EDO INFANTIL CANTINHO DA ALEGRIA	Ausente	Ausente	1,02	0,13	0,8	Sim	7,3
LAJEADO GRANDE	SAI	VERA BALERINI	19/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	VERA BALERINI	Ausente	Ausente		0,12		Não	
LAJEADO GRANDE	SAA	LAJEADO GRANDE UNIDADE I	19/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESCOLA MUNICIPAL IRIVIA BLANDINA CISZ	Ausente	Ausente	1,07	0,14	0,8	Sim	7,3
LAJEADO GRANDE	SAA	LAJEADO GRANDE UNIDADE I	19/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA MOACIR ARI LUNARDI	Ausente	Ausente	0,97	0,1	0,8	Sim	7,2
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PREFEITO ARMELEINDO ROSA	Ausente	Ausente	0,93	1		Sim	8
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ DOS SANTOS 478	Ausente	Ausente	0,6	1,25	0,8	Sim	8,3
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARIKTON SILVA DA SILVA 105	Ausente	Ausente	0,96	8,5		Sim	8,3
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIGGI CHIROLLI	Ausente	Ausente	0,55	0,59	0,7	Sim	7,5
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIO FERARI 336	Ausente	Ausente	0,97	1,42	0,9	Sim	7,7
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIAPOLINI ZANIS 171	Ausente	Ausente	0,93	0,71		Sim	7,3
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DE OLIVEIRA 229	Ausente	Ausente	0,91	3,8		Sim	7,3
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC350	Ausente	Ausente	0,1	1,12	0,8	Sim	7,3

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO 443	Ausente	Ausente	0,73	0,85		Sim	7,3
LAURENTINO	SAC	PRESIDIO REGIONAL	26/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA TOMIO	Ausente	Ausente	1,17	0,85		Não	7,6
LAURENTINO	SAA	ETA RIO DO SUL	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PREFEITO JOSE TAMBORIM 282	Ausente	Ausente	0,87	1,3	0,7	Sim	7,8
LAURO MULLER	SAC	NOVO HORIZONTE	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROD. SC 390	realizada	Ausente	0,71	11,63		Não	7,4
LAURO MULLER	SAC	GUATA	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROD. SC 390	realizada	Ausente	0,66	3,83		Não	7,6
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 390	realizada	Ausente	0,32	0,92		Sim	6,9
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	Ausente	0,02	0,57	0,5	Sim	7
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GERALDO MARCO	realizada	Ausente	2,1	0,74		Sim	6,5
LAURO MULLER	SAC	ITANEMA	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		realizada	Ausente	0,3	9,81		Não	6,7
LAURO MULLER	SAC	NOVO HORIZONTE	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente		4,51		Não	7,3
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	Ausente	1,42	0,7		Sim	6,8
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	Ausente	0,41	0,57	0,5	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA HENRIQUE LAGE	realizada	Ausente	1,37	0,85	0,6	Sim	6,5
LAURO MULLER	SAC	NOVO HORIZONTE	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		realizada	Ausente		1,15		Não	6,5
LAURO MULLER	SAA	LAURO MULLER	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	Ausente	1,01	0,5	0,5	Sim	6,8
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente		1,31	0,4	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente		0,81	0,4	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente		0,62		Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Presente	Ausente		2,05	0,4	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	0,65	19,6	0,6	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAA	ETA LEOBERTO LEAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CENTRO	Ausente	Ausente	5	0,46	0,4	Sim	
LEOBERTO LEAL	SAC	NÚCLEO ESCOLAR RIO PARADA	10/04/2023	PREDIAL	ESTRADA GERAL RIO PARADA	Ausente	Ausente		1,16		Não	
LEOBERTO LEAL	SAC	VARGEN DOS BUGRES	10/04/2023	PREDIAL	ESTRADA GERAL VARGEM DOS BUGRES	Presente	Ausente		4,46		Não	
LEOBERTO LEAL	SAC	NÚCLEO ESCOLAR RIO DAS PEDRAS	10/04/2023	PREDIAL	ESTRADA GERAL RIO DAS PEDRAS	Presente	Presente		9,21		Não	
LEOBERTO LEAL	SAC	NE RIBEIRAO DOS OVOS	10/04/2023	PREDIAL	ESTRADA GERAL RIBEIRAO DOS OVOS	Presente	Ausente		1,54		Não	
LUIZ ALVES	SAI	BRACO ELZA RURAL	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		0,51		Não	5,4
LUIZ ALVES	SAI	BAIXO MAXIMO RURAL	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente		0,13		Não	6,4
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,39	0,35		Sim	7,1
LUIZ ALVES	SAI	RIO CANOAS RURAL	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RIO CANOAS	Ausente	Ausente		0,24		Não	6,2
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,3	0,57	0,9	Sim	6,4
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Presente	Presente	1,43	0,14		Sim	6,5

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,69	0,93	0,9	Sim	6,3
LUIZ ALVES	SAI	BAIXO MAXIMO RURAL	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente		0,7		Não	6,6
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	2,01	0,49		Sim	6,2
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	2,42	1,18	1	Sim	6,3
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	27/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,8	0,35	0,9	Sim	6,3
LUIZ ALVES	SAA	SAA LUIZ ALVES	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,9	0,29	1	Sim	6,4
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRÊS DE MAIO Nº 150	Ausente	Ausente	1,22	0,87	1	Sim	7,31
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO ZENI Nº 36	Ausente	Ausente	0,91	0,63	1	Sim	6,9
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA LIMEIRA Nº 723	Ausente	Ausente	1,08	0,85		Sim	8,01
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GABRIEL ARENHART Nº 50	Ausente	Ausente	1,28	0,74		Sim	6,89
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE OUTUBRO Nº 139	Ausente	Ausente	0,98	0,77		Sim	6,86
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 150 Nº 2166	Ausente	Ausente	1,07	0,83	0,9	Sim	8,3
LUZERNA	SAA	SAA VILA KENNEDY	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA VILA KENNEDY SN- RESIDÊNCIA DE VALDIR	Ausente	Ausente	0,63	0,48	1	Sim	9,25
LUZERNA	SAA	SAA LINHA LIMEIRA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA LIMEIRA SN- RESIDÊNCIA DE CLAUDIA RETZ	Ausente	Ausente	0,63	0,73	1,2	Sim	9,17
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS Nº 28	Ausente	Ausente	0,79	0,73		Sim	6,96
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELVEDERE SNº 245	Ausente	Ausente	1,15	0,87		Sim	7
LUZERNA	SAA	SAA INTEGRADO DE JOACABA HERVAL DOESTE E LUZERNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOIS IRMÃOS Nº 189	Ausente	Ausente	1,31	1,03		Sim	6,98
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANASTACIO KONOPKA	Ausente	Ausente	0,86	1	1	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 280 KM 170	Ausente	Ausente	0,78	0,94		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADILSON M. XAVIER	Ausente	Ausente	0,92	0,6	0,8	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 13 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,93	0,92		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAMIRO RUTHES	Ausente	Ausente	0,76	0,82		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV DAS TORRES	Ausente	Ausente	1,02	0,67		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRASILIO CELESTINO DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,85	1,03		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEN. ARY RAUEN	Ausente	Ausente	0,7	0,65		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AV. CELSOSE SILVARIANO MAIA	Ausente	Ausente	1,2	1,28	0,7	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RAMIRO RUTHES	Ausente	Ausente	0,8	0,87	0,8	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRASILIO CELESTINO DE OLIVEIRA	Ausente	Ausente	1	0,66		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANASTACIO KONOPKA	Ausente	Ausente	1,15	0,8	0,8	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TENENTE ARY RAUEN	Ausente	Ausente	1,01	0,57		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADILSON M XAVIER	Ausente	Ausente	1,09	0,97		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE BATISTA FILHO	Ausente	Ausente	1,2	0,77		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONIDAS SEVERIANO DE ALMEIDA	Ausente	Ausente	1,19	0,77	1	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE KRACHINSKI	Ausente	Ausente	1,09	0,73		Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AV. CEL. JOSE SEVERIANO	Ausente	Ausente	1,5	0,28	0,9	Sim	
MAFRA	SAA	SAA - MAFRA	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO LICNERSKI	Ausente	Ausente	1,24	0,43		Sim	
MAFRA	SAI	JOSE MARCOS PEDRO	26/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CAMPO SÃO LOURENÇO	Presente	Presente		1,19		Não	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOAQUIM SILVEIRA,99	Ausente	Ausente	1	15,3	0,3	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ DE SOUZA,449	Ausente	Ausente	0,8	21,9	0,3	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANGELO VIVANCIO DE SOUZA,112	Ausente	Ausente		59,5		Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAULINO DEOLINDO ,634	Ausente	Ausente	0,4	1,03	0,6	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL JOAO LAURINDO, 505	Ausente	Ausente	0,8	23,1	0,5	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ DE SOUZA,324	Ausente	Ausente	1,5	8,25	0,3	Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUILHERMINA ALBANÁS,365	Ausente	Ausente		41,1		Sim	
MAJOR GERCINO	SAA	SAA MAJOR GERCINO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VEREADOR NABOR JASPER,27	Ausente	Ausente		5,28		Sim	
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	14/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,81	3,57	0,7	Sim	7,41
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	14/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MACHADO	Ausente	Ausente	0,87	0,47	0,7	Sim	6,17
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	14/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MACHADO	Ausente	Ausente	0,96	2,76	0,7	Sim	7,06
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	14/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO ROCHA	Ausente	Ausente	1,01	1,19		Sim	6,64
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	14/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO ROCHA	Ausente	Ausente	0,65	1,01	0,7	Sim	7,02
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	14/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NOSSA SENHORA	Ausente	Ausente	0,95	1,82		Sim	6,91
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	14/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA BEATRIZ	Ausente	Ausente		0,93		Sim	
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	14/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA BEATRIZ	Ausente	Ausente	1,25	3,27		Sim	7,12
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO CARRADORE	Ausente	Ausente	0,89	0,85	0,6	Sim	7,44
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,44	0,73	0,6	Sim	1,44
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MACHADO	Ausente	Ausente	0,99	3,16	0,7	Sim	7,87
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO IZE	Ausente	Ausente	1,58	1,61	0,9	Sim	7,56
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO ROCHA	Ausente	Ausente	1,91	0,77		Sim	5,96
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	1,15	1,6	0,9	Sim	6,12
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO ROCHA	Ausente	Ausente	1,85	1,7		Sim	6,87
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	Ausente	Ausente	1,29	1,22		Sim	6,12
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VILA BEATRIZ	Ausente	Ausente	1,87	2,08		Sim	6,92

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MACHADO	Ausente	Ausente	1,86	1,74		Sim	5,99
MARACAJA	SAA	CRICIUMA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO MACHADO	Ausente	Ausente	1,21	0,42		Sim	7,02
MARAVILHA	SAC	SAC LINHA NOVA BRASÍLIA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA BRASÍLIA INTERIOR	Ausente	Ausente	0,17	0,8		Não	7,2
MARAVILHA	SAI	SAI'S LINHA NOVA BRASÍLIA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA BRASÍLIA INTERIOR	Presente	Presente		2,3		Não	7
MARAVILHA	SAC	SAC LINHA POLETTO	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA POLETTO	Ausente	Ausente	0,09	0,4		Não	8,2
MARAVILHA	SAC	SAC LINHA CABECEIRA DO IRACEMINHA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CABECEIRA DO IRACEMINHA INTERIOR	Presente	Ausente	0	0		Não	7,2
MARAVILHA	SAC	SAC LINHA SANGA SILVA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SANGA SILVA INTERIOR	Presente	Ausente	0,09	0,5		Não	8,2
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROA TOJOSE KASPER MERCADO	Ausente	Ausente	1,5	1	0,7	Sim	6,8
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA N515	Ausente	Ausente	1,71	1,2	0,7	Sim	6,8
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARNOLDO GRAEF N 634	Ausente	Ausente	1,5	1,3		Sim	6,8
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV SUL BRASIL N861	Ausente	Ausente	1,5	1,2	0,7	Sim	6,8
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CRUZ E SOUZA N 752	Ausente	Ausente	1,2	1		Sim	7
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV GUSTAVO OSVALDO SEHNEN N320	Ausente	Ausente	1,5	0,7	0,7	Sim	6,8
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LINHA MARIPORA INTERIOR	Ausente	Ausente	1,5	0,6		Sim	7
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ALEXANDRE KASPER	Ausente	Ausente	2	11	0,7	Sim	7
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MADRE JULIA N266	Ausente	Ausente	2	0,6		Sim	7
MARAVILHA	SAA	MARAVILHA UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MENEGASSI N179	Ausente	Ausente	2	1		Sim	7
MELEIRO	SAI	AREIA MORRO DO BODOQUE	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL MORRO DO BODOQUE	Presente	Presente		11,7		Não	6,7
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SILVIO WALMOR ZANETTE	Ausente	Ausente	0,8	1,07	0,8	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. SILVIO WALMOR ZANETTE	Ausente	Ausente	0,8	1,79	0,8	Sim	6,7
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SYRILO SIMONI	Ausente	Ausente	0,9	4,46	0,8	Sim	6,7
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAUL PIAZZA	Ausente	Ausente	0,8	2,28	0,8	Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOVERNADOR CELSO RAMOS	Ausente	Ausente	0,8	1,81		Sim	7,1
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZA NAPOLI CANELA	Ausente	Ausente	0,9	7,74		Sim	6,7
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MADRE BERTILA MORO	Ausente	Ausente	0,7	2,65		Sim	7,2
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,7	1,53		Sim	6,9
MELEIRO	SAA	SAMAE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 22	Ausente	Ausente	1,1	3,14		Sim	6,9
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MANOEL ROQUE	Ausente	Ausente	1	12	0,7	Sim	7
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA ESTRADA GERAL MIRINZINHO	Presente	Ausente	1,3	7,31	0,9	Sim	7,2
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WENCESLAU IATZACK	Ausente	Ausente	0,8	8,43		Sim	6,8
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLARA EISDFEL	Ausente	Ausente	0,9	8,71	0,7	Sim	0,9

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BRUNO HEIDRICH	Ausente	Ausente	1	9,35	0,7	Sim	6,9
MIRIM DOCE	SAI	ETA MIRIM DOCE ANILAS GRASIELLA FIVA 03996934912	26/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GENAL SENNA CHATA	Presente	Presente		8,37		Não	6,9
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO CORDEIRO 42	Ausente	Ausente	0,9	7,55	0,9	Sim	6,9
MIRIM DOCE	SAA	ETA MIRIM DOCE	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO WESPHAL	Ausente	Ausente	0,8	7,77		Sim	6,9
MODELO	SAC	MENEGHETTI	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MENEGUETTI	Presente	Presente		2,7		Não	8
MODELO	SAC	LINHA RAGAZZON	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA RAGAZZON	Presente	Presente		2,4		Não	6,5
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 3 E 4	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	1,46	1	0,8	Sim	7
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 3 E 4	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ZACARIAS KASPER	Ausente	Ausente	1,23	1,9	0,6	Sim	6,8
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 3 E 4	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO SCHUH	Ausente	Ausente	1,1	0,6	0,8	Sim	6,5
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 3 E 4	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ERNESTO ALVEZ	Ausente	Ausente	1,46	2,2	0,8	Sim	7
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 3 E 4	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS ORQUIDEAS	Ausente	Ausente	1,44	1,1	1,1	Sim	8
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 3 E 4	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	1,15	1,3		Sim	6,5
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 3 E 4	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMERCIO	Ausente	Ausente	1,43	1,8		Sim	6,5
MODELO	SAA	MODELO UNIDADES 1 2 3 E 4	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARLINDO WEBER	Ausente	Ausente	1,03	0,8		Sim	6,7
MONTE CARLO	SAA	ETA 01	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM CORREA DE MELO Nº 758	Ausente	Ausente	0,99	0,51	1,1	Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO COMÉRCIO Nº 85	Ausente	Ausente	0,79	2,5		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALDIR DA SILVA OLIVEIRA Nº 200	Ausente	Ausente	0,46	0,8	0,7	Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOS ROBERTO DE CRISTO Nº326	Ausente	Ausente	1,69	0,88		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SENHORINHA APARECIDA DA SILVA Nº 381	Ausente	Ausente	1,27	0,78	0,5	Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 02	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MODESTO VARGAS Nº 50	Ausente	Ausente	0,39	0,97		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILMA GOMES Nº 1551	Ausente	Ausente	0,85	1,3		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 452 Nº 284	Ausente	Ausente	0,05	0,72		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES S/N	Ausente	Ausente	0,6	1,73		Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 03	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS DE OLIVEIRA PRATES	Ausente	Ausente	0,68	1,81	0,1	Sim	
MONTE CARLO	SAA	ETA 04	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCIPAL	Ausente	Ausente	0,58	5,5	0,2	Não	
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOVERNADOR JORGE LACERDA	Ausente	Ausente	0,59	1,09	0,9	Sim	8,9
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALIPIO CORREIA DE LIMA	Ausente	Ausente	8,7	2,07	0,9	Sim	8,7
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,83	0,78	0,9	Sim	8,5
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ JACINTO RAIMUNDO	Ausente	Ausente	1,58	1,86		Sim	7,9
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 3 DE MAIO	Ausente	Ausente	0,47	1,72		Sim	8,1
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GREGORIO MATIOSKI	Ausente	Ausente	1,3	1,32		Sim	8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOVINO EMIDIO	Ausente	Ausente	0,92	1,53	0,9	Sim	8,2
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 3 DE MAIO	Ausente	Ausente	1,49	1,08		Sim	8,1
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ JACINTO RAIMUNDO	Ausente	Ausente	1,53	1,86		Sim	8
MONTE CASTELO	SAA	SAA MONTE CASTELO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ JACINTO RAIMUNDO	Ausente	Ausente	0,51	1,25		Sim	7,9
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUGENIO PAGNAN, 21	Ausente	Ausente	0,37	0,98		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO DE COSTA	Ausente	Ausente	2,22	0,84		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FIORAVANTE ESPINDULA	Ausente	Ausente	1,35	0,86	0,7	Sim	7
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONCELLO ZANELLATO, 433	Ausente	Ausente	1,59	0,54		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. SC 443	Ausente	Ausente	2	0,86		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL G. SERAFIM	Ausente	Ausente	2,21	0,64	0,7	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	VARGEDO	Ausente	Ausente	2,84	1,47	0,7	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA ESTACAO COCAL	10/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTAÇÃO COCAL	Ausente	Ausente	1,67	1,51	0,9	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA ESTACAO COCAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ MARAGNO, N260	Ausente	Ausente	1,54	2,62	1,3	Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA ESTACAO COCAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO DE ROCHI	Ausente	Ausente	1,57	1,18		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL, UNIDADE DE SAÚDE LINHA TORRENS	Ausente	Ausente	2,51	3,35		Sim	7
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIZ CASAGRANDE	Ausente	Ausente	1,96	1,47		Sim	7
MORRO DA FUMACA	SAA	SAMAE SAA ESTACAO COCAL	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO DE ROCHI	Ausente	Ausente	1,61	1,26		Sim	6,8
MORRO DA FUMACA	SAA	INTEGRADO	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. MON. FRANQUELO SARTOR	Ausente	Ausente	2,46	0,86		Sim	7
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA CATARINA S/N	Ausente	Ausente	0,55	1,2		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PORTOARIA VICENTE HONORATO COELHO	Ausente	Ausente	0,24	0,83		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PORTOARIA VICENTE HONORATO COELHO	Ausente	Ausente	0,24	0,59		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PORTOARIA VICENTE HONORATO COELHO	Ausente	Ausente	0,24	0,67		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA PORTOARIA VICENTE HONORATO COELHO	Ausente	Ausente	0,24	0,54		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANIBAL GAYA 149	Ausente	Ausente	0,55	1,56		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OSMAR GAYA N 104	Ausente	Ausente	0,27	0,93		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSÉ COUTO 126	Presente	Ausente	0,33	1,93	0,4	Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MANOEL NAZARIO REVES 92	Ausente	Ausente	0,63	0,41		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PRES NEREU RAMOS 112	Ausente	Ausente	0,22	1,18		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R FRANCISCO DE PAULA SEARA 300	Presente	Ausente	0,88	0,87	0,8	Sim	
NAVEGANTES	SAC	ESCALVADOS POÇO 1 E 3	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA LOURECI JOARES DA SILVA SN	Ausente	Ausente		2,24	1,19	Não	
NAVEGANTES	SAC	05	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MANAIA FERREIRA DE MARQUES SN	Ausente	Ausente	1,2	0,59		Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PREFEITO MANOEL EVALDO MULLER 4805	Ausente	Ausente	0,41	0,94	0,8	Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R IRINEU SILVA 183	Ausente	Ausente	0,39	1,44		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL RANGUETTI 83	Ausente	Ausente	0,63	1,14	0,8	Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO S CARDOSO SN R JOSE FRANCISCO LAURINDO	Ausente	Ausente	0,51	1,4	0,8	Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	180	Ausente	Ausente	0,52	0,91		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANIBAL GAYA 313	Ausente	Ausente	0,6	2,31	0,8	Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ADOLFO CABRAL JUNIOR 1167	Presente	Ausente	0,36	1,77	0,8	Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VEREADOR NEREU LIBERATO NUNES 727	Ausente	Ausente	0,7	1,21		Sim	
NAVEGANTES	SAA	SEMASA	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R MANOEL MAFRA FILHO 250	Ausente	Ausente	0,23	0,74		Sim	
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	1,37	0,37	0,8	Sim	7,3
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO PEDRO	Ausente	Ausente	1,03	0,47		Sim	6,9
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANITA GARIBALDI	Ausente	Ausente	0,8	0,35	0,6	Sim	7
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GENY BORILE	Ausente	Ausente	1,52	0,38	0,5	Sim	7
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOMINGOS TONON	Ausente	Ausente	1,15	0,58		Sim	6,9
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV CORONEL BERTASO	Ausente	Ausente	0,93	0,46		Sim	7,4
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO PEDRO	Ausente	Ausente	0,99	0,61	0,6	Sim	6,9
NOVA ERECHIM	SAA	NOVA ERECHIM UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO SILVANO	Ausente	Ausente	0,69	0,54	0,8	Sim	7,2
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE TOMASONI	Ausente	Ausente	1,01	1,25		Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE KOZEM	Ausente	Ausente	1,06	0,58		Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SALVADOR GESSELE	Ausente	Ausente	1,1	1,81	0,1	Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,14	0,7	0,1	Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,16	0,48	0,1	Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRMAOS PEDRO E JOSE FELLER	Ausente	Ausente	1,27	0,58	0,1	Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MELVIN JONES	Ausente	Ausente	1,11	0,76	0,1	Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,13	0,46		Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 410	Ausente	Ausente	1,12	0,72		Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,03	0,71		Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MESTRO VIRGILIO TOMASI	Ausente	Ausente	0,98	0,67		Sim	
NOVA TRENTTO	SAA	AGUA DA VASCA	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTO INACIO	Presente	realizada	0,95	5,97		Sim	
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BURIGO PIZZARIA LORIS	Ausente	Ausente	0,44	1,54	0,6	Sim	7,9
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA 412	Ausente	Ausente	1,17	1		Sim	6,8

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS IMIGRANTES CASA 869	Ausente	Ausente	1,4	0,83		Sim	7,1
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE GAVA CASA 70	Ausente	Ausente	1,3	0,96	0,6	Sim	7,56
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO BORTOLOTTI PREDIO PILAR	Ausente	Ausente	2,3	0,92		Sim	7
NOVA VENEZA	SAC	SAO BENTO ALTO	10/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AGROP SAO BENTO ALTO	Ausente	Ausente	2,14	4,31		Sim	7,6
NOVA VENEZA	SAC	ASSOC DE CONS DE AGUA RIO CEDRO MEDIO	10/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESCOLA ITALO AMBONI	Ausente	Ausente	1,76	2,96	0,6	Sim	7,56
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADOLFO INGENBERG CASA 100	Ausente	Ausente	1,3	1,28		Sim	7,8
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONST PEDRO BORTOLOTTI UBS SAO	Ausente	Ausente	1,73	1,47		Sim	7,6
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRIMAVERA ESCOLA VITOR SAVI	Ausente	Ausente	2,29	1,45	0,6	Sim	7,8
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOMICIO TRELAS CASA FLAVIA ESTETICA	Ausente	Ausente	1,3	17,57		Sim	7,5
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JERONIMO ZAVANDO CASA 150	Ausente	Ausente	1,2	2,18		Sim	7,33
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIOVANI SPIELERLE CASA 05	Ausente	Ausente	1,05	4		Sim	7,4
NOVA VENEZA	SAA	CRICIUMA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TATA JOAO PAULO II CLI PEQUENO PRINCIPE	Ausente	Ausente	1,2	0,55		Sim	7,33
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE FABRO Nº 01	Ausente	Ausente	0,85	28	0,8	Sim	7,9
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA CASTELO BRANCO Nº 24	Ausente	Ausente	1,67	0,19	0,7	Sim	7,7
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	0,75	0,36	0,8	Sim	7,9
NOVO HORIZONTE	SAI	MOACIR CARDOSO	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA LAZARIN	Ausente	Ausente		0,28		Não	7,6
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO POGLIA Nº 39	Ausente	Ausente	0,8	0,14	0,8	Sim	7,8
NOVO HORIZONTE	SAA	SAO LOURENÇO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 157	Ausente	Ausente	0,85	0,32	0,8	Sim	7,7
NOVO HORIZONTE	SAI	SEDEMAR BRUN	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NOVA GUAÍRA	Presente	realizada		0,12		Não	7,6
NOVO HORIZONTE	SAI	ALBINO DESANT	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SÃO MARCOS	Ausente	Ausente		0,98		Não	8,2
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO CASCAES	Ausente	Ausente	0,75	0,39	0,5	Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	0,75	0,73	0,5	Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITOR MEIRELES	Ausente	Ausente	0,72	0,42	0,5	Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAMPOS ELISEOS	Ausente	Ausente	0,75	0,99	0,5	Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIACOMO PILON	Ausente	Ausente	0,72	0,52		Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTILIA MAZZUCCO	Ausente	Ausente	0,72	0,73		Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PAÇO MUNICIPAL	Ausente	Ausente	0,75	0,38		Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ELIAS BONETTI	Ausente	Ausente	0,72	0,67		Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO FRANCISCO	Ausente	Ausente	0,75	0,64		Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 108	Presente	Ausente	0,72	0,5	0,5	Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA LOMBA	Presente	Ausente	0,72	0,46		Sim	6,95

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE BARRO VERMELHO	Ausente	Ausente	0,75	0,53		Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO CARDOSO	Ausente	Ausente	0,72	0,65		Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EDGAR CUNHA	Ausente	Ausente	0,72	0,4		Sim	6,95
ORLEANS	SAA	INTEGRADO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DIEGO LANCHES	Ausente	Ausente	0,75	0,5		Sim	6,95
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELIPE SCHMIDT	Ausente	Ausente	1,63	0,89		Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 290	Ausente	Ausente	1,79	0,45		Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FORMOSA, 390	Ausente	Ausente	1,46	0,73	1	Sim	7,3
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SENADOR FINILHEIRO MACHADO, 589	Ausente	Ausente	1,99	0,8		Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JÚLIO DE CASTILHOS, 214	Ausente	Ausente	1,83	0,71		Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GOVERNADOR JORGE	Ausente	Ausente	1,55	0,75	1	Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GOVERNADOR JORGE	Ausente	Ausente	1,83	0,52	1	Sim	7,1
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SETE DE ABRIL, 3303	Ausente	Ausente	2,03	0,67	1,1	Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SETE DE ABRIL	Presente	realizada	2,02	0,55	1,1	Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FELIPE SCHMIDT	Ausente	Ausente	1,98	0,97		Sim	
OURO	SAA	INTERMUNICIPAL DE AGUA E SAIMAL - SERVIÇO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE KENNEDY, 804	Ausente	Ausente	1,39	0,49		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	REUS ? MERCADO BIBI	Ausente	Ausente		1,08		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ATILIO PEDRO PAGANI 855	Ausente	Ausente		1,14		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS ALAOR SILVEIRA	Ausente	Ausente		0,75	0,5	Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	? PAPELARIA SESTREM	Ausente	Ausente		2,11	0,5	Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	625	Ausente	Ausente		1,03		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NASCENTE DO SOL	Ausente	Ausente		2,13		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE COSME PAMPLONA	Ausente	Ausente		0,58		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIDA ROSAR PROBST 49	Ausente	Ausente		0,73		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ETA ? ALTO ARIRIU	Ausente	Ausente		0,51	0,6	Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COELHO 1340	Ausente	Ausente		1,17		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ZACCHI 47	Ausente	Ausente		8,15	0,5	Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO BORN	Ausente	Ausente		0,8		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA: ALFREDO ERCKMAN	Ausente	Ausente		1,31	0,5	Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SERGIO BITENCOURT	Ausente	Ausente		1,14		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	APARECIDA 190 ?	Ausente	Ausente		1,2		Sim	
PALHOCA	SAA	FLORIANOPOLIS	05/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	? PLANETA PET	Ausente	Ausente		1,6	0,5	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	28/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA ? PRAIA DE FORA	Ausente	Ausente		0,41	0,1	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	28/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ETA ? MORRETES	Ausente	Ausente		0,43	1,8	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ER PROFA OLGA CIRINO	Ausente	Ausente		0,4	2	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 11	Ausente	Ausente		0,46		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PINHEIRA	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PINHEIRA	Ausente	Ausente		0,38		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MONTE CAMBIRELA 182	Ausente	Ausente		0,39		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PRAIA DE FORA	Ausente	Ausente		0,37		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL DEMETRIO	Ausente	Ausente		0,55	0,9	Sim	
PALHOCA	SAA	SAA PRAIA DE FORA	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ARCANJO CANDIDO DA SILVA 3121	Ausente	Ausente		0,47		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AURELIA MARIA MAIA	Ausente	Ausente		1,14		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS PACHECO	Ausente	Ausente		0,75		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UBS BARRA DO ARIRIU	Ausente	Ausente		0,68		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIEDRICH COIMBRA 154	Ausente	Ausente		0,77		Sim	
PALHOCA	SAA	SAA INTEGRADO GRANDE FLORIANOPOLIS	28/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA CENTRAL DO RIO GRANDE 1583	Ausente	Ausente		1,66	0,9	Sim	
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL, 711	Ausente	Ausente	0,66	7,85		Sim	7
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SIMILAO ALVES DE ALMEIDA, 431	Ausente	Ausente	1,15	9,29	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO FREDERICO, 636	Ausente	Ausente	1,06	6,37		Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO, 365	Ausente	Ausente	0,63	8,48		Sim	
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD. SC 477, KM 02	Ausente	Ausente	1,15	3,86		Sim	6,8
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTAVIO PELLEGRINI, 1289	Ausente	Ausente	1,11	3,49	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NAPOLEAO MENDES, 542	Ausente	Ausente	1,41	3,82	0,1	Sim	6,9
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TENENTE ANTUNES, 367	Ausente	Ausente	1,32	8,5	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 7 DE SETEMBRO, 365	Ausente	Ausente	1,31	7,49		Sim	7
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ROD BR 116, KM 48	Ausente	Ausente	1,4	5,06	0,1	Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA 1432, EXTENSAO RUA MAFRA	Ausente	Ausente	1,31	3,92		Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BASILIO FLEURY, 302 - CASA DO NELSON	Ausente	Ausente	1,27	5,09		Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO FREDERICO S/N - CEMITÉRIO MUNICIPAL	Ausente	Ausente	1,41	4,04		Sim	6,5
PAPANDUVA	SAA	SISTEMA AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL, 711	Ausente	Ausente	1,39	6,33		Sim	6,5
PARAISO	SAI	RICARDO THUNS	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PARQUE SAO MIGUEL	Ausente	Ausente		18		Não	7,4
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	17/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	PROXIMO AO RIO DAS FLORES	Ausente	Ausente	1,31	0,63	0,8	Sim	6,8
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PROXIMO A AREA INDUSTRIAL	Ausente	Ausente	0,6	0,5	0,6	Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(L T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PARAISO	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO DISTRITO DE GRAPIA	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA PEPERI	Ausente	Ausente	0,42	0,4		Não	7
PARAISO	SAI	GILBERTO ENGELMAN	17/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	PROXIMO AO TREVO DA CIDADE	Ausente	Ausente		0,4		Não	7,2
PARAISO	SAI	OSMAR KLEINERT	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA CASTELO BRANCO	Presente	Presente		3,3		Não	6,5
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS PINHEIROS	Ausente	Ausente	0,85	0,5	0,6	Sim	7,1
PARAISO	SAA	PARAISO UNIDADE 1	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALCIDES OSCAR SCHMIDT	Ausente	Ausente	0,92	0,8		Sim	6,6
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PAULO SPECK	Ausente	Ausente	0,8	1,4	0,2	Sim	
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO CANELA GRANDE	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - CASA RENATO	Presente	Ausente		0,36		Não	
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO PEDRINHAS	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA SC 480 - MADEIREIRA	Ausente	Ausente		6,36		Não	
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO SANTANINHA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - PROXIMO A CASA RAMON	Presente	Presente		1,98		Não	
PEDRAS GRANDES	SAC	COMUNIDADE PEDRINHAS CUIDADA PELA SAMAE	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA SC 480 - PREDIAL	Presente	Ausente	0,12	5		Não	
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO PEDRINHAS	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - CASA REGIANE	Presente	realizada		6,17		Não	
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO BARRA DO NORTE	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - CASA SIMONE	Presente	realizada		2,18		Não	
PEDRAS GRANDES	SAA	SAMAE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	Ausente	Ausente	1,42	1,31	0,2	Sim	
PEDRAS GRANDES	SAI	BAIRRO BARRA DO NORTE	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL - CASA RAMON JOAQUIM	Presente	realizada		3,83		Não	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CEMITÉRIO	Ausente	Ausente	1,81	0,73	2,1	Sim	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA MUNICIPAL	Ausente	Ausente	1,47	1,32	2	Sim	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAMPO DE AREIA	Ausente	Ausente	1,53	1,38	1,9	Sim	
PERITIBA	SAC	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE LINHA MARIA GORETTI	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MARIA GORETTI	Presente	Ausente		0,83		Não	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	HOSPITAL	Ausente	Ausente	1,06	0,51	2	Sim	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE	Ausente	Ausente	1,39	0,72	2	Sim	
PERITIBA	SAA	PERITIBA UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA	Ausente	Ausente	0,97	1		Sim	
PERITIBA	SAC	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES ARROIO DO MEIO	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ARROIO DO MEIO	Presente	Presente		0,82		Não	
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSÉ ALÉCIO D ABREU	Ausente	Ausente	1,32	0,43	0,8	Sim	7,4
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI GABRIEL 15	Ausente	Ausente	1,47	0,49	0,8	Sim	7,2
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TANCREDO NEVES 509	Ausente	Ausente	1,2	0,34	0,8	Sim	7,1
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	NELSON ROSA BRASIL 43	Ausente	Ausente	1,45	0,41	0,8	Sim	7,4
PETROLANDIA	SAA	ETA ITUPORANGA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WEBER - RIO ANTINHAS	Ausente	Ausente	0,44	7,16	0,6	Sim	7,6
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SC 110 - KM 296 - N 908	Ausente	Ausente	1,31	0,3		Sim	7,1
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELENA PROBST SCHUSSLER 86	Ausente	Ausente	1,39	0,44		Sim	7,4
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CESÁRIO DE ALMEIDA NETO 85	Ausente	Ausente	1,21	0,31		Sim	7,5
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 16 DE AGOSTO	Ausente	Ausente	1,3	0,36		Sim	7,4

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PETROLANDIA	SAA	ETA PETROLANDIA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERMANO SCHIELSTL 85	Ausente	Ausente	1,06	0,39		Sim	7,3
PETROLANDIA	SAC	BICA 01	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FELIX ZIMMERMANN	Presente	Ausente		0,33		Não	7,6
PINHALZINHO	SAC	LINHA NAVEGANTES	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA NAVEGANTES	Presente	Ausente		0,2		Não	9,01
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE CRESCER FELIZ	Ausente	Ausente	1,08	1,25	0,8	Sim	7,4
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	25/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	POÇO 02 - MAZUREK	Ausente	Ausente	3,3	1	0,9	Sim	6,68
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO DO BOGONI	Ausente	Ausente	0,92	0,7		Sim	6,7
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO SÃO JOSÉ	Ausente	Ausente	1,59	1		Sim	6,8
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA MAURA	Presente	Ausente	1,46	0,84	0,9	Sim	6,7
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01	25/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	CASAN POÇO 01	Ausente	Ausente	0,64	1,03	0,8	Sim	7,16
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 02	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,73	1,07	0,9	Sim	7,1
PINHEIRO PRETO	SAA	SAA PINHEIRO PRETO UNIDADE 01	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IGREJA MATRIZ	Ausente	Ausente	0,52	1,08		Sim	7,05
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOBERTO LEAL	realizada	realizada	0,87			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	17/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DANIEL HOSTIN	realizada	realizada	1,75			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVN DEZOITO DE FEVEREIRO	realizada	realizada	0,9			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BLUMENAU	realizada	realizada	0,87			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONCÓRDIA	realizada	realizada	0,97			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SÃO JOAQUIM	realizada	realizada	1,07			Sim	6,9
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GOVERNADOR LEOBERTO LEAL	realizada	realizada	0,98			Sim	7
PIRATUBA	SAA	IPIRA PIRATUBA UNIDADE I	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA	realizada	realizada	1,08			Sim	7
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HERMANN WEEGE, 2990	Ausente	Ausente	0,83	1,48		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DR WUNDERWALD, 1707	Ausente	Ausente	0,85	1,05		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KARL GUENTHER, 585	Ausente	Ausente	1,04	0,22	1	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIBEIRÃO LUEBKE, 200	Ausente	Ausente	0,93	0,18		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, 2263	Ausente	Ausente	0,94	0,97	1	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO BLANCK, 199	Ausente	Ausente	1,19	0,4		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREDERICO WEEGE, 3145	Ausente	Ausente	0,82	0,11		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PROGRESSO, 1400	Ausente	Ausente	0,9	0,11	1	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA HEINRICH PASSOLD, S/N	Ausente	Ausente	0,93	0,18	0,9	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GUSTAV KOCH, 66	Ausente	Ausente	1,02	0,98		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RIBEIRAO SOUTO, 1366	Ausente	Ausente	0,99	0,16		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALERIO VALIN, 250	Ausente	Ausente	0,65	1,03		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA FRIEDRICH SCHEIWE, S/N	Ausente	Ausente	0,67	0,08	0,9	Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRIEDRICH SCHEIWE, 550	Ausente	Ausente	0,73	0,06		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALL DO SEGRE GRANDE, 2200	Ausente	Ausente	0,65	0,1		Sim	
POMERODE	SAA	SAA INTEGRADO	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOS ATIRADORES, 415	Ausente	Ausente	0,84	0,34		Sim	
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LIMA	Ausente	Ausente	0,71	0,62	0,9	Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	12/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA FRANCIELLO OLIVEIRA DA SILVA	Presente	Ausente	0,74	0,42	1	Sim	6,4
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	12/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA NERY CARLOS LUTZ	Ausente	Ausente	0,67	0,81		Sim	6,6
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOTA WALTER	Ausente	Ausente	0,78	0,66	0,9	Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	12/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,62	0,93		Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	12/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA PEDRO ANTONIO CASAGRANDE	Ausente	Ausente	0,85	0,82		Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ELIDIO PEREIRA	Ausente	Ausente	0,96	0,99	0,9	Sim	6,5
PONTE ALTA DO NORTE	SAA	SAA PONTE ALTA DO NORTE	12/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA 30 DE MARÇO	Ausente	Ausente	0,83	0,63	0,9	Sim	6,6
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ANDRE LUBI SN	Ausente	Ausente	1,04	2,54		Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R EURICO FLENIK Nº 607	Ausente	Ausente	0,98	1,78		Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R DIDIO AUGUSTO Nº 205	Ausente	Ausente	0,96	1,7	0,9	Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R PORTUGAL Nº 320	Ausente	Ausente	0,88	4,1		Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ALAN KARDEC Nº 207	Ausente	Ausente	0,76	2,53		Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R EXP EDIMONDO ARRABAL Nº 3738	Ausente	Ausente	0,62	1,04	0,9	Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R ROSEMO E DE CAMARGO Nº 492	Ausente	Ausente	0,81			Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAC	ACC SAO MIGUEL DA SERRA	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV 18 DE MAIO 927	Ausente	Ausente	0,29	0,64		Não	7,3
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R JOSE A. CARNEIRO Nº 1715	Ausente	Ausente	0,26	0,9	0,9	Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAA	UNIAO DA VITORIA UT2831	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R GETULIO VARGAS SN	Ausente	Ausente	0,54	1,78	0,9	Sim	7,5
PORTO UNIAO	SAI	LOCALIDADE DE PINTADINHO	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SA 135 KM 07	Presente	Presente		0,84		Não	7,3
PORTO UNIAO	SAA	SANTA CRUZ DO TIMBÓ	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R X DE NOVEMBRO S/N	Ausente	Ausente	0,68	0,82	1	Sim	9
PORTO UNIAO	SAA	SANTA CRUZ DO TIMBÓ	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R NEREU RAMOS 440	Ausente	Ausente	0,98	0,79		Sim	0,9
PORTO UNIAO	SAI	LOCALIDADE DE CERRO PELADO	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LOC CERO PELADO	Presente	Presente		6,37		Não	7,6
PORTO UNIAO	SAI	LOCALIDADE DE PINTADINHO	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LOC PINTADINHO	Presente	Ausente		1,13		Não	7,6
PORTO UNIAO	SAI	LOCALIDADE DE NOVA GALICIA	11/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LOC. DA NOVA GALICIA	Presente	Ausente		0,72		Não	7,8
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA DO TIAGO	Ausente	Ausente	0,97	0,84	0,7	Sim	7,77
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA NA RUA DAS FOSSADAS - PÉ DA SERRA	Ausente	Ausente	0,92	0,76		Sim	7,52
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRAS	Ausente	Ausente	0,36	0,75	0,7	Sim	6,98

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESTAURANTE DO SÉRGIO	Ausente	Ausente	0,77	0,61		Sim	6,45
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO SCHEFFER	Ausente	Ausente	0,92	0,5		Sim	5,87
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA CENTRAL	Ausente	Ausente	0,84	0,87		Sim	6,28
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CAT	Ausente	Ausente	0,93	0,65		Sim	6,03
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO REIS	Ausente	Ausente	0,85	0,59		Sim	5,78
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE CENTRAL	Ausente	Ausente	0,85	0,73		Sim	5,76
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	Ausente	Ausente	0,94	0,69		Sim	5,71
PRAIA GRANDE	SAA	SAMAE	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAUDE CACHOEIRA	Ausente	Ausente	0,89	0,58		Sim	6,02
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente				Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,02	0,81	1	Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EMIL GOEBEL 360	Ausente	Ausente	0,92	0,91		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,52	0,36		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,22	0,87		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,5	0,64		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,37	0,31		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,76	0,26	0,6	Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAI	IVANILDA DA ROCHA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ZONA RURAL	Presente	realizada		25,7		Não	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,51	2,88	0,9	Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,36	0,5		Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,74	2,05	0,6	Sim	
PRESIDENTE GETULIO	SAA	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,98	0,33		Sim	
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LUIS BERTOLI	Ausente	Ausente	0,14	5,22	0,9	Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GENAL RIBEIRO PISETTA	Ausente	Ausente	0,06	2,34		Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBANO NARDELLI 25	Ausente	Ausente	0,19	3,12		Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOHN KENNEDY	Ausente	Ausente	0,02	7,05	0,8	Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADRILO ELLETTERIO GONÇALVES	Ausente	Ausente	0,19	18,4	1	Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL MORATELLI 268	Ausente	Ausente	0,13	3,55		Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SEVERINO PIAMONCINI 65	Ausente	Ausente	0,36	6,21		Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS PALMEIRAS 127	Ausente	Ausente	0,12	1,09		Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA QUIRINO PESSATTI 488	Ausente	Ausente	0,2	7,99	0,9	Sim	7
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONARDO AUGUSTO HEIDEMANN	Ausente	Ausente	0,2	7,07		Sim	7

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO DO OESTE	SAA	ETA RIO DO OESTE	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA XV DE NOVEMBRO	Ausente	Ausente	0,2	1,03	0,8	Sim	7
RIO DO OESTE	SAI	POCO SERRA DA GABIROBA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA DA GABIROBA	Presente	Ausente		2,85		Não	5
RIO DO OESTE	SAC	EEBVAS	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	GRANDE I	Ausente	Ausente	0,92	0,27		Não	6
RIO DO OESTE	SAI	POCO SERRA DA GABIROBA	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	SERRA DA GABIROBA	Presente	Presente		0,39		Não	5
RIO DO OESTE	SAC	SALTA Z ILPI	24/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA LUIS BERTOLI	Ausente	Ausente	0,02	0,48		Não	6
RIO FORTUNA	SAI	RIO CAFE	24/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	JOELMA SCHUMOELLER	Ausente	Ausente		114		Não	
RIO FORTUNA	SAI	RIO CAFE	24/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	MARINO BONIN	Ausente	Ausente		3,44		Não	
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 22 DE JULHO	Ausente	Ausente	0,27	0,61	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,19	1,26	0,7	Sim	6,8
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	ESTRADA GENAL ALTO RIO FORTUNA ETA	Ausente	Ausente	0,7	1,3	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SETE DE SETEMBRO	Ausente	Ausente	0,29	1,3	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAA	SAA RIO FORTUNA	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,59	2,01	0,7	Sim	7,2
RIO FORTUNA	SAI	VALDEMAR GAS	24/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Presente	Ausente		4,85		Não	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	0,73	1,66	1	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,36	2,07		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,62	1,08		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	0,63	1,15		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,25	1,33		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	0,63	1,02		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,29	0,9	1,4	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,25	1,09		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	11/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,09	1,58	0,9	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente	1,14	2,57	1	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	1,59	1,08		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	0,98	1,13		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,71	0,98		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	0,81	0,56		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,91	0,77		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,85	2,22	0,9	Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL		Ausente	Ausente	1,35	2,14		Sim	
RIO NEGRINHO	SAA	SAA RIO NEGRINHO	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,84	0,76		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
RIO RUFINO	SAA	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SERAFIM DOS SANTOS - HOTEL LURIAN	Presente	realizada		0,98	0,1	Sim	
RIO RUFINO	SAA	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	18/04/2023	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	BAIRRO SÃO JUDAS TADEU	Ausente	Ausente		0,81	1	Sim	
RIO RUFINO	SAA	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANA SCHMIDT - RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente		0,81	0,9	Sim	
RIO RUFINO	SAA	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANITA DE BONA SARTORI - RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente		0,75		Sim	
RIO RUFINO	SAA	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FELICINDA MARIA DE JESUS - RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente		0,69		Sim	
RIO RUFINO	SAA	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FROSTINO PIETRO DE ARRUDA - RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente		0,91		Sim	
RIO RUFINO	SAA	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITAL FORLAN - RESIDÊNCIA	Ausente	Ausente		0,72		Sim	
RIO RUFINO	SAA	SERVICO AUTONOMO DE SANEAMENTO BASICO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREO DE SOUZA - 370 FINAL DE REDE -	Ausente	Ausente		0,49	0,4	Sim	
RIQUEZA	SAI	IMANIA DE LOURDES VARGAS DA SILVA NEITZKE	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PATO BRANCO BAIXO	Presente	Presente		31,9		Não	8,4
RIQUEZA	SAI	SILVIO DORR	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ANTA GORDA BAIXA	Presente	Presente		4,5	0,1	Não	7,9
RIQUEZA	SAI	CRISTIANI GHISLERI DORIGON	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PROGRESSO	Presente	Presente		1,1	0,1	Não	7,5
RIQUEZA	SAC	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE ÁGUA DE ANTA GORDA BAIXA E	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ANTA GORDA BAIXA	Presente	Ausente		0,5	8	Não	9,3
RIQUEZA	SAA	RIQUEZA UNIDADE 1	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE CASTELLO BRANCO	Ausente	Ausente	2,2	0,6	0,9	Sim	7,8
RIQUEZA	SAA	CAMBUCICA UNIDADE 1	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FERNANDO PFEIFER	Ausente	Ausente	0,8	0,4	0,7	Não	8,5
RIQUEZA	SAA	CAMBUCICA UNIDADE 1	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELA VISTA	Presente	Ausente	0,91	0,4		Não	8,5
RIQUEZA	SAA	RIQUEZA UNIDADE 1	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRACEMA	Ausente	Ausente	1,56	0,8		Sim	7,8
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARAO DO RIO BRANCO - SILVANIA TESSARO	Ausente	Ausente	0,51	0,8	0,9	Sim	7,9
ROMELANDIA	SAI	GRUPO DE CASAS LINHA ESPERANCA	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ESPERANCA - MARISTELA HENSEL	Presente	Ausente		11,2		Não	7,6
ROMELANDIA	SAI	GRUPO DE CASAS LINHA SAO JORGE	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO JORGE - JAIM BOSCHI	Presente	Presente		2,7		Não	8,2
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANITA GARIBALDI - IMENI ORO	Ausente	Ausente	1,19	1	0,9	Sim	7,6
ROMELANDIA	SAI	GRUPO DE CASAS LINHA SAO JORGE	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA SAO JORGE - NEOM PRUNZEL	Ausente	Ausente		0,6		Não	9
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NEREO TAVIUS - DEPOSITO ALFA	Ausente	Ausente	1,21	0,9	0,9	Sim	7,9
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE 1	26/04/2023	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	LINHA FORMOSA	Presente	Presente	1,73	1,9	0,9	Sim	7,5
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BARAO DO RIO BRANCO - PET SHOPP	Ausente	Ausente	1,13	0,8	0,9	Sim	7,5
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL - GESSI FROZZA	Ausente	Ausente	1,2	0,8		Sim	7,5
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE OUTUBRO - COMÉRCIO FOFA	Ausente	Ausente	1,15	0,8		Sim	7,5
ROMELANDIA	SAA	ROMELANDIA UNIDADE 1	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA BRASIL ELÓI SPHOR	Ausente	Ausente	1,16	0,8		Sim	7,4
SANGAO	SAA	SANGAO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		1,33	3,2	Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	12/04/2023	ESTACAO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente		2,6		Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		1,64	3	Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		3,37		Não	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SANGAO	SAA	SANGAO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		3,31	3,1	Não	
SANGAO	SAA	SANGAO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		2,06		Não	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		2,64	0,3	Sim	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	12/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente		2,03		Sim	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		2,42	0,3	Sim	
SANGAO	SAI	MARQUESE DE SÃO CARLOS CASAS	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		0,67		Não	
SANGAO	SAA	MORRO GRANDE	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		6,26		Sim	
SANGAO	SAI	FURLANETTO MAIS 24 CASAS	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente		0,36		Não	
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICENTE A. DA SILVA	Ausente	Ausente	1,1	1,3	1	Sim	7,9
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NILSON CHUMOLER	Ausente	Ausente	0,7	0,59	0,9	Sim	6,2
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROFESSOR CARLOS BELLI	Ausente	Ausente	0,7	0,68	0,1	Sim	7,4
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JUVENTINO GOETTEN	Ausente	Ausente	0,4	0,91	0,1	Sim	7,2
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LIRIS CEOLA	Ausente	Ausente	0,4	1,18		Sim	7
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETULIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,1	0,67	0,1	Sim	7,3
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GRANEMANN DE SOUZA	Ausente	Ausente	0,6	12,9		Sim	7,3
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV NEREU RAMOS	Ausente	Ausente	0,8	1,3		Sim	7,2
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOBRINHO	Ausente	Ausente	0,4	4,17		Sim	7,1
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSEM	Ausente	Ausente	0,9	0,83		Sim	6,8
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOUZA	Ausente	Ausente	0,8	1,15		Sim	8,4
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO DRISSEM	Ausente	Ausente	1,7	1,41		Sim	6,5
SANTA CECILIA	SAA	SAA SANTA CECILIA	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO G. SOBRINHO	Ausente	Ausente	0,9	1,03		Sim	6,8
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV; JOÃO CORSO	Ausente	Ausente	0,6	0,22	1,2	Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA HONORIO COMACHIO	Ausente	Ausente	0,6	0,19	1,2	Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	SANTIAGO DO SUL	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BORTOLO NESPOLO	Ausente	Ausente	0,6	0,23	1,1	Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente	0,6	0,13	0,3	Não	8,4
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA NATALICIO GENTILIINI	Ausente	Ausente	0,8	0,15	0,3	Não	8,6
SANTIAGO DO SUL	SAC	POCO ARTESIANO 2	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA BEIRA RIO	Ausente	Ausente		0,15		Não	8,6
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PAULO MÖLLER 571 - CENTRO	Ausente	Ausente	1,2	0,85	0,1	Sim	7,5
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	- SERRA ALTA - KIV	Ausente	Ausente	0,98	0,78	0,5	Sim	7,3
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	IVO. 43 - 25 DE JULHO -	Ausente	Ausente	1,16	0,6	0,9	Sim	7,3
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RIO VERMELHO ESTAÇÃO -	Ausente	Ausente	0,91	0,58		Sim	7,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HANS DIETER SCHMIDT, 584 - CENTENÁRIO - POSTO	Ausente	Ausente	0,98	1		Sim	7,4
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOA VISTA, 204 - VL SAO PAULO	Ausente	Ausente	1	1,08		Sim	7,5
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA SCHRAMM, 5070 - SCHRAMM - VERDUREIRA	Ausente	Ausente	0,83	0,8	0,9	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS MOTTEWANN, 2770	Ausente	Ausente	0,69	0,85		Sim	7,1
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA DONA FRANCISCA, SN	Ausente	Ausente	0,97	0,73		Sim	7,4
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMIANDO ROBNICK, 589 - MATO PRETO - JOCI PNEUS	Ausente	Ausente	1,06	0,68		Sim	7,2
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA FUNDÃO, 1171, FUNDÃO - BAR DO DORI	Ausente	Ausente	1,1	0,68		Sim	7,3
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VICIANDO ROCH, 09 - CENTRO - CAMARA DE	Ausente	Ausente	1,4	0,34	1	Sim	7,3
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BENJAMIN CONSTANT, 43 - CENTRO	Ausente	Ausente	1,33	0,43		Sim	7,1
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA DAS NEVES, 704 - 23 DE JULHO - ACADEMIA	Ausente	Ausente	1,26	0,39		Sim	6,5
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE LEMMICH, 143 - PROGRESSO - CENTRO DE	Ausente	Ausente	1,56	0,23	0,9	Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILGELM HOLBE, 200 - LENÇOL	Ausente	Ausente	0,9	1,21		Sim	6,7
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WILHELM, 470 - VILA PILZ - POSTO DE SAUDE VL	Ausente	Ausente	1,06	0,28	0,9	Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA URCA, S/N - URCA - POSTO DE SAUDE URCA	Ausente	Ausente	1,11	0,24		Sim	6,5
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA CARLOS SCHROEDER, 2020 - ALPINO -	Ausente	Ausente	0,91	0,21		Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO EGRESTEIN, SN - ALPESTRE - MERCADP	Ausente	Ausente	0,94	0,21		Sim	6,9
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONDE D'EL, 011 - ALPINO - SALO DE MANICURE	Ausente	Ausente	1,03	0,3		Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PARANDUA 303, CRUZEIRO - POSTO DE SAUDE	Ausente	Ausente	1,07	0,34		Sim	6,8
SAO BENTO DO SUL	SAA	SAMAE CENTRO	24/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA PAULO MULLER, S/N	realizada	realizada	1,26			Sim	6,5
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLEMENTE LEMKUHL	Ausente	Ausente	1,13	0,26	1	Sim	7
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA DA CULTURA	Ausente	Ausente	0,7	0,2	1	Sim	7
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COOPERZEM	Ausente	Ausente	2	0,28	1	Sim	7,2
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA CENTRAL	Ausente	Ausente	1,57	0,23	1	Sim	6,9
SAO BONIFACIO	SAC	ESCOLA MUNICIPAL SANTA MARIA	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL SANTA MARIA	Presente	Presente		1,25		Não	6,5
SAO BONIFACIO	SAA	SAO BONIFACIO	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CLEMENTE LEMKUHL	Ausente	Ausente	1	0,25	1	Sim	7,2
SAO BONIFACIO	SAC	ESCOLA MUNICIPAL SANTO ANTONIO	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL SANTO ANTONIO	Presente	Ausente		0,82		Não	6,5
SAO BONIFACIO	SAI	CASA CLEIDE KUHL	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESTRADA GERAL SANTA MARIA	Presente	Ausente		1,11		Não	6,5
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DOMINGO MANOEL RACHADEL	Ausente	Ausente		0,31	1	Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEONEL BORATI 1156	Ausente	Ausente		0,43		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO ANDREGTONE 120	Ausente	Ausente		0,36	0,8	Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HENRIQUE DADAM 70	Ausente	Ausente		0,3		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OVIDEO MAZERA 372	Ausente	Ausente		0,49		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOLINO DUARTE 1001	Ausente	Ausente		0,38		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCOS SILVA 698	Ausente	Ausente		0,39		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ELIAS MANOEL DA SILVA 217	Ausente	Ausente		0,47		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRINEU JACOB DE SOUZA	Presente	Ausente		0,46		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WANDER COLIONI 169	Ausente	Ausente		0,4		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SERVIDAO JOAO SEBASTIAO NUNES	Ausente	Ausente		0,53		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE MARCOLINO FRANCO	Ausente	Ausente		0,56		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ATANAZIO JOAQUIM DOS SANTOS 858	Ausente	Ausente		0,39		Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ELDIO MANOEL CORDEIRO, 400	Ausente	Ausente		1,03	0,9	Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV ELDIO MANOEL CORDEIRO, 99	Ausente	Ausente		0,44	0,9	Sim	
SAO JOAO BATISTA	SAA	SISAM	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAQUIM GERALDO 216	Ausente	Ausente		0,41	0,9	Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		2,88	0,1	Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JAIME GRUNDLER	Ausente	Ausente		2,24	0,1	Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANSELMO BORBA	Ausente	Ausente		2,48	0,1	Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA NEREU RAMOS	Ausente	Ausente		2,1	0,2	Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAC	COLEGIO QUINTILIANO	18/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	RUA JAIME GRUNDLER	Ausente	Ausente		2,36		Não	
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIRGILIO BORBA	Presente	Ausente		2,47		Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAI	LOURIVAL RAMOS DA SILVA	25/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	JOÃO RODRIGUES ALVES	Ausente	Ausente		0,69		Não	
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAA VILA CATARINA	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 290	Ausente	Ausente		1,28		Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAA VILA CATARINA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RODOVIA SC 290	Ausente	Ausente		1,7		Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAA	SAO JOAO DO SUL	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	JOSÉ SILVEIRA FILHO	Ausente	Ausente		2,29	0,1	Sim	
SAO JOAO DO SUL	SAI	DAVENIR BALTAZAR DA SILVA	25/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA-PREDIAL	ESTRADA GERAL	Ausente	Ausente		0,79		Não	
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONTORNO VIARIO	Ausente	Ausente	1,17	0,47		Sim	6,6
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MONTE CASTELO	Ausente	Ausente	1,43	0,67	0,7	Sim	7,8
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CORONEL BERTASO	Ausente	Ausente	1,32	0,26		Sim	7,3
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TIRADENTES	Presente	Ausente	0,28	0,68		Sim	7,3
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TRAVESSA VIA PARK	Ausente	Ausente	1,23	0,57		Sim	6,8
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONTORNO VIARIO	Ausente	Ausente	1,32	0,62		Sim	7,4
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUILHERME HACK	Ausente	Ausente	1,38	0,52		Sim	6,9
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CONTORNO VIARIO	Ausente	Ausente	1,43	1,07		Sim	7,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	SAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUI BARBOSA	Ausente	Ausente	1,23	0,67	0,7	Sim	7,1
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	SAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	0,23	0,52	0,8	Sim	7,5
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	SAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GUILHERME HACK	Ausente	Ausente	0,29	0,55	0,7	Sim	6,9
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	SAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DUQUE DE CAXIAS	Ausente	Ausente	0,29	0,46	0,8	Sim	7,7
SAO LOURENCO DO OESTE	SAA	SAO LOURENCO DO OESTE NOVO HORIZONTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	TIRADENTES	Ausente	Ausente	1,44	0,46		Sim	7,3
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV:FREDERICO SCHUMACHER	Ausente	Ausente				Sim	
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERNARDO GUILHERME SCHMOELLER	Ausente	Ausente				Sim	
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV:FREDERICO SCHUMACHER	Ausente	Ausente				Sim	
SAO MARTINHO	SAI	CENTRO	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RODOVIA SC431	Presente	Presente				Não	6,8
SAO MARTINHO	SAI	CENTRO	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA PRAIA REDONDA	Ausente	Ausente				Não	
SAO MARTINHO	SAI	CENTRO	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV. FREDERICO SCHUMACHER	Ausente	Ausente				Não	
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO SELHORST	Ausente	Ausente	0,5			Sim	6,8
SAO MARTINHO	SAA	SAA SAO MARTINHO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PROJETADA	Ausente	Ausente	0,5			Sim	6,8
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO VILA JUNCKES	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERAL VILA JUNCKES	Presente	Presente	0,25	2,75	0,1	Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO CENTRO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRAÇA LEOPOLDO FCO KRETZER	Ausente	Ausente	0,3	1,56		Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO CENTRO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE RAITZ	Ausente	Ausente	0,3	1,99	0,8	Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO CENTRO	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOPOLDO FCO KRETZER	Presente	Ausente	0,1	1,94	0,1	Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO BOA PARADA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	149 RUA DAS ORQUIDEAS	Ausente	Ausente	0,25	1,95		Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO BOA PARADA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO STAHELIN	Ausente	Ausente	0,3	0,74		Sim	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO SANTA TERESA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FREI ATICO ENING	Ausente	Ausente	0,3	6,17	0,3	Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO SANTA TERESA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SILVEIRA	Ausente	Ausente	0,25	5		Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO SANTA TERESA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERTOLINO WANNOLL DUTRA	Ausente	Ausente	0,25	6,42		Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO SANTA TERESA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO RAELINO ZIMERMANN	Ausente	Ausente	0,3	2,49		Não	
SAO PEDRO DE ALCANTARA	SAA	JAMIAL ABASTECIMENTO SANTA TERESA	17/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO STAHELIN	Presente	Ausente	0,2	0,74	0,4	Não	
SAUDADES	SAA	UTS 01 LOTEAMENTO VITORIA CTG	25/04/2023	ESTRADA DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA IVO STULP	Presente	Ausente	0,55	0,24	0,9	Não	7
SAUDADES	SAA	UTS 01 LOTEAMENTO VITORIA CTG	25/04/2023	INTRA-DOMICILIAR / INTRA- PREDIAL	COZINHA PEQUENO PRINCIPE	Presente	Ausente	0,77	0,3	0,8	Não	6,7
SAUDADES	SAA	ETA 01	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLINICA YAHAN	Presente	Ausente	0,96	0,1	0,3	Sim	7,4
SAUDADES	SAA	UTS 02 LOTEAMENTO VITORIA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CASA NUMERO 100- BARRIO REUTER	Ausente	Ausente	1,02	0,33	0,3	Não	7,3
SAUDADES	SAA	ETA 01	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESERVATORIO BARRIO MORADA DO SOL 3	Ausente	Ausente	0	0,16		Sim	6,8
SAUDADES	SAA	ETA 01	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRINCESA ISABEL	Ausente	Ausente	1,03	0,33		Sim	7,5
SAUDADES	SAA	ETA 01	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO PAULO KRAMMER	Ausente	Ausente	0,55	0,65		Sim	7,6

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SAUDADES	SAA	ETA 01	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA INDEPENDENCIA	Ausente	Ausente	1,56	0,88		Sim	6,7
SAUDADES	SAA	ETA 01	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	UTA BOA VISTA	Ausente	Ausente	0,6	0,17	0,3	Sim	6,4
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE SALVARO	Ausente	Ausente	0,15	1,21		Sim	5,99
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PRESIDENTE DUTRA 483	Ausente	Ausente	0,4	1,11	0,6	Sim	6,02
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTUNES 66	Ausente	Ausente	0,38	1,12	0,6	Sim	5,94
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBINO NEOTI	Presente	realizada	0,81	1,47		Sim	5,97
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIO VITALI 349	Ausente	Ausente	0,32	1,01	0,7	Sim	5,87
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL SPINDOLA 44	Ausente	Ausente	0,32	1,32	0,7	Sim	5,9
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	OLIVEIRA	Ausente	Ausente	0,11	0,6		Sim	5,88
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DONALD	Ausente	Ausente	0,67	1,33		Sim	5,98
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO COMIN 48	Ausente	Ausente	0,37	1,25		Sim	5,99
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO CARVALHO	Ausente	Ausente	0,37	1,18	0,6	Sim	5,94
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 08 403	Ausente	Ausente	0,27	2,87		Sim	5,91
SIDEROPOLIS	SAA	CRICIUMA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GIALDINO SAVI	Presente	realizada	0,48	0,6		Sim	5,95
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CARDOSO 1700	Ausente	Ausente	1,18	0,43		Sim	6,9
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	1547	Ausente	Ausente	1,78	0,56	1,1	Sim	6,74
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV NEREU RAMOS 939	Ausente	Ausente	1,88	0,47		Sim	6,79
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROSA 1227	Ausente	Ausente	2,47	0,58		Sim	6,87
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD BR 101 KM 432	Ausente	Ausente	1,29	0,5		Sim	6,7
SOMBRIO	SAI	06 NOVA GUARITA	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	AV DILMO JOAO MACHADO	Presente	Ausente		0,97		Não	4,92
SOMBRIO	SAI	06 NOVA GUARITA	04/04/2023	PREDIAL	RUA JOSE PEDRO FELISBERTO	Presente	Ausente		0,7		Não	7,98
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	FRANCISCO POSSAMAI	Ausente	Ausente	0,86	0,77	1,2	Sim	6,9
SOMBRIO	SAI	06 NOVA GUARITA	04/04/2023	PREDIAL	PACHECO 300	Ausente	Ausente		0,48		Não	4,81
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOUZA 281	Ausente	Ausente	1,84	0,58	1,2	Sim	6,94
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SILVA 219	Ausente	Ausente	1,87	0,62		Sim	6,84
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	SOBRINHO 345	Ausente	Ausente	1,08	0,56	0,8	Sim	6,04
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	ÁGUA	RUA PROTASIO ALVES	Presente	Ausente	1,76	0,65	0,6	Sim	6,7
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANICETO SILVEIRA 177	Presente	Ausente	1,6	0,74		Sim	6,7
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL FLORIANO 257	Ausente	Ausente	1,89	0,56		Sim	6,64
SOMBRIO	SAA	SOMBRIO SANEAMENTO SPE SA	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE JOAO REITZ 492	Ausente	Ausente	1,79	0,53		Sim	6,63
SUL BRASIL	SAA	ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL	13/04/2023	ÁGUA	ZANOTTO	Ausente	Ausente	1,58	0,33	1,3	Sim	7,39

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
SUL BRASIL	SAA	SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	VEREADOR ABEL SAUER	Ausente	Ausente	1,01	0,51	1,1	Sim	
SUL BRASIL	SAC	ALTO DA SERRA	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO DA SERRA	Ausente	Ausente	0,7	0,96		Não	
SUL BRASIL	SAA	SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PRESIDENTE JUSCELINO	Ausente	Ausente	1,27	1,3	0,9	Sim	
SUL BRASIL	SAC	ALTO RECREIO	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA ALTO RECREIO	Ausente	Ausente	1,03	0,35		Não	
SUL BRASIL	SAA	SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOUTOR JOSÉ LEAL FILHO	Ausente	Ausente	1,27	1,96	0,9	Sim	
SUL BRASIL	SAC	JESUITA ALTA	13/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA JESUÍTA ALTA	Presente	Ausente	0,11	0,3		Não	
SUL BRASIL	SAA	SISTEMA MUNICIPAL ABASTECIMENTO ÁGUA DE SUL	13/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	DOUTOR JOSÉ LEAL FILHO	Ausente	Ausente	0	0,74	0,4	Sim	
TAIO	SAA	ETA PASSO MANSO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DO GRUPO ESCOLAR 140	Ausente	Ausente	0,7	1,44	0,1	Sim	6,4
TAIO	SAA	ETA PASSO MANSO	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL * BAZAR DA ROSE	Ausente	Ausente	0,64	8,56		Sim	6,2
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 12 DE FEVEREIRO 295	Ausente	Ausente	0,6	0,68		Sim	7
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FRANCISCO TOMAZONI 811	Ausente	Ausente	1,12	0,46		Sim	6,8
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA KARL BASCH 129	Ausente	Ausente	0,6	0,26	0,8	Sim	7,1
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CORONEL PEDDERSEN 2259	Ausente	Ausente	1	0,48		Sim	7
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PADRE EDUARDO 447	Ausente	Ausente	1,01	0,21		Sim	6,8
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORENÇO WACHTEL 1102	Ausente	Ausente	1,5	0,91	0,8	Sim	7
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBERTO GILZ 200	Ausente	Ausente	1,64	0,47		Sim	6,5
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA WALTER SCHIMITZ 98	Ausente	Ausente	0,9	0,52		Sim	7,2
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO SOTOPIETRA 204	Ausente	Ausente	0,9	0,21	0,6	Sim	6,8
TAIO	SAA	ETA TAI0	26/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HUGP BRANDT 471	Ausente	Ausente	0,6	2,63		Sim	6,1
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL ITINGA	Ausente	Ausente	3,1	0,79	0,4	Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GERALL DO ITINGA	Ausente	Ausente	2,8	0,98	1	Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO POCO NOVA DESCOBERTA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 410	Ausente	Ausente	0,1	0,91	0,1	Não	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ROD SC 410, FLORICULTURA	Ausente	Ausente	2,8	1,69	0,5	Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARCEVAL FLOIANO, UVEL VEÍCULOS	Ausente	Ausente	2,9	1	0,6	Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TENENTE CARVALHO, PLANETA PISCINAS	Ausente	Ausente	2,5	1,14		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OTAVIO MELLINI, PADARIA BULCAO VIANA	Ausente	Ausente	2,6	0,76		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRIZE DE MAIO,, ESCOLA JOÃO CAETANO	Ausente	Ausente	2,6	0,85		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV PALMEIRAS, ACADEMIA AD3	Ausente	Ausente	2,3	1,16		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LEOPOLDO FRANCISCO DOS ANJOS, NEOVIA	Ausente	Ausente				Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DA FACIENCIA, CEMITÉRIO	Ausente	Ausente	2,4	0,92		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BR 101, PARADISO DO ABACAXI	Ausente	Ausente	0,7	1,12		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TIJUCAS	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESTRADA GERAL, POSTO SAÚDE	Ausente	Ausente	2,1	0,99		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA LAURO MÜLLER, POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente		0,88		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUCÉIDES FRANCISCO PEIXOTO, PET	Ausente	Ausente	2,3	0,59		Sim	
TIJUCAS	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA ITINGA	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV. MERCADO LOZ, VIGILÂNCIA SANITÁRIA	Ausente	Ausente		1,12		Sim	
TIMBE DO SUL	SAC	VILA NOVA LUIZ PIZZONI	24/04/2023	PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,5
TIMBE DO SUL	SAC	DJAIR MOLHACOCO	24/04/2023	PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,4
TIMBE DO SUL	SAC	PE DA SERRA SEU NERI	24/04/2023	PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,4
TIMBE DO SUL	SAI	IVO DAMIN	24/04/2023	PREDIAL	IVO DAMIN	realizada	realizada				Não	6,5
TIMBE DO SUL	SAC	GURITA VALMOR	24/04/2023	PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,5
TIMBE DO SUL	SAC	ROCINHA VALDIR	24/04/2023	PREDIAL		realizada	realizada				Não	6,4
TIMBE DO SUL	SAA	SAMIAL TIMBE DO SUL ETIA VILA BELMIRO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBE DO SUL	SAA	SAMIAL TIMBE DO SUL ETIA VILA BELMIRO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBE DO SUL	SAA	SAMIAL TIMBE DO SUL ETIA VILA BELMIRO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBE DO SUL	SAA	SAMIAL TIMBE DO SUL ETIA VILA BELMIRO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBE DO SUL	SAA	SAMIAL TIMBE DO SUL ETIA VILA BELMIRO	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada				Sim	6,5
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIROLESES 4141	Ausente	Ausente	0,81	1,22	0,8	Sim	6,82
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARILIA 61	Ausente	Ausente	0,89	6,52		Sim	6,8
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CAPANEMA 140	Ausente	Ausente	0,49	1,45	0,8	Sim	6,78
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TIROLESES 508	Ausente	Ausente	0,4	1,51		Sim	6,81
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA RIO DE JANEIRO 433	Ausente	Ausente	0,96	5,76	0,7	Sim	6,98
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PORTO ALEGRE 239	Ausente	Ausente	0,49	1,57		Sim	6,85
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA FLORIANOPOLIS 194	Ausente	Ausente	0,41	1,49	0,8	Sim	6,83
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BELO HORIZONTE 211	Ausente	Ausente	0,54	1,42		Sim	6,83
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUY BARBOSA 3839	Ausente	Ausente	0,49	1,41		Sim	6,76
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RECIFE 293	Ausente	Ausente	0,92	1,44		Sim	6,78
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIUS SCHEIDEMANTEL	Ausente	Ausente	0,86	1,47		Sim	6,75
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONA CLARA 138	Ausente	Ausente	0,46		0,8	Sim	6,87
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA RUDOLFO PISKE 310	Ausente	Ausente	0,49	1,39		Sim	6,83
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA AMAZONAS 190	Ausente	Ausente	0,48	1,46		Sim	6,87
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA HELMUTH NAU 77	Ausente	Ausente	0,45	1,8		Sim	6,84
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BAHIA 835	Ausente	Ausente	0,43	1,35		Sim	6,81

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIALFONIANO FLIXOTO 2137	Ausente	Ausente	0,42	1,59		Sim	6,8
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARAJAS 60	Ausente	Ausente	0,4	1,42		Sim	6,78
TIMBO	SAA	SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TUPINIQUIM 35	Ausente	Ausente	0,66	1,4		Sim	6,74
TIMBO	SAC	METALURGIA TIBMOENSE SA	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA FRITZ LORENZ 2442	Ausente	Ausente	0,85	0,71		Sim	6,91
TREZE DE MAIO	SAA	JAMIAL SAA RIO VARGEDO INTEGRADO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1	0,33	0,7	Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	JAMIAL SAA RIO VARGEDO INTEGRADO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		realizada	realizada	1,1	0,28	0,7	Sim	
TREZE DE MAIO	SAI	SÃO SEBASTIÃO	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CEI CANTINHO DA ALEGRIA	Presente	Presente		3,64		Não	
TREZE DE MAIO	SAI	SANTA CRUZ	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	CEI ANTONIO BARDINI	Presente	Ausente		0,22		Não	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	COHAB	Ausente	Ausente	1,03	0,23		Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CERAMICA GUAREZI	Ausente	Ausente	1,18	0,33	0,1	Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV IMIGRANTES	Ausente	Ausente	1,14	0,65	0,8	Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	LOTEAMENTO MENEGALI	Ausente	Ausente	0,98	0,3	0,9	Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 7 SETEMBRO	Ausente	Ausente	1,22	0,41		Sim	
TREZE DE MAIO	SAA	SAA TREZE DE MAIO	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA OLINDO NANDI	Ausente	Ausente	1,25	0,37		Sim	
TREZE DE MAIO	SAI	SAO GABRIEL	18/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ROD SC 441	Presente	Presente		1,08		Não	
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA ESTADUAL SÃO JOSÉ	Ausente	Ausente	1,84	1,26		Sim	7,76
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ESCOLA MUNICIPAL IRVIA FILOMENA RABELO	Ausente	Ausente	1,85	1,12	0,9	Sim	7,83
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE MUNICIPAL 1- PASSOS GABRIELA GRANDER	Ausente	Ausente	1,9	0,69	0,9	Sim	7,77
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	PORTAL DE ENTRADA DA CIDADE	Ausente	Ausente	1,8	0,97		Sim	7,69
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ANTIGO HOSPITAL	Ausente	Ausente	1,82	0,97		Sim	7,68
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRAS	Ausente	Ausente	1,77	3,16		Sim	7,73
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE MUNICIPAL IRVIA MARIA CASSIA	Ausente	Ausente		0,46	0,7	Sim	7,66
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CRECHE MUNICIPAL MARIANA ANNA HAUSBERGER	Ausente	Ausente	1,78	1,1	0,9	Sim	7,7
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ACAMPADO SUPERMERCADO	Ausente	Ausente	1,79	0,79		Sim	7,74
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	MERCADO COZER	Ausente	Ausente	1,93	0,49		Sim	7,79
TREZE TILIAS	SAA	SAA TREZE TILIAS	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	ZAT SUPERMERCADO	Ausente	Ausente	1,83	1,1	0,9	Sim	7,81
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA PEDRO GOMES DE CARVALHO	Ausente	Ausente	0,83	0,4	0,9	Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALTAMIRO GUIMARAES	Ausente	Ausente	0,76	0,3		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA EUCLIDES MAGALHAES	Ausente	Ausente	0,8	0,25		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANTONIO NONES BARRETO	Ausente	Ausente	0,7	0,48		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA DORVINO CORADINI 172 BAIRRO FABIO SILVA	Ausente	Ausente	1,11	0,34		Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANGELO ZAMPARETTI	Ausente	Ausente	0,78	0,62		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL EMERICK 836	Ausente	Ausente	0,89	0,71		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JULIO BOPPRE	Ausente	Ausente	0,79	0,3	0,9	Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA NASCIMENTO AVANÇADO BRAGA	Ausente	Ausente	0,5	0,81		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MIGUEL DE PATTA	Ausente	Ausente	0,9	0,49		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GALDINO JOSE DE BESSA	Ausente	Ausente	0,95	0,55		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARIA DA GLORIA BARBOZA 60	Ausente	Ausente	1	0,7	0,9	Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALEXANDRE SERAFIN 186	Ausente	Ausente	0,8	0,41		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MARANHÃO 445	Ausente	Ausente	0,87	0,25		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	BAIRRO CONGONHAS	Ausente	Ausente	0,72			Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA BERTOLINO ANTONIO MACHADO 286	Ausente	Ausente	1	0,7	0,9	Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE GENOVEZ	Ausente	Ausente	0,87	0,94		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente	0,92	0,52		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CANDIDO DOS PASSOS MACHADO 64	Ausente	Ausente	0,9	1,62		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MINELLO ALVES GARCIA 429	Ausente	Ausente	0,87	0,36		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SALETE M PORTO 96	Ausente	Ausente	0,9	0,56	0,8	Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VALMIR M JOUANI 128	Ausente	Ausente	0,1	0,29		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TEREZA GHIZZONI	Ausente	Ausente	0,99	0,59	0,9	Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALFREDO M MARIÁ 2121	Ausente	Ausente	0,75	0,87		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VIDAL RAMOS 717	Ausente	Ausente	0,92	0,91	0,9	Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOAO S ORLANDI	Ausente	Ausente	908	0,27		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SAO LUIZ 617	Ausente	Ausente	0,9	0,7		Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANAUS 105	Ausente	Ausente	0,98	0,42	0,8	Sim	
TUBARAO	SAA	TUBARAO SANEAMENTO	19/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CARLOS DONATO SOUZA	Ausente	Ausente	917	0,39		Sim	
TUNAPOLIS	SAA	ETA PITANGUEIRA	27/04/2023	ESTRÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente		0,8		Não	
TUNAPOLIS	SAI	NESTOR HAMMERSCHMITT	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		0,8		Não	
TUNAPOLIS	SAI	REMI WENDLING	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente		2,7		Não	
TUNAPOLIS	SAI	TARCISIO BIEGER	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente		0,9		Não	
TUNAPOLIS	SAI	GERVASIO LUIZ BAUMGRATZ	27/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente		3,1		Não	
TUNAPOLIS	SAA	ETA FATIMA	27/04/2023	ESTRÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente		2,9		Não	
TUNAPOLIS	SAA	ETA CENTRO	27/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO		Ausente	Ausente		0,8	0,5	Sim	

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
TUNAPOLIS	SAA	ETA CENTRO	27/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA		Ausente	Ausente		0,7	0,3	Sim	
UNIAO DO OESTE	SAC	COMUNIDADE LINHA PARAFUZINHO	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA PARAFUZINHO	Presente	Ausente		1,51		Não	9
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,64	0,16	0,8	Sim	7,1
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SANTA CATARINA	Ausente	Ausente	0,66	1,51	1	Sim	7,1
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SÃO LUIZ	Ausente	Ausente	0,62	0,11	0,9	Sim	7,1
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA GETÚLIO VARGAS	Ausente	Ausente	0,69	0,35	0,9	Sim	7,2
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA SÃO LUIZ	Ausente	Ausente	0,66	0,12		Sim	7,1
UNIAO DO OESTE	SAA	UNIAO DO OESTE UNIDADE I	12/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CHAPECÓ	Ausente	Ausente	0,67	0,13	0,9	Sim	7,2
UNIAO DO OESTE	SAC	COMUNIDADE BARRA DA EUROPA	12/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA BARRA DA EUROPA	Presente	Ausente		1,26		Não	8,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA POLICARPO DE SOUZA COSTA- SALÃO DA MATRIZ	Ausente	Ausente	0,9	1,2	0,8	Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA MANOEL DE SOUZA TOP BURGUER	Ausente	Ausente	1	2,67		Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DONALDO ESTEFANIA DE MEDEIROS- COZINHA	Ausente	Ausente	1	2,34	0,8	Sim	6,7
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILSON WESTPHAL 50 ANNE TORNEIRA 2	Ausente	Ausente	0,9	1,28	0,7	Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ANTONIO FRANCISCO GHIZONI- LOJA	Ausente	Ausente	1	2,06		Sim	6,9
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ADOLFO KONDEN LOJA DE TINTAS	Ausente	Ausente	1,1	2,14	0,7	Sim	6,9
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA POLICARPO DE SOUZA COSTA- CONTAF	Ausente	Ausente	1	1,66		Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA ADOLFO KONDEN PET SHOP SAÚDE ANIMAL	Ausente	Ausente	1	1,61		Sim	6,7
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VILSON WESTPHAL 50 ANNE TORNEIRA 1 F	Ausente	Ausente	0,9	1,83		Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA FELICISSIMO RODRIGUES SOBRINHO- UBS	Ausente	Ausente	1,1	1,89		Sim	6,8
URUBICI	SAA	SAA DE URUBICI	24/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AVENIDA FELICISSIMO RODRIGUES SOBRINHO-	Ausente	Ausente	1,1	2,97	0,7	Sim	6,8
VARGEAO	SAC	POCO LINHA GRAMAS	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA GRAMAS	Presente	Presente		1,01		Não	7,7
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV 21 DE ABRIL	Ausente	Ausente	2,07	0,25	0,4	Sim	6,9
VARGEAO	SAC	POCO ASSENTAMENTO DO A VISTA DO JARDIN	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ASSENTAMENTO DO A VISTA DO JARDIN	Presente	Ausente		0,14		Não	8,6
VARGEAO	SAC	POCO MARINI	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	LINHA MARINI	Presente	Ausente		0,15		Não	7,9
VARGEAO	SAI	DIOGO KOOL	25/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	BR 282	Presente	Ausente		0,23		Não	6,4
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOÃO BERTE NETO	Ausente	Ausente	1,72	0,5	0,5	Sim	7,1
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SEGUNDO IZOTTON	Ausente	Ausente	2,35	0,43	0,5	Sim	7,2
VARGEAO	SAA	VARGEAO UNIDADE I	25/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA 1º DE MAIO	Ausente	Ausente	2,2	0,65	0,4	Sim	7,2
VARGEM BONITA	SAA	SAA VARGEM BONITA	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DAS HORQUIDEAS SN	Ausente	Ausente	1,02	0,64	0,7	Sim	6,9
VARGEM BONITA	SAA	SAA VARGEM BONITA	18/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	RUA JOÃO FIORIO SN	Ausente	Ausente	0,6	0,73	0,7	Sim	7,3
VARGEM BONITA	SAA	SAA VARGEM BONITA	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBINO ROMAN SN	Ausente	Ausente	1,07	1,28	0,8	Sim	7,1

* SAA = Sistema de Abastecimento de Água		* SAC = Solução Alternativa Coletiva		* SAI = Solução Alternativa Individual	VMP = Valor máximo permitido	VMP Ausência em 100ml	VMP Ausência em 100ml	0,20 < Cl < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	T < 5,0 (Portaria MS 2914/2011)	0,7 < F < 1,0 (Portaria GABS/DIVS/SE S 421/2016)		6,0 < pH < 9,0 (Portaria MS 2914/2011)
Município	Forma	Nome	Data da coleta	Procedência da coleta	Descrição do local	Coliformes totais	E. coli	Cloro Residual Livre(mg/L)	Turbidez(u T)	Fluoreto(mg/L)	Fluoretação	pH
VARGEM BONITA	SAA	SAA VARGEM BONITA	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	AV XV DE NOVENBRO N° 1607	Ausente	Ausente	0,94	0,68		Sim	7,2
VARGEM BONITA	SAA	SAA VARGEM BONITA	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA JOSE LORENZATO N° 1116	Ausente	Ausente	0,86	1,68	0,7	Sim	7
VARGEM BONITA	SAA	SAA VARGEM BONITA	18/04/2023	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA	AV XV DE NOVENBRO SN	Ausente	Ausente	0,93	0,43	0,7	Sim	6,9
VARGEM BONITA	SAA	SAA VARGEM BONITA	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ADÃO SILVÉRIO N°762	Ausente	Ausente	0,67	0,73		Sim	6,9
VARGEM BONITA	SAA	SAA VARGEM BONITA	18/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA TRAVESSA LOIZ SALVADOR SN	Ausente	Ausente	0,8	1,05		Sim	7
VIDAL RAMOS	SAC	ESCOLA RODOLFO FINCK	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Ausente	Ausente		0,93		Não	
VIDAL RAMOS	SAC	SALA COMUNITARIO SANTA LUIZA	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Presente		5,25		Não	
VIDAL RAMOS	SAC	CERVIDA	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA		Presente	Ausente		0,38		Não	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	CLINICA MOVIMENTO	Ausente	Ausente	0,24	0,59	0,9	Sim	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	GINASIO DE ESPORTES	Ausente	Ausente	0,4	0,37	0,9	Sim	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDENCIA ELÁSIO	Presente	Ausente	0,3	0,39	0,9	Sim	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	POSTO DE SAÚDE	Ausente	Ausente	0,2	0,32	0,9	Sim	
VIDAL RAMOS	SAA	ETA VIDAL RAMOS	04/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RESIDENCIA GILBERTO	Ausente	Ausente	0,19	0,4	0,8	Sim	
VIDAL RAMOS	SAC	MONTIBELLER	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESCOLA JOAO REBENTO SCHMID	Ausente	Ausente		0,61		Não	
VIDAL RAMOS	SAC	ESCOLA RIO BONITO	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESCOLA RIO BONITO	Ausente	Ausente		0,86		Não	
VIDAL RAMOS	SAC	ESCOLA FRANCISCO FEIFARECK JUNIOR	04/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	ESCOLA FRANCISCO FEIFARECK JUNIOR	Ausente	Ausente		1,49		Não	
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ANILDO HENSEL, 180	Ausente	Ausente	1,7	0,5	0,7	Sim	6,9
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ITACIR CRENONINI, 563	Ausente	Ausente	2,3	0,2	0,7	Sim	6,3
XANXERE	SAC	AMB BORTOLON	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA JOAO PREZOTO, 261	Ausente	Ausente	0,5	0,12		Não	7,5
XANXERE	SAC	AMB DOS ESPORTES	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MANAUS, 421	Ausente	Ausente	0,28	0,13		Não	6
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA VITORIO SIRENA, 34	Ausente	Ausente	2,1	0,15	0,7	Sim	6,5
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA ALBINO CAVRIGNOLI, 843	Ausente	Ausente	2,4	0,3	0,7	Sim	6,4
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	03/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA CONSOLAÇÃO, 343	Ausente	Ausente	2,6	0,2	0,7	Sim	6,5
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE I	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA IRACEMA DAVI, S/N	Ausente	Ausente	2,6	0,56		Sim	6,9
XANXERE	SAC	AMB MATINHO	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA MARTA RODRIGUES, 95	Ausente	Ausente	0,54	0,1		Não	6,1
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE V	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA DOMINGOS MARCA, 288	Ausente	Ausente	0,97	0,13		Sim	7,2
XANXERE	SAC	AMB APARECIDA	10/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA THOME DE SOUZA, 1675	Ausente	Ausente	0,82	0,35		Não	6,2
XANXERE	SAC	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO POCO 02	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA CELESTINO DO NASCIMENTO, 373	Ausente	Ausente	0,52	0,2		Não	9,6
XANXERE	SAC	HOSPITAL REGIONAL SAO PAULO HRSP JUNCAO POCO 03 E 04	03/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA CELESTINO DO NASCIMENTO, 373	Ausente	Ausente	0,45	0,12		Não	8,6
XANXERE	SAA	XANXERE UNIDADE II	10/04/2023	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	RUA SANTA TEREZINHA, 1064	Ausente	Ausente	1,4	0,19		Sim	6,7
XANXERE	SAC	AMB SAO JORGE	10/04/2023	SOLUÇÃO ALTERNATIVA	RUA ARAGUAIA, 1606	Ausente	Ausente	1,5	0,12		Sim	9,5

